

Date : 3/2/2026

Ref. Serial No. 101 February /2026

Page 1/1

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة بردورة متوسطة قطع كبس الي ابعاد (١٥/١٢*٣٠*٥٠) مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل) بالتجمع الخامس
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ عينة كور من البردورة و اجراء اختبار اجهاد الكسر عليها الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٨ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	بردورة متوسطة	٢٠٢٦/١/٢٨	٢٦٨
٢			٢٦٠
٣			٢٧٧

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي