Date : 5/5/2026 **Ref. Serial No. 244 April /2026** **Page 1/1**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة بردورة متوسطة قطع كبس الي ابعاد (٥٠*٣٠*١٥/١٢) اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة

أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخد عينة كور من البردورة و اجراء اختبار اجهاد الكسر عليها الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم٢)
١	بردورة متوسطة	٢٠٢٦/٤/١٩	٢٩٠
٢			٢٧٨
٣			٢٨٠

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**