

Date : 28/4/2026

Ref. Serial No. 78 April /2026

Page 1/1

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة طبقة ترميم من الشويفات من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل)
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه اسفلتية رابطة المورددة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٥ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

١- تجربة الاستخلاص:

(أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"٣/٨	٦٨,٥
رقم ٤	٤٢,١
رقم ٨	٣٠,٠
رقم ٣٠	١٤,٧
رقم ٥٠	٩,٤
رقم ١٠٠	٥,٢
رقم ٢٠٠	٢,٢

(ب) نسبة الببتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٠ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الكثافة (جم/سم^٣)
٢.٢٩٠

الانسياب (°٠.٠١)
١٣.٤

الثبات (كجم)
١٠٥٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي