



برجاء مسح QR للتأكد من جهة اصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 17/06/2026

Ref. Serial No. 180 June /2026

Page 1/1

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة بردورة عجالي متوسطة الكبس ابعاد (١٥/١٢*٣٠*٥٠) من مشروع اعمال تنفيذ
الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ عينة كور من البردورة و اجراء اختبار اجهاد الكسر عليها الموردة لمعمل الوحدة
بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة
وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم / سم ٢)
١	بردورة عجالي	٢٠٢٦/٦/٩	٢٨٢
٢			٢٦٩
٣			٢٧٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي