Date : 8/3/2026 **Ref. Serial No. 55 March /2026** **Page 1/1**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من الشويفات

مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل)

أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه أسفلتية رابطة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

١- تجربة الاستخلاص:

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"٣/٨	٦٥,٧
رقم ٤	٤٢,٢
رقم ٨	٢٥,٧
رقم ٣٠	١٧,٣
رقم ٥٠	٦,٦
رقم ١٠٠	٤,١
رقم ٢٠٠	٢,٥

ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٥٪

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الثبات (كجم)	الانسياب (٠.٠١")	الكثافة (جم/سم٣)
١٠٥٠	١٣.٣	٢.٢٨٠

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**