

Date : 28/4/2026

Ref. Serial No. 53 April /2026

Page 1/1

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة مكعبات خرسانية (بردورة شريطية) من اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويكات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجربة تعين مقاومة الضغط بعد ٢٨ ايام وعلي عدد (٣) مكعبات من الخرسانة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار مقاومة الضغط المكعبات بعد ٢٨ ايام.

متوسط مقاومة الضغط	مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢)			الحمولة (ك.ن)			الكثافة (جم/سم ^٣)	متوسط الوزن (كجم)	عدد الايام	تاريخ اجراء العينة		رقم العينة
	٣	٢	١	٣	٢	١				الاختبار	الصب	
٣١٣,٥	٣٠٩	٣١٩	٣١٢	٦٨٢	٧٠٥	٦٩٠	٢,٤٤	٨,٢٣	٢٨	٢٠٢٦/٤/٢٨	٢٠٢٦/٤/١	١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي