**Date : 1/4/2026** **Ref. Serial No. 235 April /2026** **Page 1/1**

**Client :** هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

**Contractor :** شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

**Specimen :** عينة بردورة متوسطة قطع كبس الي ابعاد (٥٠*٣٠*١٥/١٢) اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل) بمدينة القاهرة الجديدة

أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

---

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخد عينة كور من البردورة و اجراء اختبار اجهاد الكسر عليها الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢١ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

| رقم العينة | نوع العينة | تاريخ اجراء التجربة | اجهاد الكسر (كجم/ سم٢) |
|---|---|---|---|
| ١ | بردورة متوسطة | ٢٠٢٦/٣/٢٥ | ٢٧٥ |
| ٢ | | | ٢٨٨ |
| ٣ | | | ٢٦٩ |

**المشرف علي المعمل** **مدير الوحدة**

**م/ مصطفى محمود حلمي** **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**