

Date : 21/12/2025

Ref. Serial No. 112 December /2025

Page 1/5

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة
Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)
Specimen : عينة بردورة متوسطة قطع كبس الى ابعاد (١٠٠*٣٠*١٥,٥) اعمال تنفيذ تنسيق الموقع
(ارصفة-بردورات) لجزر بعض طرق الامتداد الجنوبي (طريق سوق السيارات المحاجر سابقا)
أمر اسناد رقم (٩٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ عينة كور من البردورة و اجراء اختبار اجهاد الكسر عليها الموردة لمعمل الوحدة
بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلى مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ والمحددة في بياناتها كما جاء بخطاب الشركة
وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

اجهاد الكسر (كجم/ سم²)	تاريخ اجراء التجربة	نوع العينة	رقم العينة
٢٨٠			١
٢٨٦	٢٠٢٥/١٢/١٧	بردورة متوسطة	٢
٢٩٢			٣

مدير الوحدة

المشرف على المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي