

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)

لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢٠	٢٦٧
٢			٢٧٠
٣			٢٥٨

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٥	٠.٧٥
٢	٠.٩٧	٠.٧٦
٣	٠.٩٩	٠.٧٧

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣-اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

رقم العينة	النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)
١	٢.١
٢	٢.٤
٣	٢.٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢٠	٢٧٠
٢			٢٨١
٣			٢٨٠

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك (المسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للنقص في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٨	٠.٧٨
٢	٠.٩٣	٠.٧٩
٣	٠.٩٦	٠.٨١

المشرف علي المعمل

مدير الوحدة

م/ مصطفى محمود حلمي

د/ محمد ممدوح حسين

د/ أحمد عاطف سليمان

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

رقم العينة	النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)
١	٢.٦
٢	٢.١
٣	٢.٤

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢٠	٢٩٢
٢			٢٨٦
٣			٢٨٠

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٩١
٢	١.٠٠	٠.٨٥
٣	٠.٩٩	٠.٧٧

المشرف علي المعمل

مدير الوحدة

م/ مصطفى محمود حلمي

د/ محمد ممدوح حسين

د/ أحمد عاطف سليمان

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)

لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة

أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

رقم العينة	النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)
١	٢.٠
٢	٢.٣
٣	٢.٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢٠	٢٨٢
٢			٢٦٨
٣			٢٧٥

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٢	٠.٨٨
٢	٠.٩٠	٠.٧٩
٣	٠.٩٤	٠.٧٦

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)

لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة

أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبة المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٢.٤
٢	٢.١
٣	٢.٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٩٠
٢			٢٧٦
٣			٢٦٨

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٧٧
٢	٠.٩٣	٠.٧٠
٣	٠.٩٩	٠.٧٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.٢	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٨٨
٢			٢٦٩
٣			٢٧٤

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٩	٠.٧١
٢	٠.٩٠	٠.٨٠
٣	٠.٩٥	٠.٧٤

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٢.٢	١
٢.١	٢
٢.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٦٣
٢			٢٧٨
٣			٢٧١

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٢	٠.٧٩
٢	٠.٩٨	٠.٨٤
٣	٠.٩١	٠.٨٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.٣	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٨٤
٢			٢٦٧
٣			٢٧٣

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٨٢
٢	٠.٩٢	٠.٨٩
٣	٠.٩٥	٠.٨٦

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٥	١
٢.٢	٢
٢.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٦١
٢			٢٨٢
٣			٢٦٩

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٧	٠.٨٠
٢	٠.٩٣	٠.٧٣
٣	١.٠٠	٠.٧١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.١	١
٢.٤	٢
٢.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٧٦
٢			٢٦٤
٣			٢٨٥

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٤	٠.٨٧
٢	٠.٩٨	٠.٧٧
٣	٠.٩١	٠.٧٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.٦	٢
٢.٣	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٠ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٧٢
٢			٢٨١
٣			٢٦٦

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٦	٠.٧٩
٢	٠.٩٢	٠.٨٢
٣	٠.٩٧	٠.٨٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٠ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٢	١
٢.٥	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٠ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٧٩
٢			٢٦٢
٣			٢٧٤

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٨١
٢	٠.٩٥	٠.٧٩
٣	٠.٩٣	٠.٨٨

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٠ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.١	١
٢.٤	٢
٢.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٦٨
٢			٢٨٣
٣			٢٧١

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٦	٠.٧٩
٢	٠.٩٢	٠.٨٢
٣	٠.٩٧	٠.٨٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.٢	٢
٢.٤	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٧٩
٢			٢٦٤
٣			٢٨١

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٨٠
٢	٠.٩٣	٠.٨٢
٣	٠.٩٦	٠.٧٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٥	١
٢.٣	٢
٢.٦	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٨٥
٢			٢٧٦
٣			٢٦٠

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٧٧
٢	٠.٩٣	٠.٧٩
٣	٠.٩٩	٠.٨١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٢	١
٢.٠	٢
٢.٥	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٥/٢١	٢٦٦
٢			٢٧٠
٣			٢٨٤

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٧٠
٢	٠.٩٧	٠.٩٥
٣	٠.٩١	٠.٨٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٢٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٢.٥	١
٢.٣	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٧٤
٢			٢٧٩
٣			٢٨٠

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٣	٠.٧٦
٢	٠.٩٠	٠.٨٣
٣	٠.٩٤	٠.٨٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.٦	١
٢.٢	٢
٢.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٦١
٢			٢٧٤
٣			٢٨٠

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٩	٠.٨٩
٢	٠.٩٦	٠.٨٦
٣	٠.٩٥	٠.٨٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.٤	٢
٢.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٨٠
٢			٢٨٣
٣			٢٨٥

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٤	٠.٧٢
٢	٠.٩١	٠.٨٩
٣	٠.٩٠	٠.٨٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.١	١
٢.٣	٢
٢.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٧٥
٢			٢٨٢
٣			٢٨٥

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٧	٠.٧٩
٢	٠.٩٤	٠.٧٦
٣	١.٠٠	٠.٨١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ٥٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.٥	١
٢.٧	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٦١
٢			٢٧٢
٣			٢٨٣

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩١	٠.٧٨
٢	٠.٩٣	٠.٨٤
٣	٠.٩٥	٠.٨٩

المشرف علي المعمل

مدير الوحدة

م/ مصطفى محمود حلمي

د/ محمد ممدوح حسين

د/ أحمد عاطف سليمان

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٢.٣	١
٢.٠	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٧٥
٢			٢٦٢
٣			٢٦٩

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٨٩
٢	٠.٩٩	٠.٨٠
٣	٠.٩٧	٠.٨١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.١	٢
٢.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٧٠
٢			٢٦٥
٣			٢٦٠

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩١	٠.٩٠
٢	٠.٩٠	٠.٨٨
٣	٠.٩٣	٠.٧٦

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.٢	١
٢.٥	٢
٢.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٨٢
٢			٢٧٣
٣			٢٦١

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٣	٠.٩٥
٢	٠.٩٢	٠.٩٠
٣	٠.٩٠	٠.٨٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٢.٤	١
٢.٢	٢
٢.١	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٧١
٢			٢٦٧
٣			٢٦٣

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	١.٠٠	٠.٩٩
٢	٠.٩٩	٠.٨١
٣	١.٠٠	٠.٩٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٠	١
٢.١	٢
٢.٦	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٨٠
٢			٢٧٥
٣			٢٦٤

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٥	٠.٧١
٢	٠.٩٠	٠.٧٦
٣	٠.٩٢	٠.٨٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٥	١
٢.٣	٢
٢.٧	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٧٩
٢			٢٦٨
٣			٢٦٦

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩١	٠.٩٣
٢	٠.٩٤	٠.٧٦
٣	١.٠٠	٠.٧٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٢.٢	١
٢.٠	٢
٢.٤	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/١	٢٨٣
٢			٢٧٤
٣			٢٦٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٨٨
٢	٠.٩٣	٠.٧٠
٣	٠.٩٨	٠.٨١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 91 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٦ من رصيف طريق ١٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٣٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٢.١	١
٢.٣	٢
٢.٦	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي