

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٤ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال

الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)

لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٦٣
٢			٤٧٨
٣			٤٦٩

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٥	٠.٦٨
٢	٠.٨٨	٠.٧١
٣	٠.٨٢	٠.٦٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٤ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

رقم العينة	النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)
١	٣.٤
٢	٣.٧
٣	٣.٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط المورد لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٧٥
٢			٤٦١
٣			٤٧٢

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للنموذج للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩١	٠.٧٣
٢	٠.٨٤	٠.٦٦
٣	٠.٨٩	٠.٧١

المشرف علي المعمل

مدير الوحدة

م/ مصطفى محمود حلمي

د/ محمد ممدوح حسين

د/ أحمد عاطف سليمان

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

رقم العينة	النسبة المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٣.٣
٢	٣.٠
٣	٣.١

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١١ بارك ٧ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٦٧
٢			٤٨٢
٣			٤٧٤

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٧	٠.٦٩
٢	٠.٩٣	٠.٧٥
٣	٠.٨٦	٠.٦٨

المشرف علي المعمل

مدير الوحدة

م/ مصطفى محمود حلمي

د/ محمد ممدوح حسين

د/ أحمد عاطف سليمان

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١١ بارك ٧ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)

لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتج

رقم العينة	النسبة المئوية لامتصاص الماء (%)
١	٣.٥
٢	٣.٢
٣	٣.٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٣ بارك ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٧١
٢			٤٦٤
٣			٤٨٤

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٣	٠.٦٧
٢	٠.٩٠	٠.٧٢
٣	٠.٨٦	٠.٦٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٣ بارك ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال

الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)

لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة

أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص

النسبة المئوية لامتصاص الماء (%)	رقم العينة
٣.٢	١
٣.٨	٢
٣.٥	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٧٩
٢			٤٦٨
٣			٤٦٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٩	٠.٧١
٢	٠.٨٥	٠.٦٧
٣	٠.٩٢	٠.٧٤

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٣.٧	١
٣.٣	٢
٣.٩	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٢ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٦٥
٢			٤٧٦
٣			٤٧٤

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٦	٠.٦٨
٢	٠.٩١	٠.٧٣
٣	٠.٨٤	٠.٦٦

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٢ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٣.٤	١
٣.٨	٢
٣.٣	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ١٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٧٣
٢			٤٦٠
٣			٤٧٧

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٨	٠.٧٠
٢	٠.٨٣	٠.٦٦
٣	٠.٩٠	٠.٧٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ١٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٤	١
٣.٢	٢
٣.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٨٣
٢			٤٦٦
٣			٤٧٠

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٢	٠.٧٤
٢	٠.٨٦	٠.٦٩
٣	٠.٨٧	٠.٧٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٩	١
٣.٤	٢
٣.٦	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٦ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٦٢
٢			٤٧٤
٣			٤٨٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٤	٠.٦٦
٢	٠.٨٩	٠.٧١
٣	٠.٩١	٠.٧٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٦ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٣	١
٣.٥	٢
٣.٦	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٢	٤٦٨
٢			٤٨٠
٣			٤٦٤

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٧	٠.٦٩
٢	٠.٩٢	٠.٧٤
٣	٠.٨٥	٠.٦٧

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ٥ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٣.٥	١
٣.٨	٢
٣.٣	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٧٠
٢			٤٦١
٣			٤٧٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٦	٠.٦٨
٢	٠.٨٢	٠.٦٥
٣	٠.٩٣	٠.٧٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٥ بارك ٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٤	١
٣.١	٢
٣.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٧ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٧٧
٢			٤٦٩
٣			٤٦٣

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٧٢
٢	٠.٨٥	٠.٦٨
٣	٠.٨٣	٠.٦٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٧ بارك ١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٣.٨	١
٣.٤	٢
٣.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ٧ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٦٤
٢			٤٧٢
٣			٤٧٩

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٥	٠.٦٧
٢	٠.٨٨	٠.٧٠
٣	٠.٩١	٠.٧٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ٧ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصااص

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٣.٤	١
٣.٥	٢
٣.٠	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١١ بارك ١٠ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٨١
٢			٤٦٦
٣			٤٧٥

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩١	٠.٧٣
٢	٠.٨٣	٠.٦٥
٣	٠.٨٧	٠.٧٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١١ بارك ١٠ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٣.٨	١
٣.٢	٢
٣.٦	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ١٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ^٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٦٩
٢			٤٨٣
٣			٤٦٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٦	٠.٦٨
٢	٠.٩٢	٠.٧٤
٣	٠.٨٣	٠.٦٥

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ١٦ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٤	١
٣.٩	٢
٣.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٩ بارك ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١- اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٧٢
٢			٤٦٧
٣			٤٨٠

٢- اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٨	٠.٧٠
٢	٠.٨٥	٠.٦٧
٣	٠.٩٠	٠.٧٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٩ بارك ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصاص الماء (%)	رقم العينة
٣.٥	١
٣.٤	٢
٣.٢	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٦ بارك ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٦١
٢			٤٧٨
٣			٤٧٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٢	٠.٦٥
٢	٠.٩٠	٠.٧٢
٣	٠.٨٦	٠.٦٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٦ بارك ٢ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصا

النسبة المئوية لامنتصا الماء (%)	رقم العينة
٣.٢	١
٣.٧	٢
٣.٥	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٩ بارك ٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٧٦
٢			٤٦٣
٣			٤٨٢

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٩	٠.٧١
٢	٠.٨٤	٠.٦٦
٣	٠.٩١	٠.٧٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٩ بارك ٣ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٦	١
٣.٨	٢
٣.٣	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة) لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٦٥
٢			٤٧٤
٣			٤٧١

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٨٥	٠.٦٧
٢	٠.٨٩	٠.٧١
٣	٠.٨٧	٠.٦٩

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ١٨ بارك ١١ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٤	١
٣.٦	٢
٣.٥	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ٥ بارك ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء اختبار تجارب تعيين مقاومة الضغط وتعيين مقاومة التاكل بالبري والاحتكاك والامتصاص علي عينات من البلاط الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئوليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ والمحددة باياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

١ - اختبار تعيين مقاومة الضغط (بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة)

رقم العينة	نوع العينة	تاريخ اجراء التجربة	اجهاد الكسر (كجم/ سم ٢)
١	انترلوك	٢٠٢٦/٦/٣	٤٧٨
٢			٤٦٨
٣			٤٧٣

٢ - اختبار مقاومة التاكل بالبري والأحتكاك (لمسافة احتكاك ٥٠٠ م)

رقم العينة	النسبة المئوية للفاقد في الوزن (%)	الفقد في السمك (مم)
١	٠.٩٠	٠.٧٢
٢	٠.٨٦	٠.٦٨
٣	٠.٨٨	٠.٧٠

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 7/6/2026

Ref. Serial No. 43 June /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة بدر

Contractor : شركة الرحاب للمقاولات العمومية " وسام محمد احمد طایل وشركاه "

Specimen : عينات بلاط انترلوك كبس آلي سمك ٨ من طريق ٥ بارك ٤ من مشروع أعمال تنفيذ اعمال الطرق "مرحلة ثانية" (طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة اسفلتية - بردورات وارصفة)
لعدد ٢٩٥ عمارة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بمنطقة ٣١٨٠ فدان بالامتداد الشرقي للمدينة
أمر اسناد رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٩

ملحوظة : تم توريد العينة بمعرفة مندوب الشركة حامد مسعود وعلي مسئولية.

٣- اختبار تعيين النسبة المئوية للمنتصاع

النسبة المئوية لامنتصاع الماء (%)	رقم العينة
٣.٧	١
٣.٤	٢
٣.٥	٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي