

BIÊN BẢN THEO DÕI ĐỊA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH KHOAN CỌC KHOAN NHỒI										
Dự án: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh						Ngày nghiệm thu 03/03/2026 - 04/03/2026				
Công trình: Đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh						Bắt đầu: 10h30 ngày 03/03/2026				
Hạng mục: Thi công cầu vượt sông Đuống Km016+168						Kết thúc: 16h30 ngày 04/03/2026				
Địa điểm: Gia Lâm - TP. Hà Nội						Tên bộ phận: Cọc khoan nhồi - Trụ HN479				
Chủ đầu tư: Công ty cp đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VINSPEED						Cọc: C9 Đường kính: D2000				
Tư vấn giám sát: Công ty cpty công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO						Biên bản số: ĐSTD/CNK09-HN479/06				
Nhà thầu: Liên danh nhà thầu SGC - Trung Chính										
Căn cứ Hồ sơ BVTC được duyệt										
Căn cứ Hồ sơ BYBPTC được duyệt										
Lớp thiết kế	Cao độ thiết kế (m)	Mô tả địa chất thiết kế	Thời gian khoan			Cao độ khoan thực tế		Địa chất thực tế	XÁC NHẬN	
			Ngày	Từ	Đến	Từ	Đến		Nhà thầu	TVGS
1	-6,74 -9,64	Sét pha màu xám đen, trạng thái dẻo mềm	03/03/2026	10h30'	10h57'	-6,72	-8,81	1	 	
					10h57'	11h26'	-8,81	-10,88		
2	-9,64 -15,44	Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo cứng		12h55'	13h25'	-10,88	-12,94	2		
					13h25'	13h58'	-12,94	-14,10		
3	-15,4 -31,2	Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa		13h58'	14h24'	-14,10	-16,14	3		
					14h24'	14h45'	-16,14	-18,22		
4	-31,2 -33,3	Sét màu xám đen, trạng thái dẻo cứng		14h45'	15h04'	-18,22	-20,43	3		
					15h04'	15h20'	-20,43	-22,56		
5	-33,3 -38,5	Cát, sạn, sỏi đa khoáng, đa sắc kết cấu chặt		15h20'	15h44'	-22,56	-24,67	3		
					15h44'	16h00'	-24,67	-26,73		
6	-38,54 -67,29	Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt		16h00'	16h16'	-26,73	-28,87	3		
					16h16'	16h33'	-28,87	-31,01		
				16h33'	16h57'	-31,01	-33,12	4		
				16h57'	17h20'	-33,12	-35,08	5		
				17h20'	18h02'	-35,08	-37,06	5		
			04/03/2026	09h08'	09h51'	-37,06	-39,12	6		
				09h51'	10h28'	-39,12	-40,98	6		
				10h28'	11h02'	-40,98	-43,10	6		
				11h02'	11h40'	-43,10	-45,07	6		
				12h09'	12h46'	-45,07	-49,11	6		
				12h46'	13h12'	-49,11	-51,23	6		
				13h12'	13h30'	-51,23	-53,20	6		
				13h30'	14h15'	-53,20	-55,19	6		
				14h15'	14h55'	-55,19	-57,22	6		
				14h55'	15h32'	-57,22	-59,35	6		
				15h32'	16h00'	-59,35	-61,20	6		
				16h00'	16h35'	-61,20	-63,00	6		

Đường kính biên dao gầu đào: D2000

Kiểm tra độ thẳng đứng: Kèm theo kết quả Koden

Kết luận:

Đồng ý tiến hành thi công các công việc tiếp theo ☒

Không đồng ý ☐

LIÊN DANH NHÀ THẦU		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
NHÀ THẦU THI CÔNG	ĐẠI DIỆN LIÊN DANH	
 Nguyễn Đình Thắng	 Nguyễn Đăng Hình	 Hoàng Trang Thương