

## 第 08830 章

### 明鏡

- 1. 通則
  - 1.1 本章概要
    - 1.1.1 說明明鏡之材料、配件、施工及檢驗等相關規定。
  - 1.2 工作範圍
    - 1.2.1 依據契約設計圖說之規定，凡屬明鏡及其相關之[不銹鋼]框、填縫劑、雙面膠、掛勾、零件等配件之固定件等者均屬之。
    - 1.2.2 為完成本章工作所必需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作。
  - 1.3 相關章節
    - 1.3.1 第 01330 章--資料送審
    - 1.3.2 第 01450 章--品質管理
    - 1.3.3 第 03310 章--結構用混凝土
    - 1.3.4 第 04211 章--砌紅磚
    - 1.3.5 第 04220 章--混凝土磚
    - 1.3.6 第 05500 章--金屬製品
    - 1.3.7 第 09310 章--瓷磚
    - 1.3.8 第 10152 章--浴廁強化美耐板隔間
    - 1.3.9 第 10801 章--浴廁附屬配件
  - 1.4 相關準則
    - 1.4.1 中華民國國家標準 (CNS)
      - (1) CNS 1183 R2042 膠合玻璃
  - 1.5 資料送審
    - 須符合第 01330 章「資料送審」之規定。
    - 1.5.1 品質管理計畫書
    - 1.5.2 施工計畫
    - 1.5.3 廠商資料
    - 1.5.4 樣品
      - 材料應提送樣品及其配件，應依實際產品或製作約[30×30cm]之明鏡及有關固件樣品各[3份]。
  - 1.6 品質保證
    - 1.6.1 依第 01450 章「品質管理」之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保

證書。

#### 1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 所有明鏡需做妥善包裝、防護處理，運至工地，儲藏於防雨、防潮的空間。

#### 2. 產品

##### 2.1 材料

##### 2.1.1 明鏡

(1) 採[雙層式膠合法]，水銀電鍍層及耐酸護漆層夾介於兩片玻璃之間，膠合中間膜含溼率在[0.02%]以下。

(2) 膠合明鏡須為膠合安全玻璃之產品，並符合[CNS 1183 R2042]。

##### 2.1.2 不銹鋼、框件、掛勾

構件規格依契約設計圖說規定及第 05500 章「金屬製品」之規定。

##### 2.1.3 填縫劑

使用浴廁專用之抗霉型之填縫劑。

#### 3. 施工

3.1 明鏡上下以[3cm]寬，[L 形]不銹鋼掛勾固定。

3.2 明鏡背面周圍及中間黏以雙面膠帶，並局部填注填縫劑（每平方公尺至少[4 點]）以利牆面之接著。

3.3 明鏡按裝完成後周圍需封以填縫劑。

3.4 安裝完成之鏡面需清理乾淨並應予以適當之保護。

#### 4. 計量與計價

##### 4.1 計量

4.1.1 明鏡工作依設計圖說之型式及安裝面，以[尺]計量。

##### 4.2 計價

4.2.1 本章工作依工程價目單所示契約單價辦理計價。

4.2.2 本章工程之附屬工程項目不作付款計量，但應包括在相關項目之費用內。附屬項目包括但不限於下列各項：

(1) 相關襯墊、配件等。

(2) 不銹鋼掛勾、填縫劑等。

(3) 不納入完成工作之試驗構件。

〈本章結束〉