

## আরইএসডি – নারায়ণগঞ্জ

### সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য

ক) মোট গ্রাহক (সেপ্টেম্বর, ২০২৫):

ক্র. নং.	শ্রেণি	মোট গ্রাহক	ইভিসিযোগ্য গ্রাহক	ইভিসি গ্রাহক	মন্তব্য
সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ					
১।	শিল্প	৩২৪	২৩৬	২৩১	
২।	ক্যাপটিভ	১৯০	১৬২	১৬১	
৩।	সিএনজি	২৬	২৬	২৬	
নারায়ণগঞ্জ					
৪।	শিল্প	৪০৭	২৯৭	২৮৮	গ্রাহকের ইভিসিকরণের কাজ চলমান রয়েছে
৫।	ক্যাপটিভ	১১১	১১১	১১১	
৬।	সিএনজি	৬	৬	৬	
নরসিংদী					
৭।	শিল্প	২৮১	১৬৭	১৬৬	১ টি গ্রাহকের ইভিসিকরণ নথি চলমান রয়েছে
৮।	ক্যাপটিভ	৯০	৬৭	৬৭	
৯।	সিএনজি	২৩	২৩	২৩	
মোট					

খ) প্লাস্টিক এনক্লোজার (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

শাখা	উন্মোচিত	স্থাপিত	মন্তব্য
সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ	৩০	১৫	প্লাস্টিক এনক্লোজার স্থাপনের কাজ চলমান
নারায়ণগঞ্জ	৩০	০৯	প্লাস্টিক এনক্লোজার স্থাপনের কাজ চলমান
নরসিংদী	১৫	০৩	প্লাস্টিক এনক্লোজার স্থাপনের কাজ চলমান
মোট			

গ) বিভিন্ন কারণে অপসারিত স্থানীয় ভান্ডারে সংরক্ষিত মিটার (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

শাখা	মিটারের সংখ্যা	মন্তব্য
সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ	৩৯	পরিক্ষণের কাজ চলমান
নারায়ণগঞ্জ	২৮২	পরিক্ষণের কাজ চলমান। পরিক্ষিত মিটারসমূহ ডেমরা ভান্ডারে পাঠানোর কাজ চলমান।
নরসিংদী	৭৬	পরিক্ষণের কাজ চলমান
মোট		

ঘ) মিটার পরিক্ষণের তথ্য (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

ক্র. নং.	বিবেচ্য মাস	পরীক্ষিত মিটারের সংখ্যা	সঠিক মিটারের সংখ্যা	ত্রুটিযুক্ত মিটারের সংখ্যা	ত্রুটির ধরণ
নারায়ণগঞ্জ					

ক্র. নং.	বিবেচ্য মাস	পরীক্ষিত মিটারের সংখ্যা	সঠিক মিটারের সংখ্যা	ত্রুটিযুক্ত মিটারের সংখ্যা	ত্রুটির ধরণ
(১)	টারবাইন/রো টারি/ডায়াক্রাম	৩৩	০২	৩১	ডায়াক্রাম লক-১০ মেকানিক্যাল অকার্যকর-২০ শ্লথ-০১
(২)	অরিফিস				
(৩)	আল্ট্রাসনিক				
নরসিংদী					
(৪)	টারবাইন/রো টারী/ডায়াক্রাম	১৩	৪	০৯	মেকানিক্যাল অকার্যকর-৫ টি, ইভিসি আপডেট হয়না-২ টি, অবৈধ হস্তক্ষেপ-২ টি
(৫)	অরিফিস				
(৬)	আল্ট্রাসনিক				
সোনারগাঁও/রূপগঞ্জ					
(৭)	টারবাইন/রো টারি/ডায়াক্রাম	২৭	১৪	১৩	ইনডেক্স অকার্যকর-০৪, ১০ বছরের অধিক পুরাতন-০৫, থেমে থেমে ঘুরে-০১, শ্লথ-০২, বডিতে লিকেজ-০১
(৮)	অরিফিস				
(৯)	আল্ট্রাসনিক				
মোট					

ঙ) মিটার ফিল্ড টেস্ট এর তথ্য (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

শাখা	গ্রাহকের নাম ও সংকেত নং	মিটারের বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল (সঠিক/শ্লথ/ দ্রুত)
সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ	মঞ্জিলা ফ্যাব টেক্স (৩৩৭০০৬৭)	জি-১৬০, নং-৮০১২৩৩৯/২০১৭	সঠিক
	মঞ্জিলা ফ্যাব টেক্স (৩৩৭০৫৬৭)	জি-১৬০, নং-৮০১৪৫৮৫১/২০২২	সঠিক
	সোনারগাঁও সিল (৩৩৭০২৩৪)	জি-২৫০, নং-৮০১৩৪৯৫৮/২০২০	শ্লথ-৩.৪৮% , মিটারটি পরিবর্তন করা হয়েছে।
	নিকি ডাইং (৩৩৭০২১১)	জি-৪০০, নং-৮০১৪৬০৯২	সঠিক
নারায়ণগঞ্জ	শরিফ লাইমস (২০৬০১১৪৬)	জি-৬৫, নং-৩৪০০১৭৯০২৯/৫	সঠিক
	বি.এস. রি রোলিং (৩০৬০০৩২)	জি-১০০, নং-৮০১২৩০৬০	সঠিক
	এস.আর.এস নীট ডাইং (৩০৬০৪৫৯)	জি-১০০, নং-৮০১২৩১০৬	সঠিক
	এইচ ডি ফেব্রিক্স লিঃ (৩০৬০৫৬২১)	জি-২৫, নং-০০০০০২৩৬১২	সঠিক
	মোঃ আলী ডাইং (৩০৬০২৮১)	জি-১০০, নং-৮০০৬৭২৪৯	সঠিক
নরসিংদী	মেসার্স এইচ এম টেক্স (৩৩৬০০০০৯৪)	জি-৪০০, নং-৮০১৪১৭৩৮	সঠিক
	মেসার্স CBC টাইলস (৩৩৬০০০২৭০)	জি-৬৫০, নং-৮৩০৫০৮৮৩	সঠিক
	মেসার্স CBC টাইলস (৮৩৬০০০২৭০)	জি-৬৫০, নং-৮৩০৫৮৯৩৬	সঠিক
	মেসার্স ক্রোমা টেক্স (৮৩৬০০০৩৫৯)	জি-১৬০, নং-৮০১৪০৯২৬	সঠিক

শাখা	গ্রাহকের নাম ও সংকেত নং	মিটারের বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল (সঠিক/শ্রুত/ দ্রুত)
	মেসার্স শমসের জুট মিল (৮৩৬০০০২৫৭)	জি-১৬০,নং-৮০১৪০৯৪৫	ইভিসি আপডেট করা হয়
মোট			

চ) বিকল/ত্রুটিযুক্ত মিটার প্রতিস্থাপনের তথ্য (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

শাখা	বিকল/ত্রুটিযুক্ত মিটারের সংখ্যা	প্রতিস্থাপিত মিটারের সংখ্যা	মন্তব্য
সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ	০৪	০৩	০১ টি মিটার প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান
নারায়ণগঞ্জ	০৭	০৬	০১ টি মিটার প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান
নরসিংদী	০৪	০৪	
মোট			

ছ) গ্রাহক আরএমএস এ চাপ পরিক্ষণ ও সংশোধনের তথ্য (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

শাখা	চাপ পরিক্ষণের সংখ্যা	সঠিক প্রাপ্ত	চাপ সংশোধিত
সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ	২৩	২১	০২
নারায়ণগঞ্জ	৩৭	৩১	০৬
নরসিংদী	২২	১৯	০৩
মোট			