

Despesa energètica de l'edifici

Tràmit(ID):

HFSBF8LDN

Tipus de tràmit:

Edificis acabats

Adreça:

Carrer SANT PAU, 90 ,
Sabadell

Comarca

Vallès Occidental

Ús de l'edifici:

Bloc d'habitatges

Zona climàtica:

C2

L'edifici necessita disposar d'informe tècnic (ITE)?

No

Data d'emissió:

27/05/2026

Municipi:

08201 Sabadell

Referència cadastral:

5793812DF2959H0000GL

Superfície:

2.556,00 m2

Normativa de construcció:


CTE 2019

L'edifici necessita disposar de llibre d'edifici?


No

Informació general

Escala de l'energia primària no renovable



Escala d'emissions



Transmitància mitjana (W/m²·K)

ELEMENT	EDIFICI	CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ	
	Valors actuals	Valors límit	Valors recomanats
Façanes	0,23	0,49	0,29
Finestres	1,51	2,10	2,00
Cobertes	0,22	0,40	0,23
Terra	0,00	0,70	0,48

Qualificació de demanda energètica per climatització



Instal·lacions

Qualificació del consum d'energia primària no renovable



Despesa energètica de l'edifici

Equips i emissors




Conductes d'aire




Ventiloconvector


Distribució de les pèrdues de calefacció



Pèrdues per tancaments opacs




Pèrdues per finestres i altres obertures




Distribució demandes energètiques

La demanda és la necessitat d'energia d'un edifici en funció de la seva construcció per aconseguir el confort tèrmic a l'edifici.



Distribució de consums

El consum és energia que utilitzen les instal·lacions per cobrir la demanda energètica.



Cost aproximat de la factura energètica anual: **1000** €/any

Es tenen en compte els consums energètics per l'aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i ventilació. En el cas de terciaris, també enllumenat. No es consideren els consums d'electrodomèstics, ofimàtica, ascensors, etc.

Per més informació

Accedeix a informació sobre certificació energètica i rehabilitació d'edificis

