

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHỈ DẪN KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
& VẬT LIỆU NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ Thi công — Giai đoạn Đấu thầu xây dựng)

Tên dự án:	Tổ hợp Thương mại, Văn phòng & Căn hộ cao cấp GreenTech Tower
Chủ đầu tư:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ GreenTech
Tư vấn thiết kế:	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc & Xây dựng V-Design
Quy mô:	28 tầng nổi, 03 tầng hầm — Chiều cao PCCC: 98.5 m
Số hiệu tài liệu:	CDKT-PCCC-REV02 (Phát hành ngày 15/05/2026)

MỤC 1: TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT PHÁP LÝ ÁP DỤNG

- 1.1. Công trình thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F2.2 kết hợp F4.3, bậc chịu lửa Bậc I.
- 1.2. Hệ thống PCCC và các giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan phải tuân thủ nghiêm ngặt:
- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
 - Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD ban hành kèm Thông tư số 09/2023/TT-BXD.
 - TCVN 9383:2012: Thử nghiệm khả năng chịu lửa — Cửa đi và cửa ngăn cháy.
 - TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy — Phương tiện PCCC cho nhà và công trình.

1.3. NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ƯU TIÊN:

Mọi sai khác giữa bản vẽ thiết kế kiến trúc và chỉ dẫn kỹ thuật PCCC thì chỉ dẫn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cháy có cấp pháp lý cao hơn bắt buộc phải được tuân thủ tuyệt đối.

MỤC 5: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CỬA VÀ BỘ PHẬN NGĂN CHÁY

Điều 5.3: Yêu cầu đối với hệ thống cửa và vách buồng thang bộ thoát hiểm (Trang 42)

1. Phân loại và Giới hạn chịu lửa bắt buộc:

- a) Căn cứ Bảng 4 và Điều 2.4.3 của QCVN 06:2022/BXD đối với nhà có chiều cao trên 50m, toàn bộ cửa mở vào buồng thang bộ thoát nạn không nhiễm khói (loại N1 và N2) từ tầng **hầm B3 đến tầng mái 28 BẮT BUỘC PHẢI LÀ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY ĐẠT GIỚI HẠN CHỊU LỬA TỐI THIỂU EI 90 (chịu lửa và cách nhiệt trong thời gian 90 phút liên tục).**
- b) Tuyệt đối không chấp thuận cửa có giới hạn chịu lửa EI 60 hoặc EI 45 cho các buồng thang thoát nạn trực (2-3, C-D) và trực (6-7, A-B). Mọi đề xuất hạ cấp chịu lửa đều bị từ chối.

2. Cấu tạo và Quy cách vật tư cửa chống cháy EI 90:

- Thép khung: Thép mạ điện dày 1.5mm, sơn tĩnh điện bột hoàn thiện chống ăn mòn.
- Thép cánh: Thép tấm mạ kẽm dày 1.2mm mỗi mặt, chiều dày cánh tối thiểu 50mm.
- Lõi cách nhiệt: Bông khoáng vô cơ Rockwool tỷ trọng tối thiểu 120 kg/m³ kết hợp tấm chống cháy Magie Oxit (MgO) dày tối thiểu 5mm mỗi bên để đảm bảo tính cách nhiệt ($I \geq 90$).
- Gioăng ngăn khói: Bố trí kép gồm gioăng cao su silicone chịu nhiệt và gioăng than chì tự giãn nở ở nhiệt độ > 150°C đạt chuẩn BS EN 1634-3.

3. Phụ kiện cơ điện và kiểm soát an toàn:

- Bản lề inox SUS 304 chịu tải tối thiểu 120kg/bộ, tối thiểu 04 bản lề/cánh.
- Tay co thủy lực tự động đóng (Door closer) đạt tiêu chuẩn EN 1154.
- Thanh thoát hiểm panic bar mở khẩn cấp loại chuyên dụng cho cửa chống cháy.

4. Hồ sơ nghiệm thu & Chứng chỉ kiểm định bắt buộc trước khi đưa vào công trình:

- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC do Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cấp phép.
- **Biên bản thử nghiệm mẫu đốt đạt chuẩn EI 90 tại phòng thí nghiệm chuyên ngành (IBST/VILAS).**
- Chứng chỉ xuất xưởng (CO/CQ) của thép tấm và vật liệu lõi cách nhiệt Rockwool.

MỤC 8: NGHIỆM THU VẬT TƯ ĐẦU VÀO VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

8.1. Kiểm tra nghiệm thu vật tư đầu vào tại hiện trường:

- Kỹ sư Giám sát của Chủ đầu tư và Tư vấn Giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu cất lấy mẫu ngẫu nhiên 01 bộ cửa thành phẩm tại công trường để kiểm tra cấu tạo lõi và tỷ trọng bông khoáng.
- Toàn bộ chi phí thí nghiệm lại do Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.

8.2. Nghiệm thu hoàn thành với Cơ quan Cảnh sát PCCC:

- Nhà thầu chính và nhà thầu phụ cửa chống cháy có trách nhiệm phối hợp với Ban QLDA cung cấp toàn bộ hồ sơ kiểm định gốc phục vụ buổi nghiệm thu thực địa của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH.
- Nếu công trình bị đình chỉ hoặc không đạt nghiệm thu do sai khác chỉ tiêu EI của cửa thoát hiểm, Nhà thầu phải chịu toàn bộ phí tổn phát sinh và chi phí khắc phục thay thế 100%.