

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG — GÓI THẦU KẾT CẤU THÉP

BẢN VẼ SỐ: KC-105 (CHI TIẾT KẾT CẤU THÉP SẢNH CHÍNH TẦNG 1 — TRANG 18)

Đơn vị thiết kế: V-Design Steel Engineering — Kỹ sư lập: KS. Trần Quốc Tuấn

BẢNG THỐNG KÊ CẤU KIỆN THÉP HÌNH & GHI CHÚ BẢO VỆ CHỐNG CHÁY

MÃ CẤU KIỆN	TIẾT DIỆN CẤU TẠO	KHỐI LƯỢNG (Tấn)	YÊU CẦU SƠN CHỐNG CHÁY	CHIỀU DÀY SƠN (mm)
COL-01	Cột thép tròn D406 x 16mm	18.5 Tấn	R 60 (Ghi chú bản vẽ)	1.2 mm
COL-02	Cột thép hộp 300x300x12mm	12.2 Tấn	R 60 (Ghi chú bản vẽ)	1.2 mm
BM-01	Dầm chính I 500x200x10x16mm	24.8 Tấn	R 60 (Ghi chú bản vẽ)	1.2 mm
BM-02	Dầm phụ I 300x150x6.5x9mm	14.5 Tấn	R 45 (Ghi chú bản vẽ)	0.8 mm

GHI CHÚ SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP TRÊN BẢN VẼ KC-105 (REV.01):

- Toàn bộ hệ cột thép sảnh COL-01, COL-02 và dầm BM-01 được sơn chống cháy đạt giới hạn R 60.
- Chiều dày màng sơn khô (DFT) yêu cầu: 1.2 mm. Sơn lót epoxy 2 thành phần 60 micron.
- Đơn giá dự toán mời thầu đang lập theo định mức sơn R 60: 480.000 VNĐ/m².

CẢNH BÁO RỦI RO NGHIỆM THU & PHÁT SINH NGÂN SÁCH (QS AUDIT):

- XUNG ĐỘT PHÁP LÝ NGHIỆM TRỌNG:** Chỉ dẫn kỹ thuật Tập 04 (Trang 56) và QCVN 06:2022/BXD bắt buộc kết cấu thép chịu lực chính của nhà bậc I phải đạt R 120 (chống cháy 120 phút).
- SAI LỆCH TRÊN BẢN VẼ:** Bản vẽ KC-105 lại chỉ thiết kế sơn chống cháy màng mỏng R 60 (1.2mm).
- HẬU QUẢ NGHIỆM THU:** Cảnh sát PCCC chắc chắn sẽ TỪ CHỐI NGHIỆM THU BÀN GIAO công trình nếu cột thép sảnh chính chỉ đạt R 60, vì nguy cơ sụp đổ kết cấu khi xảy ra sự cố cháy!
- TÁC ĐỘNG CHI PHÍ:** Đơn giá sơn chống cháy R 120 (dày ~3.5mm) thực tế khoảng 1.250.000 VNĐ/m². Với diện tích bề mặt thép sảnh chính 1.450 m², chi phí phát sinh là: 1.116.500.000 VNĐ!