

Préparation TC PQ CFC IELE,PELE

- [4] 1. En tant que planificateur-électricien à Lausanne, vous êtes chargé de la rédaction du cahier des charges pour le réseau informatique d'un nouveau centre médical. Afin de limiter les perturbations électromagnétiques (CEM) dues aux équipements de radiologie, vous devez spécifier précisément le type de blindage des câbles de communication.

Sur la base de la norme internationale ISO/IEC 11801, identifiez la désignation correcte des quatre types de câbles universels (CUC).

- **Câble 1** : Possède une tresse métallique globale, mais pas de blindage sur les paires individuelles.
- **Câble 2** : Ne possède aucun blindage (ni global, ni par paires).
- **Câble 3** : Ne possède pas de blindage global, mais chaque paire est entourée d'une feuille métallique.
- **Câble 4** : Possède une tresse métallique globale et chaque paire est entourée d'une feuille métallique.