

Préparation DT PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. En tant que responsable technique au sein d'une structure industrielle, vous devez vous assurer que les interventions électriques sont réalisées par du personnel qualifié et autorisé. Selon l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), l'Inspection fédérale (ESTI) peut délivrer des autorisations limitées pour des cadres spécifiques.

- [3] (a) Quels sont les trois types d'autorisations d'installer limitées que l'Inspection peut délivrer ?
- [3] (b) L'autorisation pour les travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise permet-elle contractuellement d'effectuer la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ?
- [3] (c) Quel type d'organisme doit impérativement assurer le suivi technique en cours d'emploi des électriciens d'exploitation mentionnés dans l'autorisation ?
- [3] (d) Une entreprise titulaire d'une autorisation de raccordement est-elle autorisée à remplacer un moteur électrique raccordé à demeure ?