

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [9] 1. Un laboratoire de mesures doit être équipé de nouveaux luminaires LED. Les caractéristiques du projet sont les suivantes :

- Éclairement moyen requis : $E_m = 750 \text{ [lx]}$
- Dimensions du local : Longueur $l = 15 \text{ [m]}$, largeur $b = 8 \text{ [m]}$
- Rendement global de l'installation (incluant le facteur de maintenance) : $\eta = 0,6$

Le luminaire LED choisi possède un flux lumineux $\Phi_L = 8500 \text{ [lm]}$. Déterminer le nombre de luminaires n à installer pour respecter ces contraintes ?