

Préparation DT PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Soit l'infrastructure électrique d'un nouveau camping. Vous devez sélectionner le matériel de raccordement pour les emplacements de caravanes.

- [3] (a) Quel type de socle de prise est impérativement requis pour l'alimentation des véhicules de loisir ?
- [3] (b) Quel est le degré de protection IP minimal que doivent présenter ces socles de prises lorsqu'ils sont installés à l'air libre ?
- [3] (c) Quelles sont les limites de hauteur (minimale et maximale) à respecter pour la pose des socles de prises par rapport au sol fini ?
- [3] (d) Quel est le nombre maximal de socles de prises autorisé par point d'alimentation (distributeur) ?

Solution:

- **Type de prise** : Le socle doit être de type EN 60309-2 (modèle CEE 16 A LNPE bleu). Les prises domestiques de type 13 ou 23 sont interdites pour cet usage (NIBT 7.08.5.5.1.6).
- **Indice de protection** : Le matériel doit être adapté aux projections d'eau (AD4), soit un degré IP 44 au minimum (NIBT 7.08.5.1.2.1).
- **Hauteur de pose** : Les prises doivent se situer à une hauteur comprise entre 0,5 [m] et 1,5 [m] du sol (NIBT 7.08.5.5.1.6).
- **Distribution** : Un distributeur ne peut pas alimenter plus de 4 emplacements (maximum 4 prises par point d'alimentation) (NIBT 7.08.5.5.1.3).

$$L_{\text{type.conforme}} = \text{EN 60309-2 (CEE)}$$

$$IP_{\text{min}} = \text{IP 44}$$

$$H_{\text{pose}} \in [0,5 \text{ [m]}; 1,5 \text{ [m]}]$$

$$N_{\text{prises.max}} = 4$$

$$I_{\Delta n} \leq 30 \text{ [mA]} \text{ (Protection individuelle par socle)}$$