

Préparation DT PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. En tant que responsable technique pour la rénovation d'un bâtiment administratif du village de Baulmes, vous devez valider la conformité de l'éclairage de sécurité pour les voies d'évacuation.

- [1] (a) Quel est l'éclairement minimal exigé au sol pour une voie d'évacuation menant à un lieu sûr ?
- [1] (b) Dans quel chapitre spécifique de la NIBT trouvez-vous les prescriptions générales concernant les sources d'alimentation pour les services de sécurité ?
- [1] (c) Pour garantir le maintien de fonction en cas de sinistre, citez une exigence de pose concernant le cheminement des circuits de sécurité par rapport aux circuits normaux.