



**Τεχνικό Γραφείο Μελετών — Γεωργακόπουλος Χρ. / Φουντάς Αθ.**  
Έργο: Μονοκατοικία Αμαλιάδας  
Πρόταση 1 — Ισόγειο  
Κλίμακα 1:50 · Μικτό εμβ.: 113,74 m<sup>2</sup>  
Είσοδος: Νότος · Αμαλιάδα, Π.Ε. Ηλείας  
Ημερομηνία: 16.08.2026 · Σχεδ.: Γεωργακόπουλος Χρ. (AM TEE 101893)

# Μονοκατοικία Αμαλιάδας — Πρόταση 1: Πίνακες χώρων & έλεγχοι

Διαστάσεις: «καθαρές» = εσωτερικές ελεύθερες · «μικτές» = με τοίχους (εξωτ. πλήρες πάχος, εσωτ. μισό). Βορράς: επάνω.

■ **Ισόγειο (μικτό 113,74 m², καθαρό 95,49 m²)**

| #  | Χώρος             | Καθ. εμβ. (m²) | Καθ. Α×Β (m) | Μικτές Α×Β (m) | Ζώνη  |
|----|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| 1  | Καθιστικό         | 15,02          | 4,77×3,15    | 5,12×3,50      | κύρια |
| 2  | Σαλόνι            | 13,35          | 4,24×3,15    | 4,34×3,50      | κύρια |
| 3  | Κουζίνα           | 9,22           | 3,18×2,90    | 3,53×3,50      | κύρια |
| 4  | Κύριο Υπνοδωμάτιο | 12,59          | 3,57×3,52    | 3,92×3,87      | κύρια |
| 5  | Υπνοδωμάτιο 2     | 10,79          | 3,06×3,52    | 3,16×3,87      | κύρια |
| 6  | Υπνοδωμάτιο 3     | 10,79          | 3,06×3,52    | 3,41×3,87      | κύρια |
| 7  | Λουτρό            | 4,68           | 1,85×2,53    | 2,20×2,63      | βοηθ. |
| 8  | Αποθήκη           | 4,89           | 3,30×1,48    | 3,40×1,58      | βοηθ. |
| 9  | Χωλ               | 4,89           | 3,30×1,48    | 3,40×1,58      | βοηθ. |
| 10 | WC                | 2,91           | 1,15×2,53    | 1,50×2,63      | βοηθ. |
| 11 | Διάδρομος         | 6,37           | 6,70×0,95    | 6,80×1,05      | βοηθ. |

## Έλεγχος φωτισμού & αερισμού (Κ.Κ. αρ. 20 §5.1.2 / αρ. 21 §5.2)

| Χώρος             | Εμβ. | Φως≥10% | Υαλοπ. | Αερ.≥5% | Ανοιγ. | Φως | Αερ. |
|-------------------|------|---------|--------|---------|--------|-----|------|
| Καθιστικό         | 15,0 | 1,50    | 1,50   | 0,75    | 0,75   | ✓   | ✓    |
| Σαλόνι            | 13,4 | 1,34    | 1,34   | 0,67    | 0,67   | ✓   | ✓    |
| Κουζίνα           | 9,2  | 0,92    | 1,26   | 0,46    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Κύριο Υπνοδωμάτιο | 12,6 | 1,26    | 1,26   | 0,63    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Υπνοδωμάτιο 2     | 10,8 | 1,08    | 1,26   | 0,54    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Υπνοδωμάτιο 3     | 10,8 | 1,08    | 1,26   | 0,54    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Λουτρό            | 4,7  | 0,47    | 1,26   | 0,23    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Αποθήκη           | 4,9  | 0,49    | 0,00   | 0,24    | 0,00   | ✓   | ✓    |
| Χωλ               | 4,9  | 0,49    | 0,00   | 0,24    | 0,00   | ✓   | ✓    |
| WC                | 2,9  | 0,29    | 1,26   | 0,15    | 0,63   | ✓   | ✓    |

→ Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης πληρούν φωτισμό ≥10% & αερισμό ≥5%.