




Τεχνικό Γραφείο Μελετών — Γεωργακόπουλος Χρ. / Φουντάς Αθ.
Έργο: Κατοικία
Πρόταση 1 — Ισόγειο
Κλίμακα 1:50 · Μικτό εμβ.: 110,56 m²
Είσοδος: Νότος · Αμαλιάδα, Π.Ε. Ηλείας
Ημερομηνία: 16.08.2026 · Σχεδ.: Γεωργακόπουλος Χρ. (ΑΜ ΤΕΕ 101893)

Κατοικία — Πρόταση 1: Πίνακες χώρων & έλεγχοι

Διαστάσεις: «καθαρές» = εσωτερικές ελεύθερες · «μικτές» = με τοίχους (εξωτ. πλήρες πάχος, εσωτ. μισό). Βορράς: επάνω.

■ **Ισόγειο** (μικτό 110,56 m², καθαρό 90,92 m²)

#	Χώρος	Καθ. εμβ. (m²)	Καθ. Α×Β (m)	Μικτές Α×Β (m)	Ζώνη
1	Κουζίνα	32,24	12,40×2,60	13,00×3,20	κύρια
2	Κύριο Υπνοδωμάτιο	12,75	3,57×3,57	3,92×3,92	κύρια
3	Υπνοδωμάτιο 2	10,93	3,06×3,57	3,16×3,92	κύρια
4	Υπνοδωμάτιο 3	10,93	3,06×3,57	3,41×3,92	κύρια
5	Χωλ	3,19	1,25×2,55	1,60×2,65	βοηθ.
6	WC	9,90	6,60×1,50	6,70×1,60	βοηθ.
7	Λουτρό	4,72	1,85×2,55	2,20×2,65	βοηθ.
8	Διάδρομος	6,27	6,60×0,95	6,70×1,05	βοηθ.

Έλεγχος φωτισμού & αερισμού (Κ.Κ. αρ. 20 §5.1.2 / αρ. 21 §5.2)

Χώρος	Εμβ.	Φως≥10%	Υαλοπ.	Αερ.≥5%	Ανοιγ.	Φως	Αερ.
Κουζίνα	32,2	3,22	3,22	1,61	1,61	✓	✓
Κύριο Υπνοδωμάτιο	12,8	1,28	1,28	0,64	0,64	✓	✓
Υπνοδωμάτιο 2	10,9	1,09	1,26	0,55	0,63	✓	✓
Υπνοδωμάτιο 3	10,9	1,09	1,26	0,55	0,63	✓	✓
Χωλ	3,2	0,32	0,00	0,16	0,00	✓	✓
WC	9,9	0,99	0,00	0,50	0,00	✓	✓
Λουτρό	4,7	0,47	1,26	0,24	0,63	✓	✓

→ Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης πληρούν φωτισμό ≥10% & αερισμό ≥5%.