



**Τεχνικό Γραφείο Μελετών — Γεωργακόπουλος Χρ. / Φουντάς Αθ.**  
Έργο: Μονοκατοικία Αμαλιάδας  
Πρόταση 3 — Ισόγειο  
Κλίμακα 1:50 · Μικτό εμβ.: 117,94 m<sup>2</sup>  
Είσοδος: Νότος · Αμαλιάδα, Π.Ε. Ηλείας  
Ημερομηνία: 28.08.2026 · Σχεδ.: Γεωργακόπουλος Χρ. (AM TEE 101893)

Μονοκατοικία Αμαλιάδας — Πρόταση 3: Πίνακες χώρων & έλεγχοι

Διαστάσεις: «καθαρές» = εσωτερικές ελεύθερες · «μικτές» = με τοίχους (εξωτ. πλήρες πάχος, εσωτ. μισό). Βορράς: επάνω.

■ Ισόγειο (μικτό 117,94 m², καθαρό 99,45 m²)

| #  | Χώρος             | Καθ. εμβ. (m²) | Καθ. Α×Β (m) | Μικτές Α×Β (m) | Ζώνη  |
|----|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| 1  | Καθιστικό         | 12,59          | 3,60×3,50    | 3,95×3,85      | κύρια |
| 2  | Σαλόνι            | 20,88          | 4,09×5,10    | 4,19×5,45      | κύρια |
| 3  | Κουζίνα           | 9,26           | 2,85×3,25    | 3,20×3,85      | κύρια |
| 4  | Κύριο Υπνοδωμάτιο | 13,59          | 3,88×3,50    | 4,23×3,85      | κύρια |
| 5  | Υπνοδωμάτιο 2     | 11,65          | 3,33×3,50    | 3,43×3,85      | κύρια |
| 6  | Υπνοδωμάτιο 3     | 11,65          | 3,33×3,50    | 3,68×3,85      | κύρια |
| 7  | Λουτρό            | 4,35           | 1,85×2,35    | 2,20×2,70      | βοηθ. |
| 8  | Χωλ               | 1,95           | 1,30×1,50    | 1,40×1,60      | βοηθ. |
| 9  | Αποθήκη           | 3,00           | 2,00×1,50    | 2,10×1,60      | βοηθ. |
| 10 | WC                | 2,99           | 1,15×2,60    | 1,50×2,70      | βοηθ. |
| 11 | Διάδρομος         | 7,54           | 7,54×1,00    | 7,64×1,10      | βοηθ. |

Έλεγχος φωτισμού & αερισμού (Κ.Κ. αρ. 20 §5.1.2 / αρ. 21 §5.2)

| Χώρος             | Εμβ. | Φως≥10% | Υαλοπ. | Αερ.≥5% | Ανοιγ. | Φως | Αερ. |
|-------------------|------|---------|--------|---------|--------|-----|------|
| Καθιστικό         | 12,6 | 1,26    | 1,26   | 0,63    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Σαλόνι            | 20,9 | 2,09    | 2,09   | 1,04    | 1,04   | ✓   | ✓    |
| Κουζίνα           | 9,3  | 0,93    | 1,26   | 0,46    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Κύριο Υπνοδωμάτιο | 13,6 | 1,36    | 1,36   | 0,68    | 0,68   | ✓   | ✓    |
| Υπνοδωμάτιο 2     | 11,6 | 1,16    | 1,26   | 0,58    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Υπνοδωμάτιο 3     | 11,6 | 1,16    | 1,26   | 0,58    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Λουτρό            | 4,3  | 0,43    | 1,26   | 0,22    | 0,63   | ✓   | ✓    |
| Χωλ               | 2,0  | 0,20    | 0,00   | 0,10    | 0,00   | ✓   | ✓    |
| Αποθήκη           | 3,0  | 0,30    | 0,00   | 0,15    | 0,00   | ✓   | ✓    |
| WC                | 3,0  | 0,30    | 1,26   | 0,15    | 0,63   | ✓   | ✓    |

→ Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης πληρούν φωτισμό ≥10% & αερισμό ≥5%.