附件1

一、采用的协议标准 : MODBUS-RTU

二. 出厂默认通迅参数(定制出厂参数的用户除外)

出厂默认通迅参数						
波特率	9600					
数据位	8					
停止位	1					
校验位	无					
地址	4 (默认)					

三. 主要指令说明及例程

3.1 读取数据

主站发送指令(16进制数):

١	内容	Slave	Functio	Addres	Addres	Quantit	Quantit	CRC_	CRC_
		id	n	s_H	s_L	y_H	y_L	L	Н
	值	0x04	0x03	0x00	0x00	0x00	0x06	0xC5	0x90

数据返回:

内容	Slave id	Functi	Count	电导率	电阻率	温度	CRC
		on					
值	0x04	0x03	字节数	FLOAT(占	FLOAT(占	FLOAT(占	2 个
				四个字节)	四个字节)	四个字节)	字节

浮点数为正序浮点

四. 详细功能表

注:下表的功能根据程序的编写和测试验证进展,尽可能和原基于 ADuCM360 的 PH 设备项目的协议兼容,进行完善和调整

寄存器名称	数据地 址	数据类型	长度 (字	读/写	说明
-------	----------	------	----------	-----	----

)		
电导率值	0	Float (浮点)	2	R(只读)	默认单位为 us/cm
电阻率	2	Float (浮点)	2	R(只读)	MΩ.m
温度	4	Float (浮点)	2	R(只读)	$^{\circ}$ C
温度电阻值	6	Float(浮点)	2	R(只读)	Ω
	8	uInt32(整形)	2	R/W	
保留	10	uInt32 (整形)	2	R/W	
温度系数	12	Float(浮点)	2	R/W	
电导池常数	14	Float(浮点)	2	R/W	
保留	16	Float(浮点)	2	R∕ <mark>W</mark>	
激励频率	18	int(整形)	2	R/W	
波特率	20	int(整形)	2	R/W	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 43000, 57600, 115200 (默认 9600)
从机地址	22	int(整形)	2	R/W	1~254 (默认 1)
软件版本	24	int(整形)	2	R(只读)	
温度传感器类型	26	uint16_t	1	R/W	两个字节: 0: PT1000 1: NTC 30K 2: 采用手动设置的温度值 3: PT100
温度修正系数	28	Float (浮点)	2	R/W	两个字 注:最终温度=传感器 测试温度 x 温度修正系 数 +温度偏移补偿
手动设置温度值	30	Float (浮点)	2	R/W	两个字 手动设置温度值
温度偏移补偿	32	Float (浮点)	2	R/W	两个字 注:最终温度=传感器 测试温度 x 温度修正系 数 +温度偏移补偿
ORP 值	34	Float (浮点)	2	R(只读)	两个字 注:值=实际测量值 + ORP 电压偏移补偿(单 位 mV)
ORP 电压偏移补偿	<mark>36</mark>	Float (浮点)	<mark>2</mark>	R(只读)	<mark>单位 mV</mark>

设备类型	50 (0x32)	uint16_t	1	R (只读)	两个字节: 2: 表示当前设备类型为电导率测试设备 1: 表示当前设备类型为 ORP 测试设备 0: 表示当前设备类型为 PH 测试设备
产品序列号	52	uInt32 (整形)	4	R/W	序列号 例如: 22210000
PH 值	60	Float(浮点)	2	R(只读)	注: PH 值=实际测量值 + PH 值偏移补偿
PH 值电压	62	Float(浮点)	2	R(只读)	单位 mV
PH 计算方式选择	64	uInt32(整形)	2	R/W	1、两点校正模式 2、三点校正模式
第一校准缓冲液的 PH 值	66	Float(浮点)		R/W	
第一校准缓冲液的 电压	68	Float(浮点)		R/W	单位 mV
第二校准缓冲液的 PH 值	70	Float (浮点)	2	R/W	
第二校准缓冲液的 电压	72	Float(浮点)	2	R/W	单位 mV
第三校准缓冲液的 PH 值	74	Float (浮点)		R/W	
第三校准缓冲液的 电压	76	Float(浮点)	2	R/W	单位 mV
PH 值偏移补偿	<mark>78</mark>	Float (浮点)	2	R/W	
		_			

五. MODBUS 标准协议相关介绍

5.1 Get 请求帧格式

内容	Slave id	Function	Address	Quantity	CRC
字节数	1	1	2	2	2

- Slave id 默认为 0x01;
- Function 规定 0x03 为 Get Func;
- Address 定义为操作项目,2 个字节;
- Quantity 为待读取的寄存器个数,存放单元大小为一个字;
- CRC 为 crc 校验和。

帧长度为8个字节。

5.2 Get 应答帧格式

内容	Slave id	Function	Count	Value	CRC
字节数	1	1	1	n	2

- Count 存放 Value 字节个数 n, 与 Get 请求帧中 Quantity 关系为: n=Quantity*2;
- Value 存放要获取的 Data 值。 其余同上。

帧长度为 5+n 个字节。

5.3 Set 多寄存器值 (FLOAT 变量设置)

内容	Slave id	Function	Address	Quantity	Count	Value	CRC
字节数	1	1	2	2	1	n	2

- Function 规定 0x10 为 Set Func;
- Quantity 为设置的寄存器个数, n=Quantity*2; 其余同上。

帧长度为 9+n 个字节。

5.4 Set 多寄存器值应答帧格式

内容	Slave id	Function	Address	Quantity	CRC
字节数	1	1	2	2	2

帧长度为8个字节。

5.5 Set 单一寄存器 (整形变量设置)

内容	Slave id	Function	Address	Value	CRC
字节数	1	1	2	2	2

● Function 规定 0x06 为 Set Func;

其余同上。

帧长度为8个字节。

5.6 Set 单一寄存器应答帧格式

内容	Slave id	Function	Address	Value	CRC
字节数	1	1	2	2	2

帧长度为8个字节。