민원 신청 내용

민원종류(민원구분)	일반민원(일반 민원)
제목	공동주택 전기차화재감시 솔루션 비용처리 문제
내용	공동주택 지하주차장 및 지상주차장의 전기차화재를 조기에 감지하기 위한 장치에 대한 비용을 집행할때 장기수선충당금 사용대상이 아닌, 일반 수선관리비 품목인지에 대한 답변을 요청 드립니다. 전기차화재 조기감지 장치 개요 [제품 구성품] : AIBOX(AI기능이 탑재된 소형PC) [설명] : 기존 설치된 CCTV와 연결하여 CCTV에서 들어오는 이미지를 분석하여 연기/불꽃을 감지하여 알람 유첨: 시스템 구성도 저희들이 파악하기에는 CCTV설치가 없어, 장기수선충당금이 사용이 불가능한 것으로 파악하고 있습니다. 하여 일반적인 수선/유지관리비 명목으로 사용하는 것이 바람직하다고 이해하고 있습니다. 이런내용에 대해서 확인을 받고자 합니다. 감사합니다.
첨부 파일	시스템구성도.jpg

처리기관 정보

시스템 구성도.jpg

IP 네트워크 카메라
PoE Hub
L3 Switch
NVR
VMS
관제용 모니터
1시간 이내 설치
AI Box
Web / App

답변 내용

답변일시 2025-05-09 16:02:11

처리결과 (답변내용)

1. 국토교통 행정에 관심과 애정을 가져주셔서 감사드리며, 선생님께서 제출한 민원에 대해 다음과 같이 답변드립니다.

가. 민원요지

ㅇ 장기수선충당금 사용 관련

나. 답변내용

ㅇ 「공동주택관리법」(이하 '법'이라 함) 제29조제1항에 따라 장기수선계획은 공동주택의 공용부분에 대해 수립하는 것으로서, 같은 법 같은 조 제2항에 따라 입주자대표회의와 관리주체는 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 하고, 같은 법 제30조제2항에 따라 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따라야 하며, 장기수선계획의 수립기준은 같은 법 시행규칙 [별표1](이하 '[별표1]'이라 함)]과 같이 정하고 있고,

- 위 규정 등과 관련하여 위반 등이 있을 경우 같은 법 제102조에 따른 과태료 부과 등에 처해질 수 있음을 알려드립니다.

ㅇ 장기수선계획의 수립·조정 시 해당 공동주택에 설치되어 있거나 설치할 공용부분 주요시설이 [별표1]에 명시된 항목인 경우에는 반드시 포함되어야 하고, [별표1]에 명시되어 있지 않은 항목인 경우에는 해당 공동주택의 관리규약, 비용부담 주체의 의사 등을 고려하여 자율적으로 결정할 사항이며,

- 같은 법 제29조제2항에 따르면 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고 필요한 경우 이를 조정하도록 하고 있고, 같은 법 제29조제3항에 따라 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 지나기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있으며,

- 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따라야 하고, [별표1]은 자동화재감지설비의 감지기, 수신반을 포함하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바라며,

- 개별 공동주택에 대한 전기차 화재 감지 관련 회계 처리의 적정성 등 구체적인 사항은 공동주택관리에 관한 감독 권한 등을 가진 해당 시장·군수·구청장 등에게 문의하여 확인하시기 바랍니다.

2. 답변에 대해 추가로 설명이 필요한 경우, 주택건설공급과(황일훈, 044-201-3377)로 문의하여 주시면 안내해 드리도록 하겠습니다. 아울러, 답변 내용이 만족스럽지 못하더라도 법령 해석상 부득이한 부분이 있는 점 양해하여 주시기 바랍니다. 끝.

[본 회신 내용은 해당 질의에만 국한되며, 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 다른 해석이 있을 수 있습니다. 따라서 개별 사안에 대한 별도의 증거자료로 활용하는 것은 국토교통부 견해와는 관련이 없음을 알려드립니다.]

만족도평가 가능일시 2025-08-09 16:02:11

첨부 파일

[별표1]3. 전기/소화 승강기: "자동화재감지설비"는 천장에 부착된 화재감지기를 의미함

3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

구분	공사종별	수선방법	수선주기 (년)	수선율 (%)	비고
가. 예비전원 (자가발전) 설비	1) 발전기	부분수선	10	10	
		전면교체	30	100	
	2) 배전반	부분교체	10	10	
		전면교체	20	100	
나. 변전설비	1) 변압기	전면교체	25	100	고효율에너지 기자재 적용
	2) 수전반	전면교체	20	100	
	3) 배전반	전면교체	20	100	
다. 자동화재 감지설비	1) 감지기	전면교체	20	100	
	2) 수신반	전면교체	20	100	
라. 소화설비	1) 소화펌프	전면교체	20	100	
	2) 스프링클러 헤드	전면교체	25	100	
	3) 소화수관(강관)	전면교체	25	100	
마. 승강기 및 인양기	1) 기계장치	전면교체	15	100	
	2) 와이어로프, 쉬브 (도르레)	전면교체	5	100	
	3) 제어반	전면교체	15	100	
	4) 조속기(과속조절기)	전면교체	15	100	
	5) 도어개폐장치	전면교체	15	100	