



建筑消防安全 评估报告

(报告标识号：MA5AWXLX3H202500636)

委托单位：潮州鑫台礼贸易有限公司

项目名称：潮州鑫台礼贸易有限公司消防安全评估

项目地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇工业小区官塘工业北
路东一横1号

评估日期：2025-01-23

广东众强建设发展有限公司

评估机构地址：广东省广州市海珠区叠景路136号1501房、1506房、1507房
电话：020-89189814

建筑消防安全评估报告

(签字页)

报告编写人:梁彩娃

项目负责人:马静静

报告审核人:吴盈

技术负责人:吴盈



评估组成员:

序号	评估成员	姓名	职务/职称	执业资格证书编号	评估分工
1	项目负责人	马静静	一级注册消防工程师	20211104244000000 042	现场负责人
2	成员	谢浪文	建（构）筑物消防员高级	1836003001300018	现场评估人
3		梁彩娃	建（构）筑物消防员中级	1936003009401769	报告编写人
4		伍海潮	消防设施操作员	2336003008409833	现场评估人

检测设备

序号	设备名称	设备编号	检定/校准证书编号	有效期
1	数字万用表	ZQXJ-Y21-01	HA6B1GD10490027	2025-11-26
2	数字声级计	ZQXJ-Y10-01	HA6B1GD10490033	2025-11-26
3	喷头末端试水接头	ZQXJ-Y18-01	HA6B1GD10490010	2025-11-26
4	数字风速计	ZQXJ-Y11-01	HA6B1GD10490053	2025-11-26
5	秒表	ZQXJ-Y01-01	HA6B1GD10490036	2025-11-26
6	感烟探测器功能试验器	ZQXJ-Y22-01	HA6B1GD10490061	2025-11-26
7	数字温湿度计	ZQXJ-Y13-01	HA6B1GD10490049	2025-11-26
8	测力计	ZQXJ-Y07-01	HA6B1GD10490045	2025-11-26
9	数字照度计	ZQXJ-Y09-01	HA6B1GD10490039	2025-11-26
10	激光测距仪	ZQXJ-Y08-01	HA6B1GD10490001	2025-11-26
11	钢直尺	ZQXJ-Y04-01	HA6B1GD10490056	2025-11-26
12	卷尺30m	ZQXJ-Y02-03	HA6B1GD10490015	2025-11-26
13	消火栓测压接头	ZQXJ-Y17-01	HA6B1GD10490007	2025-11-26

消防安全评估报告

委托单位	潮州鑫台礼贸易有限公司			联系人	江小铨
地 址	广东省潮州市湘桥区官塘镇工业小区官塘工业北路东一横1号			联系电话	13055570886
评估项目信息					
项目名称	潮州鑫台礼贸易有限公司消防安全评估				
项目地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇工业小区官塘工业北路东一横1号				
建筑基本信息	潮州鑫台礼贸易有限公司位于广东省潮州市湘桥区官塘镇工业小区官塘工业北路东一横1号，该建筑为地上3层，建筑高度为11米，建筑总面积为4485平方米，属于多层民用建筑；本次评估范围为首层及二层，评估面积为2990平方米，评估后作为展厅用途。				
管理单位	/				
维保单位	/				
评估结论					
综合评定得分	75.11		消防安全等级	一般	
评估情况说明	经综合判定，本项目安全等级为“一般”。				
备 注	综合评定得分与消防安全等级的对应关系				
	综合评定得分	[80, 100]	[60, 80)	[0, 60)	
	消防安全等级	良好	一般	不合格	
编写人:梁彩娃 审核人:吴盈 项目负责人:马静静 技术负责人:吴盈					
签发日期: 年 月 日					

一、评估范围

本消防技术服务机构对潮州鑫台礼贸易有限公司建筑物的建筑防火、消防设施与器材、消防安全管理进行消防安全评估。

二、评估依据

DBJ/T 15-144-2018 建筑消防安全评估标准

中华人民共和国消防法

广东省消防条例

广东省火灾高危单位消防安全管理规定

广东省消防安全重点单位管理规定

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）

建设工程消防监督管理规定（公安部令第119号）

消防监督检查规定（公安部令第120号）

GB55037-2022 建筑防火通用规范

GB 25506—2010 消防控制室通用技术要求

GB 50222—2017 建筑内部装修设计防火规范

GB 50140—2005 建筑灭火器配置设计规范

GB 50974—2014 消防给水及消火栓系统技术规范

GB55036-2022消防设施通用规范

三、被评估单位基本情况

潮州鑫台礼贸易有限公司位于广东省潮州市湘桥区官塘镇工业小区官塘工业北路东一横1号，该建筑为地上3层，建筑高度为11米，建筑总面积为4485平方米，属于多层民用建筑；本次评估范围为首层，评估面积为1495平方米，评估后作为展厅用途；主要消防设施有消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防电源及其配电、消防应急照明及疏散指示系统、建筑灭火器等。近一年未发生火灾，未出现消防救援机构责令改正的消防违法行为。

四、存在的消防安全问题

序号	消防安全存在的问题	具体位置	不符合检查项个数	是否属于重大火灾隐患	合计
一、建筑防火					
1	消防救援窗无标识		1	否	1
二、消防设施及器材					
1	消防水泵安装不规范		1	否	2
2	自动报警系统线管使用PVC管，未设置双电源		1	否	
三、消防安全管理					
1	未提供消防批文 未提供消防安全管理资料		1	否	1

五、消防安全对策、措施及建议

一、建筑防火

1、主要问题:消防救援窗无标识



对策、措施及建议:增加标识

二、消防设施及器材

1、主要问题:消防水泵安装不规范



对策、措施及建议:按规范整改

2、主要问题:自动报警系统线管使用PVC管，未设置双电源



对策、措施及建议:按规范要求整改

六、综合评估得分

经综合评定，该单位消防安全综合评分为75.11，等级为“一般”。评分过程如下表：

分项指标	分项指标权重	单项指标	单项指标权重	单项得分	分项得分	综合得分
A 建筑防火	0.40	A1耐火等级及总平面布局	0.14	11.20	33.80	75.11
		A2防火分区	0.14	11.20		
		A3平面布置	0.09	7.20		
		A4安全疏散及避难	0.23	18.40		
		A5电气	0.13	9.49		
		A6灭火救援	0.07	/		
		A7室内外装修及保温节能工程	0.13	/		
		A8通风和空气调节	0.07	/		
		A9防爆措施	--	--		
B 消防设施及器材	0.30	B1消防给水及消火栓系统	0.14	9.70	20.01	
		B2自动灭火系统	0.23	8.97		
		B3火灾自动报警系统	0.17	13.86		
		B4防排烟系统	0.12	/		
		B5消防电源	0.17	6.63		
		B6疏散指示标志及应急照明	0.09	8.33		
		B7灭火器及其他消防器材	0.08	7.20		
C 消防安全管理	0.30	C1消防行政审批情况	0.18	0.00	21.30	
		C2消防安全制度及操作规程	0.11	0.00		
		C3消防安全组织责任制	0.12	/		
		C4灭火和应急疏散预案及演练	0.18	/		
		C5防火巡查、检查及隐患整改	0.17	/		
		C6消防安全宣传教育培训	0.24	/		

七、建筑消防安全评估检查测试表

A.0.1 建筑防火检查评估表

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
A1耐火等级及总平面布局									
耐火等级	设计耐火等级	1 厂房、仓库的设计耐火等级应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；民用建筑的设计耐火等级应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；汽车库、修车库、停车场的设计耐火等级应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第3条等规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，进行核查	5.2 5.3			√			80.00
	构件的耐火极限和燃烧性能	1 墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等主要构件的耐火极限和燃烧性能应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；汽车库、修车库、停车场的设计耐火等级应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第3节规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，在确定耐火等级要求的基础上，现场查看建筑的构件形式，必要时查阅所采用构件的耐火极限和燃烧性能的检验报告。	6.1~6.6			√			
	钢结构构件的防火处理	1 钢结构构件的防火处理应严格执行设计文件，耐火等级应符合现行消防技术标准CECS24：90《钢结构防火涂料应用技术规范》和GB 51249《建筑钢结构防火技术规范》的规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，查看防火涂料的耐火极限检验报告以及涂层厚度检测报告。	4.2.3		/				
防火间距	周围及内部安全距离	1 厂房的防火间距应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定。 2 仓库的防火间距应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定。 3 民用建筑之间的防火间距应符合	3.1~3.4			√			80.00

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定。 4 汽车库、修车库、停车场的防火间距应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第4.2节的规定。 5 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看并测量防火间距。							
A2防火分区									
建筑高度、层数和防火分区面积	允许建筑高度、层数和防火分区面积	1 不同危险类别和耐火等级建筑的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022以及其他相关规范的规定；非经审批核准不得擅自变更防火分区的设置，且变更后的防火分区应符合规范要求；汽车库、修车库、停车场的高度、层数以及防火分区的设置、面积应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.1节的规定。2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	5.1~5.4			√			80.00
防火分隔设施	耐火极限	1 防火墙、防火玻璃、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、分隔水幕等防火分隔设施的耐火极限应符合消防技术标准和消防设计文件的要求，且完好有效。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看，核对检验报告。 3 全数检查	4.2.6			√			80.00
	启闭功能和联动功能	1 防火门、防火卷帘等防火分隔设施的启闭功能和报警联动功能应正常。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场测试。 3 5樘以下的应全部检验，超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验，但抽验总数不应小于5樘。	4.2.6		/				
	现场状态	1 常闭防火门（窗）应处于关闭状态，防火卷帘下方严禁放置阻挡卷帘下落的物品。	4.2.6			√			

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 5樘以下的应全部检验，超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验，但抽验总数不应小于5樘。							
	防火封堵	1 竖管井、隔墙和楼板穿孔、幕墙、变形缝以及其他需要进行局部防火封堵的位置，均应封堵严密。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 各类需要封堵的分隔设施，每层抽查一处。	4.2.6			√			
竖井	设置	1 建筑内的电梯井、电缆井、管道井等竖井的设置应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及其他相关规范的规定；汽车库、修车库、停车场的电梯井、管道井和其他防火构造应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第5.3节的规定。 2基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	6.3		/				/
上、下层面积叠加	面积	1 建筑内设置的自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口以及中庭，计算防火分区的面积时应符合GB 50016《建筑设计防火规范》第5.3节及其他规范的相关规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	4.2.8		/				/
地下或半地下商店	设置	1 地下或半地下商店，当建筑面积大于20000m2时，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2小时的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域；局部连通应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	4.1~4.4		/				/
A3平面布置									
危险物品	设置	1 各类火灾危险性场所平面布置均应符合《建筑防火通用规范》GB	4.1~4.4		/				/

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		55037-2022及其他相关规范的规定；汽车库、修车库、停车场的平面布置应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014第4节的规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。							
各功能空间和场所	平面布置	1 下列场所的平面布置及其分隔设施（防火墙、防火门、防火卷帘、楼板等）的设置，应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定，严禁擅自改变设计用途。以下功能空间和场所应重点评估： （1）歌舞娱乐放映游艺场所，托儿所、幼儿园，儿童活动场所，老年人照料设施； （2）厂房内员工宿舍、办公室、休息室，以及甲、乙类储罐； （3）仓库内员工宿舍、办公室和休息室； （4）商场内有明火食品加工厨房； （5）商业步行街； （6）其他重点场所。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	4.1~4.4			√			80.00
A4安全疏散及避难									
安全疏散设施的设置	安全出口和疏散楼梯的数量	1 公共建筑安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；住宅建筑安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；厂房的安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；仓库的安全出口的数量应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；其他类型建筑和场所有专门防火设计规范的，应符合相关规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	7.2~7.5			√			80.00
	疏散门的数量	1 公共建筑内房间疏散门的数量应符合《建筑防火通用规范》GB	7.4.2			√			

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		55037-2022规定；其中，剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅的疏散门数量应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。							
	疏散净宽度	1 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自疏散总净宽度和最小净宽度应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；公共建筑内疏散门、安全出口、疏散楼梯、走道的各自总净宽度和最小净宽度应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的净宽度应符合现行规范，并应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	7.2~7.5			√			
	疏散距离	1 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定；公共建筑的安全疏散距离应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定；住宅建筑的安全疏散距离应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	7.2			√			
	疏散楼梯的设置	1建筑疏散楼梯的设置应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	7.1~7.5			√			
	疏散楼梯的构造	1 疏散楼梯的构造应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。 3 全数检查。	7.1~7.5			√			

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。2 现场查看。							
防爆电器和设备	选用情况	1 有易燃易爆物品的场所，应按照爆炸危险场所等级合理选用、安装防爆电器、设备。 2 现场查看。	4.2.25		/				/
开关、插座、照明灯具	防火保护措施	1 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施，并符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。	12.0.7		/				/
电气火灾监控系统	工作状态	1 设置电气火灾监控系统的，其工作状态应正常，控制器和探测器等设备和组件的功能应符合DBJ/T 15-110《建筑防火及消防设施检测技术规程》的规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看。	4.2.27		/				/

检查人：

审核人：

时间：

A.0.2 消防设施及器材检查评估表

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
B1消防给水及消火栓系统									
消防水源	地表天然水源和人工水体作为消防水源时的供水功能	1地表天然水源和人工水体作为消防水源时应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第6.1.1~6.1.3条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告 3全数检查。 4全部符合为A；第6.1.1条符合，其他项有不符合的为C；否则为D。	4.3.3-1		/				74.50
	消防水池供水功能	1消防水池供水功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第6.2条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；第6.2.1和6.2.6条符合，其他项有不符合的为C；否则为D。	4.3.3-2	容量不足			√		
	（高位）消防水箱供水功能	1消防水箱供水功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第6.3条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告 3全数检查。 4全部符合为A；第6.3.1、6.3.3、6.3.13条同时符合为C；否则为D。	4.3.3-3		/				
	市政管网供水功能	1市政管网供水功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第6.1.4条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.3-4		√				
室内消火栓	组件安装	1室内消火栓组件安装应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第7.4条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告 3每个防火分区至少抽查一处。	4.3.4			√			64.00
	系统功能	1 消火栓系统功能，应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第7.5条规定。 2现场测试或查阅消防设施检测报告	4.3.5					√	

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。							
水泵接合器	组件安装	1水泵接合器的组件安装应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第6.4条规定 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。	4.3.6		/				/
室外消火栓	组件安装	1室外消火栓使用功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第7.3条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。	4.3.7		/				/
	系统功能	系统功能1 消火栓系统功能，应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第7.5条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D；	4.3.7		/				
B2自动灭火系统									
湿式系统	系统功能	1湿式自动喷水灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第8.6.1～8.6.3条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-1					√	39.00
干式系统	系统功能	1干式系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第8.6.4～8.6.10条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-1		/				/
预作用系	系统功能	1预作用系统的系统功能应符合《建	4.3.8-1		/				/

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
统		筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T 15-110-2015附表A第 8.6.11~8.6.20条规定。 2现场查看或消防设施检测报告。3 全数检查或查阅消防设施检测报 告。 4全部符合为A；否则为D。							
雨淋、水 幕、防护 冷却系统	系统功能	1雨淋、水幕、防护冷却系统的系统 功能应符合《建筑防火及消防设施 检测技术规程》DBJ/T 15-110- 2015附表A第10.5条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报 告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-1			/			/
大空间智 能型主动 喷水灭火 系统	系统功能	1大空间智能型主动喷水灭火系统的 系统功能应符合《建筑防火及消防 设施检测技术规程》DBJ/T 15-110- 2015附表A第9.9条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报 告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-2			/			/
固定消防 炮灭火系 统	系统功能	1固定消防炮灭火系统的系统功能应 符合《建筑防火及消防设施检测技 术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A 第14.4条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报 告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-3			/			/
气体灭火 系统	系统功能	1气体灭火系统的系统功能符合《建 筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T 15-110-2015附表A第11.7条 规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报 告。 3 全数检查 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-4			/			/
泡沫灭火 系统	系统功能	1泡沫灭火系统的系统功能符合《建 筑防火及消防设施检测技术规程》 DBJ/T 15-110-2015附表A第12.8条 规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告	4.3.8-5			/			/

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		。 3 全数检查 4 全部符合为A；否则为D。							
干粉灭火系统	系统功能	1干粉灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第15.7条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-6			/			/
细水雾灭火系统	系统功能	1细水雾灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第13.9条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-7			/			/
水喷雾灭火系统	系统功能	1水喷雾灭火系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第10.5条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查 4全部符合为A；否则为D。	4.3.8-8			/			/
B3火灾自动报警系统									
火灾报警控制器	报警及显示功能	1火灾报警控制器的报警及显示功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.2.1-16.2.16条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.9-1		√				64.50
	主备电源切换	1火灾报警控制器的主备电源切换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.2.21条规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.9-1					√	

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.10条的规定。 火焰探测器和图像型火灾探测器的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.11条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3实际安装数量在100只以下者，抽查20只（每个回路都应抽查）；实际安装数量超过100只，每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽查，但抽查总数不应少于20只。 4全部符合为A；否则为D。							
手动火灾报警按钮	报警功能	1手动火灾报警按钮的报警功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.12条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3实际安装数量在100只以下者，抽查20只（每个回路都应抽查）；实际安装数量超过100只，每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽查，但抽查总数不应少于20只。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.9-4		√				90.00
消防应急广播	扬声器声压级	1扬声器声压级应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.14条的规定。2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3随机抽查实际安装数量的10%。 4符合为A；否则为D。	4.3.9-5		/				/
	联动功能	1消防应急广播联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.14条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4符合为A；否则为D。	4.3.9-5		/				
	强行切换功能	1消防应急广播强行切换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第	4.3.9-5		/				

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		16.14条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3随机抽查实际安装数量的10%。 4符合为A；否则为D。							
火灾警报装置	联动功能	1火灾警报联动功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.13条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4符合为A；否则为D。	4.3.9-6			/			/
消防专用电话	通话功能	1消防专用电话通话功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第16.15条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3对讲电话分机全数检查；电话插孔按实际安装数量10%的比例抽查。 4全部符合为A；有一处不符合为C；否则为D。	4.3.9-7			/			/
防火门	启闭功能	1防火门的启闭功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第18.2条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3不同楼层随机抽查；抽查数量为设置总数的20%且不应少于5樘，低于5樘全数检查。 4全部符合为A；1樘有不符合项为C；2樘及以上有不符合项为D。	4.3.9-8			/			/
防火窗	关闭功能	1防火窗的关闭功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第18.3条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3不同楼层随机抽查；抽查数量为设置总数的20%且不应少于5樘，低于5樘全数检查。 4全部符合为A；有一樘不符合为C；否则为D。	4.3.9-8			/			/

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
防火卷帘	联动功能	1防火卷帘的联动功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第18.5条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3不同防火分区随机抽查；抽查数量为设置总数的20%且不应少于5樘，低于5樘全数检查。 4全部符合为A；有一樘不符合为C；否则为D。	4.3.9-8		/				/
B5消防电源									
主备电源	切换功能	1消防主备电源切换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第19.1.5~19.1.11条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.11-3					√	39.00
发电机	发电机自投功能（一二级负荷）	1发电机自投功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第19.2.2条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.11-4		/				/
备用消防电源	供电时间和容量	1 备用消防电源的供电时间和容量，应符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定。 2 基于消防技术标准及有效设计文件等资料，现场查看备用电源的形式；对于蓄电池备用电源，查看检验报告。	10.1.4		/				/
B6疏散指示标志及应急照明									
消防应急照明系统	应急转换功能	1消防应急照明系统的应急转换功能符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第20.1.6条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3不同楼层随机抽查10处，少于10处全数检查。 4全部符合为A；有一处不符合为	4.3.13			√			95.00

子项名称	检查内容	检查细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
					A	B	C	D	
		C；否则为D。							
	系统功能	1消防应急照明系统的系统功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第20.1.10条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.13		/				
疏散指示标志	应急转换功能	1疏散指示标志的应急转换功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第20.2.4条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3实际安装数量在5台以下者，全数检查；6～10台者，抽查5台；10台以上者按实际安装数量30%～50%的比例、但不少于5台抽查。 4全部符合为A；有一台不符合为C；否则为D。	4.3.13		√				90.00
	联动功能	1 疏散指示标志的联动功能应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第20.2.22条的规定。 2现场查看或查阅消防设施检测报告。 3全数检查。 4全部符合为A；否则为D。	4.3.13		/				
B7灭火器及其他消防器材									
手提式灭火器	设置和使用功能	1手提式灭火器的设置和使用应符合《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附表A第21.1条的规定。 2对照建筑灭火器配置设计图，现场查看或查阅消防设施检测报告。3按照灭火器配置单元的总数，随机抽查20%，并不得少于3个；少于3个配置单元的，全数检查。歌舞娱乐放映游艺场所、甲乙类火灾危险性场所、文物保护单位，全数检查。 4全部符合为A；有一个不符合为C；否则为D。	4.3.14		√				90.00
推车式灭	设置和使用	1 推车式灭火器的设置和使用应符	4.3.14		/				/

检查人：

审核人：

时间：

A. 0.3 消防安全管理检查评估表

子项名称	检查内容及细则	条文编号	检查情况	评定结果				子项得分
				A	B	C	D	
C1消防行政审批情况								
消防行政许可批文	消防行政许可批文1 建筑物或者场所的使用功能，应当与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途一致。 2 现场查阅。 3 符合为A，否则为D。	4. 4. 1		/				/
	1建筑物改建、扩建、变更用途和装修，应当依法履行消防安全管理手续，并重点审核下列情形： （1） 原设计为标准厂房，现使用功能已明确； （2） 彩钢板建筑； （3） 住宅改为群租房或小型旅馆； （4） 生产、储存、经营易燃易爆危险品的建筑内设置居住场所；设有生产车间、仓库的建筑内设置员工集体宿舍。 2 现场查阅。 3 符合为A，否则为D。	4. 4. 2		/				
C2消防安全制度及操作规程								
消防安全制度文件	1应当按照国家有关规定，建立健全各项消防安全制度，并存档备查： （1）消防安全责任制度； （2）消防安全教育、培训制度； （3）防火巡查、检查制度； （4）安全疏散设施管理制度； （5）消防（控制室）值班制度； （6）消防设施、器材维护管理制度； （7）火灾隐患整改制度； （8）用火、用电安全管理制度； （9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度； （10）专职和义务消防队组织管理制度； （11）灭火和应急疏散预案演练制度； （12）燃气和电气设备的检查和管理制度（包括防雷、防静电）； （13）消防安全工作考评和奖惩制度； （14）消防安全“户籍化”管理制度； （15）其他必要的消防安全制度。 2 现场查阅。 3 当0-2项不符或者缺失时为A；当3-5项不符或者缺失时为B；当5-7项不符或者缺失时为C；其它为D	4. 4. 3		/				/
消防安全档案	1 应当按照国家有关规定，建立完备的消防档案，并及时更新。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况：	4. 4. 4		/				/

检查人：

审核人：

时间：