



正本

报告编号 FSJC2023-3554 (1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂水源水

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年10月31日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszejc_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A04—A/1—2022

样品名称: 南部水厂水源水
客户联系人: 林小芳
客户联系信息: 13599969588
样品编号: A231008-32
样品类型: 水源水(湖、库)
样品状态: 微浑浊液体
检测性质: 委托检测
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2023年10月8日
检测日期: 2023年10月8日至2023年10月19日
检测依据: 1. 《地表水环境质量标准》-GB 3838-2002
2. 见附页
结果报告: 见附表1、附表2
备 注: 浮游植物(密度): 2.3×10^7 cells/L;
叶绿素a: $56.4 \mu\text{g/L}$
检测结论: /

编制: 张伟

审批:

林小芳

签发:

林小芳

2023年10月31日

福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂水源水检测结果报告

附表1:

序号	标准值		分类	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 基本项目标准限值			实测值
				I类	II类	III类	
1	水温	℃		/			22.5
2	pH值	无量纲		6~9			6.7
3	溶解氧	(mg/L)	≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	7.86
4	高锰酸盐指数	(mg/L)	≤	2	4	6	1.94
5	化学需氧量(COD)	(mg/L)	≤	15	15	20	14
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L)	≤	3	3	4	2.54
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L)	≤	0.15	0.5	1.0	0.07
8	总磷(以P计)	(mg/L)	≤	0.02 (湖、库0.01)	0.1 (湖、库0.025)	0.2 (湖、库0.05)	0.011
9	总氮(湖、库, 以N计)	(mg/L)	≤	0.2	0.5	1.0	0.36
10	铜	(mg/L)	≤	0.01	1.0	1.0	0.00056
11	锌	(mg/L)	≤	0.05	1.0	1.0	0.0024
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L)	≤	1.0	1.0	1.0	0.244
13	硒	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	0.00091
15	汞	(mg/L)	≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.00005
16	镉	(mg/L)	≤	0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价)	(mg/L)	≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.05	0.00028
19	氰化物	(mg/L)	≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L)	≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L)	≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L)	≤	0.05	0.1	0.2	<0.04
24	粪大肠菌群	(个/L)	≤	200	2000	10000	1.5×10 ³

附表2:

序号	项目	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002集 中式生活饮用水地表水源 地补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	14.8
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	32.3
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	<0.064
4	铁 (mg/L)	0.3	0.194
5	锰 (mg/L)	0.1	0.0698

正本

报告编号 FSJC2023-3555 (1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂出厂水

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年10月31日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszejc_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A06—A/2—2022

样品名称: 南部水厂出厂水
客户联系人: 林小芳
客户联系信息: 13599969588
样品编号: B231008-29
样品类型: 生活饮用水(出厂水)
样品状态: 透明液体
检测性质: 委托检测
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2023年10月8日
检测日期: 2023年10月8日至2023年10月19日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告: 见附表1至附表2
备 注: /
检测结论: /

编制: 孙伟

审批: 葛

签发: 葛

2023年10月31日

本报告未盖CMA章, 不具备社会证明作用

福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	0.00014
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬 (六价) / (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	<0.00007
汞/ (mg/L)	0.001	<0.00005
氟化物/ (mg/L)	0.05	<0.0016
氯化物/ (mg/L)	1.0	0.189
硝酸盐 (以N计) / (mg/L)	10	0.110
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00258
一氯二溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.00621
二氯一溴甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00479
三溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.00150
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.200
二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	<0.0037
三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	<0.0044
溴酸盐/ (mg/L)	0.01	/
亚氯酸盐/ (mg/L)	0.7	/
氯酸盐/ (mg/L)	0.7	0.0538
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	1	0.25
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	6.94
铝/ (mg/L)	0.2	0.0397
铁/ (mg/L)	0.3	0.0138
锰/ (mg/L)	0.1	0.00040
铜/ (mg/L)	1.0	0.00069
锌/ (mg/L)	1.0	0.0010
氯化物/ (mg/L)	250	28.7
硫酸盐/ (mg/L)	250	11.9
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	119
总硬度 (以CaCO ₃ 计) / (mg/L)	450	53
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) / (mg/L)	3	1.37
氨 (以N计) / (mg/L)	0.5	<0.02
4、放射性指标		
总α放射性/ (Bq/L)	0.5 (指导值)	<0.02
总β放射性/ (Bq/L)	1 (指导值)	<0.03

附表2:

消毒剂名称	生活饮用水消毒剂常规指标及要求	实测值
游离氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 2 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	0.30
总氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 120 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 3 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.5 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	/
臭氧/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 12 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L, 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求	/
二氧化氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.8 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.1 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L	/

(以下空白)

正本

报告编号 FSJC2023-3553 (1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 管网水(南部水厂)

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年10月31日

FS/JL—A06—A/2—2022

样品名称: 管网水(南部水厂)
客户联系人: 林小芳
客户联系信息: 13599969588
样品编号: 231008-19
样品类型: 生活饮用水(管网水)
样品状态: 透明液体
检测性质: 委托检测
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2023年10月8日
检测日期: 2023年10月8日至2023年10月19日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告: 见附表1至附表2
备 注: /
检测结论: /

编制:



审批:



签发:



2023年10月31日

本报告未盖CMA章, 不具备社会证明作用

福建水投集团平潭水务有限公司管网水(南部水厂)检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/(MPN/100 mL)	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL)	不应检出	未检出
菌落总数/(CFU/mL)	100	1
2.毒理指标		
砷/(mg/L)	0.01	0.00080
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
铅/(mg/L)	0.01	0.00007
汞/(mg/L)	0.001	<0.00005
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016
氟化物/(mg/L)	1.0	0.197
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.117
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00420
一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00707
二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00668
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00146
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.266
二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037
三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044
溴酸盐/(mg/L)	0.01	/
亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	/
氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.0585
3.感官性状和一般化学指标		
色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	0.23
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	6.91
铝/(mg/L)	0.2	0.0878
铁/(mg/L)	0.3	0.0176
锰/(mg/L)	0.1	0.00150
铜/(mg/L)	1.0	0.00066
锌/(mg/L)	1.0	0.0070
氯化物/(mg/L)	250	28.9
硫酸盐/(mg/L)	250	11.6
溶解性总固体/(mg/L)	1000	108
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	53
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.21
氨(以N计)/(mg/L)	0.5	<0.02
4、放射性指标		
总α放射性/(Bq/L)	0.5(指导值)	0.03±0.02
总β放射性/(Bq/L)	1(指导值)	0.05±0.02

附表2:

消毒剂名称	生活饮用水消毒剂常规指标及要求	实测值
游离氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 2 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	0.15
总氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 120 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 3 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.5 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	/
臭氧/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 12 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L, 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求	/
二氧化氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.8 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.1 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L	/

(以下空白)