

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 21 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | <0.05                |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.92                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.37                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.63*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 2                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.21                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.48                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025 年 5 月 22 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | <0.05                |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.77                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.05                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.51*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 2                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.32                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025 年 5 月 23 日

| 南部水厂原水             |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨(以N计) (mg/L)      | $\leq 1.0$   | $< 0.05$           |
| 肉眼可见物              | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                | /            | 微弱                 |
| 色 (度)              | /            | 10                 |
| 浑浊度 (NTU)          | /            | 1.22               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 6$     | 1.13               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /            | $5.27 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /            | 10                 |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | $\leq 10000$ | 3                  |
| 南部水厂出厂水            |              |                    |
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0      | 0.45               |
| 肉眼可见物              | 无            | 无                  |
| 臭和味                | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)              | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)          | $\leq 1$     | 0.16               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 3$     | 0.4                |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025 年 5 月 24 日

| 南部水厂原水             |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨(以N计) (mg/L)      | $\leq 1.0$   | 0.07               |
| 肉眼可见物              | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                | /            | 微弱                 |
| 色 (度)              | /            | 10                 |
| 浑浊度 (NTU)          | /            | 0.83               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 6$     | 1.29               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /            | $1.21 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /            | 5                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 南部水厂出厂水            |              |                    |
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0      | 0.45               |
| 肉眼可见物              | 无            | 无                  |
| 臭和味                | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)              | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)          | $\leq 1$     | 0.23               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 3$     | 0.48               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

# 福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025 年 5 月 25 日

| 南部水厂原水             |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨(以N计) (mg/L)      | $\leq 1.0$   | $< 0.05$           |
| 肉眼可见物              | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                | /            | 微弱                 |
| 色 (度)              | /            | 10                 |
| 浑浊度 (NTU)          | /            | 0.82               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 6$     | 1.21               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /            | $3.89 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /            | 2                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 南部水厂出厂水            |              |                    |
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0      | 0.5                |
| 肉眼可见物              | 无            | 无                  |
| 臭和味                | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)              | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)          | $\leq 1$     | 0.16               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 3$     | 0.56               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | $\leq 100$   | 2                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 26 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | <0.05                |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 1.09                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.05                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.95*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 2                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.16                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.48                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 1                    |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 27 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | <0.05                |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.9                  |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.29                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.90*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 33                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 6                    |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.4                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.22                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.48                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 28 日

| 南部水厂原水             |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨(以N计) (mg/L)      | $\leq 1.0$   | $< 0.05$           |
| 肉眼可见物              | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                | /            | 微弱                 |
| 色 (度)              | /            | 10                 |
| 浑浊度 (NTU)          | /            | 1.22               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 6$     | 1.29               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /            | $3.29 \times 10^2$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /            | $< 2$              |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 南部水厂出厂水            |              |                    |
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0      | 0.45               |
| 肉眼可见物              | 无            | 无                  |
| 臭和味                | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)              | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)          | $\leq 1$     | 0.27               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 3$     | 0.89               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。



福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 29 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | <0.05                |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.89                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.13                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 4.63*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 2                    |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.4                  |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.21                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.4                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 未检出                  |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 30 日

| 南部水厂原水             |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 氨(以N计) (mg/L)      | ≤1.0    | <0.05                |
| 肉眼可见物              | /       | 浑浊                   |
| 臭和味                | /       | 微弱                   |
| 色 (度)              | /       | 10                   |
| 浑浊度 (NTU)          | /       | 0.76                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤6      | 1.53                 |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /       | 8.63*10 <sup>3</sup> |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /       | 12                   |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | ≤10000  | 未检出                  |
| 南部水厂出厂水            |         |                      |
| 分析项目               | 检测项目标准值 | 采集结果                 |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0 | 0.45                 |
| 肉眼可见物              | 无       | 无                    |
| 臭和味                | 无异臭、异味  | 无                    |
| 色 (度)              | ≤15度    | <5                   |
| 浑浊度 (NTU)          | ≤1      | 0.15                 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | ≤3      | 0.4                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | ≤100    | 45                   |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出    | 未检出                  |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出    | 未检出                  |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建水投集团平潭水务有限公司水质检验报告单

2025年 5 月 31 日

| 南部水厂原水             |              |                    |
|--------------------|--------------|--------------------|
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 氨(以N计) (mg/L)      | $\leq 1.0$   | $< 0.05$           |
| 肉眼可见物              | /            | 浑浊                 |
| 臭和味                | /            | 微弱                 |
| 色 (度)              | /            | 10                 |
| 浑浊度 (NTU)          | /            | 0.78               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 6$     | 1.7                |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | /            | $5.73 \times 10^3$ |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)  | /            | 9                  |
| 耐热大肠菌群 (个/L)       | $\leq 10000$ | 未检出                |
| 南部水厂出厂水            |              |                    |
| 分析项目               | 检测项目标准值      | 采集结果               |
| 游离余氯 (mg/L)        | 0.3~4.0      | 0.45               |
| 肉眼可见物              | 无            | 无                  |
| 臭和味                | 无异臭、异味       | 无                  |
| 色 (度)              | $\leq 15$ 度  | $< 5$              |
| 浑浊度 (NTU)          | $\leq 1$     | 0.16               |
| 高锰酸盐指数 (mg/L)      | $\leq 3$     | 0.89               |
| 菌落总数 (CFU/mL)      | $\leq 100$   | 未检出                |
| 总大肠菌群 (CFU/100mL)  | 不得检出         | 未检出                |
| 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出         | 未检出                |

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。