

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 1 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	11.5	浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.52	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.72
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.73*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	5
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	未检出	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	1	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 02 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.4
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	24.3	浑浊度 (NTU)	≤1	0.27
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.2	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.64
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.62*10 ³	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	31	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 03 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.04	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.3
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	16.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.28
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.28	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.32*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	46	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 05 月 04 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	<0.05	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	8.35	浑浊度 (NTU)	≤1	0.25
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.2	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.32
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.07*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 5 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.26	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	40	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	15.6	浑浊度 (NTU)	≤1	0.2
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	2.24	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.08
菌落总数 (CFU/ml)	/	5.6*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	6	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 6 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.27	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	26.2	浑浊度 (NTU)	≤1	0.16
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.44	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	6.33*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	15	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 7 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.37	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	12.4	浑浊度 (NTU)	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	0.64	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.24
菌落总数 (CFU/ml)	/	1.21*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	4	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 8 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计) (mg/l)	≤1.0	0.29	游离余氯 (mg/L)	≥0.3	0.5
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色 (度)	/	45	色 (度)	≤15度	<5
浑浊度 (NTU)	/	18.1	浑浊度 (NTU)	≤1	0.23
耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤6	1.36	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	≤3	0.48
菌落总数 (CFU/ml)	/	2.37*10 ²	菌落总数 (CFU/ml)	≤100	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	/	9	总大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出
耐热大肠菌群 (个/L)	≤10000	未检出	耐热大肠菌群 (CFU/ml)	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 9 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计)（mg/l）	≤1.0	<0.05	游离余氯（mg/L）	≥0.3	0.45
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	/	45	色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	/	15.8	浑浊度（NTU）	≤1	0.17
耗氧量(CODMn法，以O2计)	≤6	0.88	耗氧量(CODMn法，以O2计)	≤3	0.48
菌落总数（CFU/ml）	/	2.63*10 ²	菌落总数（CFU/ml）	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	2	总大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	未检出	耐热大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司水质检验报告单

2022年 5 月 10 日

北楼山水厂源水			北楼山水厂出厂水		
分析项目	检测项目标准值	采集结果	分析项目	检测项目标准值	采集结果
氨氮(以N计)（mg/l）	≤1.0	0.3	游离余氯（mg/L）	≥0.3	0.35
肉眼可见物	/	微浑	肉眼可见物	无	无
臭和味	/	微弱	臭和味	无异臭、异味	无
色（度）	/	45	色（度）	≤15度	<5
浑浊度（NTU）	/	18.3	浑浊度（NTU）	≤1	0.15
耗氧量(CODMn法，以O2计)	≤6	2.4	耗氧量(CODMn法，以O2计)	≤3	0.88
菌落总数（CFU/ml）	/	3.21*10 ²	菌落总数（CFU/ml）	≤100	1
总大肠菌群(MPN/100mL)	/	8	总大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群（个/L）	≤10000	1	耐热大肠菌群（CFU/ml）	不得检出	未检出

注：菌落总数培养时间为48小时，总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。