



正本

报告编号 FSJC2022-1181(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂水源水

受 检 (委 托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年9月1日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A04—A/0—2022

样品名称: 南部水厂水源水
客户联系人: 陈敏
客户联系信息: 13178114296
样品编号: A220810-24
样品类型: 水源水(湖、库)
样品状态: 微浑浊液体
检测性质: 委托检验
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2022年8月10日
检测日期: 2022年8月10日至2022年8月23日
检测依据: 1. 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
2. 见附页
结果报告: 见附表1、附表2
备 注: 浮游植物(密度): 9.1×10^5 cells/L。
叶绿素a: 12.8 $\mu\text{g/L}$ 。

检测结论:


该样品经检验:

1. 化学需氧量、粪大肠菌群劣于《地表水环境质量标准》GB 3838—2002基本项目III类标准限值。
2. 符合《地表水环境质量标准》GB 3838—2002集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。


编制:



审批:



签发:



2022年9月1日



福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司南部水厂水源水检测结果报告

附表1:

序号	标准值		分类	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 基本项目标准限值			实测值
				I类	II类	III类	
1	水温	℃		人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2			24.4
2	pH值	无量纲		6~9			6.9
3	溶解氧	(mg/L)	≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	6.60
4	高锰酸盐指数	(mg/L)	≤	2	4	6	1.83
5	化学需氧量(COD)	(mg/L)	≤	15	15	20	22
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L)	≤	3	3	4	<2
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L)	≤	0.15	0.5	1.0	<0.03
8	总磷(以P计)	(mg/L)	≤	0.02 (湖、库0.01)	0.1 (湖、库0.025)	0.2 (湖、库0.05)	0.042
9	总氮(湖、库, 以N计)	(mg/L)	≤	0.2	0.5	1.0	0.44
10	铜	(mg/L)	≤	0.01	1.0	1.0	<0.00009
11	锌	(mg/L)	≤	0.05	1.0	1.0	<0.0008
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L)	≤	1.0	1.0	1.0	0.197
13	硒	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	0.00144
15	汞	(mg/L)	≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.000035
16	镉	(mg/L)	≤	0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价)	(mg/L)	≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.05	<0.00007
19	氰化物	(mg/L)	≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L)	≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L)	≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L)	≤	0.05	0.1	0.2	<0.04
24	粪大肠菌群	(个/L)	≤	200	2000	10000	>2.4×10 ⁴

附表2:

序号	项目	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	12.0
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	22.0
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	0.247
4	铁 (mg/L)	0.3	0.0156
5	锰 (mg/L)	0.1	<0.00006



正本

报告编号 FSJC2022-1182(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂出厂水

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年9月1日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A06—A/0—2022

样品名称: 南部水厂出厂水
客户联系人: 陈敏
客户联系信息: 13178114296
样品编号: B220810-25
样品类型: 生活饮用水(出厂水)
样品状态: 透明液体
检测性质: 委托检验
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2022年8月10日
检测日期: 2022年8月10日至2022年8月23日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页
结果报告: 见附表1、附表2
备 注: /
检测结论:


该样品经检验:

- 1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。
- 2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。

编制:



审批:



签发:



2022年9月1日

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司南部水厂出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL）	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
菌落总数/（CFU/mL）	100	未检出
2.毒理指标		
砷/（mg/L）	0.01	0.00067
镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
铬/（六价，mg/L）	0.05	<0.004
铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
汞/（mg/L）	0.001	<0.000035
硒/（mg/L）	0.01	<0.0002
氰化物/（mg/L）	0.05	<0.002
氟化物/（mg/L）	1.0	0.208
硝酸盐/（以N计，mg/L）	10(地下水源地限制时为20)	0.165
三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0173
四氯化碳/（mg/L）	0.002	<0.00088
溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L）	0.01	/
甲醛（使用臭氧时）/（mg/L）	0.9	/
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度（铂钴色度单位）	15	<5
浑浊度(散射浊度单位)/(NTU)	1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.29
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.11
铝/（mg/L）	0.2	0.0502
铁/（mg/L）	0.3	0.0158
锰/（mg/L）	0.1	0.00445
铜/（mg/L）	1.0	<0.00009
锌/（mg/L）	1.0	<0.0008
氯化物/（mg/L）	250	24.4
硫酸盐/（mg/L）	250	10.6
溶解性总固体/（mg/L）	1000	108
总硬度(以CaCO ₃ 计)/（mg/L）	450	44
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）/（mg/L）	3(水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5)	0.96
挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	0.3	<0.050
4、放射性指标		
	指导值	/
总α放射性/（Bq/L）	0.5	0.075
总β放射性/（Bq/L）	1	0.111

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）	与水接触≥30分钟，出厂水中余量≥0.3mg/L，出厂水中限值4mg/L，管网水末梢水中余量≥0.05mg/L	0.40
一氯胺（总氯）	与水接触≥120分钟，出厂水中余量≥0.5mg/L，出厂水中限值3mg/L，管网水末梢水中余量≥0.05mg/L	/
臭氧（O ₃ ）	与水接触≥12分钟，出厂水中限值0.3mg/L，管网末梢水0.02mg/L，如加氯，总氯≥0.05mg/L	/
二氧化氯（ClO ₂ ）	与水接触≥30分钟，出厂水中余量≥0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L，管网水中余量≥0.02mg/L	/

以下空白



正本

报告编号 FSJC2022-1179(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 管网水（南部水厂）

受 检（委托）单 位 福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年9月1日

地址：福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话：0591-87531307 E-mail: fzszejc_2022@163.com 邮编：350007

FS/JL—A06—A/0—2022

样品名称： 管网水（南部水厂）
客户联系人： 陈敏
客户联系信息： 13178114296
样品编号： 220810-22
样品类型： 生活饮用水（管网水）
样品状态： 透明液体
检测性质： 委托检验
来样方式： 送样
采样人员： /
采样地点： /
采样依据： /
送样日期： 2022年8月10日
检测日期： 2022年8月10日至2022年8月23日
检测依据： 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页
结果报告： 见附表1、附表2
备 注： /
检测结论：


该样品经检验：

- 1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。
- 2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。

编制：



审批：



签发：



2022年9月1日

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司管网水（南部水厂）检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL）	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
菌落总数/（CFU/mL）	100	未检出
2.毒理指标		
砷/（mg/L）	0.01	0.00067
镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
铬/（六价，mg/L）	0.05	<0.004
铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
汞/（mg/L）	0.001	<0.000035
硒/（mg/L）	0.01	<0.0002
氰化物/（mg/L）	0.05	<0.002
氟化物/（mg/L）	1.0	0.181
硝酸盐/（以N计，mg/L）	10(地下水源限制时为20)	0.112
三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0207
四氯化碳/（mg/L）	0.002	<0.00088
溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L）	0.01	/
甲醛（使用臭氧时）/（mg/L）	0.9	/
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度（铂钴色度单位）	15	<5
浊度(散射浊度单位)/（NTU）	1(水源与净水技术条件限制时为3)	0.41
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.41
铝/（mg/L）	0.2	0.0854
铁/（mg/L）	0.3	0.0449
锰/（mg/L）	0.1	0.00782
铜/（mg/L）	1.0	<0.00009
锌/（mg/L）	1.0	<0.0008
氯化物/（mg/L）	250	25.5
硫酸盐/（mg/L）	250	9.56
溶解性总固体/（mg/L）	1000	112
总硬度(以CaCO ₃ 计)/（mg/L）	450	46
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）/（mg/L）	3(水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5)	1.19
挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	0.3	<0.050
4、放射性指标		
指导值		/
总α放射性/（Bq/L）	0.5	0.156
总β放射性/（Bq/L）	1	0.172

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.3\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 4mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.25
一氯胺（总氯）	与水接触 ≥ 120 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.5\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 3mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
臭氧（ O_3 ）	与水接触 ≥ 12 分钟，出厂水中限值 0.3mg/L ，管网末梢水 0.02mg/L ，如加氯，总氯 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
二氧化氯（ ClO_2 ）	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.1\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 0.8mg/L ，管网水中余量 $\geq 0.02\text{mg/L}$	/

以下空白