

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕45号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 平潭县流水信泉加油站项目竣工 环境保护验收的意见

平潭县流水信泉加油站：

你站报送的《平潭县流水信泉加油站建设项目竣工环境保护验收申请》（以下简称《验收申请》）收悉，现批复如下：

一、基本情况

该项目位于平潭县流水镇流水村，项目总占地面积 596m²，建筑面积 701.9m²，站内建有油罐区、罩棚区、站房。设有 1 个 10m³ 直埋卧式柴油罐、1 个 10 m³ 直埋卧式汽油罐（92#）、1 个 5

m³直埋卧式汽油罐（95#），4台加油机，6把加油枪。计划零售汽油150吨/年，柴油100吨/年。

二、验收监测情况及环保措施执行情况

你站委托福建创投环境检测有限公司开展验收监测，根据《平潭县流水信泉加油站建设项目竣工环境保护验收监测（调查）报告》验收监测结果：项目无组织非甲烷总烃排放浓度为1.09-3.34mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目配备安装油气回收装置，经监测该加油站油气回收系统所有检测项目符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定的排放标准。厂界噪声昼间监测值为54-59dB（A），夜间监测值为42-48dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。该项目站区已实行雨污分流，配套建设1个2.4m³的隔油池和2m³的化粪池；加油站场地内含油废水经隔油池沉淀处理后回用不外排；生活污水经化粪池处理后，用于周边菜地浇灌，不外排；项目产生的固体废物经分类收集后交由环卫部门统一处理；废油等危险废物委托有处置资质的单位进行集中统一处理；项目已制定相应的管理制度和安全操作规程，并已制定突发环境事件应急预案。

三、验收结论

根据验收组现场核查和验收监测结果，你站基本能够落实

环评文件、环评批复意见中要求的内容、《福建省环保厅关于现有环保违规加油站完善环保手续相关问题处理意见的函》（闽环函〔2015〕62号）提出的环境保护措施，基本具备验收条件，原则同意平潭县流水信泉加油站项目通过竣工环保验收。

四、环境管理要求

（一）加强、健全管理制度，维护环保设施正常运行，规范环保档案管理工作。

（二）加强运输、储存、使用等环节的安全保障工作。

（三）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号），你单位要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月8日



