

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕48号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于平潭 县生产综合大楼（电力调度大楼）项目 竣工环境保护验收的意见

国网福建省电力有限公司平潭供电公司：

你司报送的《平潭县生产综合大楼（电力调度大楼）项目竣工环境保护验收申请》（以下简称《验收申请》）收悉，经验收组成员现场勘查和审议，现批复如下：

一、基本情况

平潭县生产综合大楼（电力调度大楼）项目位于平潭万宝西路10号。建设内容：一栋生产综合大楼（调度大楼），共九

层，建筑占地面积 634.35 平方米，总建筑面积约 6557 平方米，用地面积 9920 平方米；一栋食堂大楼，共两层，建筑面积 1200 平方米。

二、验收监测情况

根据平潭综合实验区环境监测站出具的《国网平潭县供电有限公司生产综合大楼项目竣工环境保护验收监测表》(岚综实环测[2016]-YS010号),该项目采用雨污分流系统,雨水经屋面、地面雨水斗和阳台地漏收集后排入雨水市政管网。废水主要为生活污水,经化粪池收集后进入污水池再进入一级微动力处理设施处理后汇入市政污水管网,排水量为 10 m³/日。该项目共设有一个隔油池和三个化粪池,分别位于食堂后有效处理容积为 2 吨的隔油池、有效处理容积为 16 吨的化粪池,位于电力调度大楼旁有效处理容积为 16 吨的化粪池和保卫室旁有效处理容积为 6 吨的化粪池。一级微动力处理设施包括预处理系统和污水一体化处理设备。经监测, pH 值范围在 7.2-7.6, SS 浓度均值为 38 mg/L, COD_{Cr} 浓度均值为 54 mg/L, BOD₅ 浓度均值为 5.6 mg/L, 氨氮浓度均值为 14.0 mg/L, 动植物油浓度均值为 0.22 mg/L。该项目排放废水的 pH 值、SS、COD、BOD₅、氨氮、动植物油排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级排放标准限值要求。

该项目废气主要为厨房油烟废气与燃气废气、停车场汽车尾气。其中调度大楼卫生间和厨房油烟气由风管接至排气排烟

道，楼顶高空排放。

该项目噪声主要来自停车场汽车噪声、公用设备噪声（主要为消防水泵、空调等设备），无主要明显声源。

三、验收意见

根据验收监测及现场检查，国网福建省电力有限公司平潭供电公司基本完成了环评报告表及批复文件中提到的各项要求，各项环境保护措施和污染物排放基本达到建设项目竣工环境保护验收要求，原则同意平潭县生产综合大楼（电力调度大楼）项目通过竣工环境保护验收。

四、有关要求

（一）加强化粪池及生化处理设施的日常运行管理、维护。化粪池内污泥、杂物应定时清掏，避免造成化粪池堵塞而引起污水溢流，确保污染物的全面、稳定达标排放。废水排污口和化粪池井盖应进行规范化建设，设置明显的标志牌。

（二）生活垃圾建议实行分类收集，做好隔离及卫生防护措施，并及时清运，防止蚊虫滋生；垃圾桶、垃圾箱要经常清洗，以免产生恶臭。

（三）公用设备尽量选用低噪型，重点噪声源应设有消音、吸音设施。加强各基础设备的日常管理及维护保养，并定期检修，保证各类产噪单位处于良好的运行设备，避免因设备运转不正常产生额外噪声扰民。

（四）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价

信息公开机制方案的通知》(环发〔2015〕162号),你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月26日

