

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2017〕2号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于财润·山海观房地产项目竣工环境保护验收的意见

福建财润置业发展有限公司：

你司报送的《财润·山海观房地产项目竣工环境保护验收申请》（以下简称《验收申请》）收悉，经验收组成员现场勘查和审议，现批复如下：

一、基本情况

财润·山海观房地产项目位于平潭县城东中学南侧。项目总占地面积 27055.33 m²，总建筑面积 124533.45 m²，商业面积 2880.6 m²，地下建筑面积 28966.28 m²，地上建筑面积 95567.36 m²。共建 5 幢商住楼，其中 4 幢为 30 层商住楼，1 幢为 21 层商

住楼。

二、验收监测情况

根据平潭综合实验区环境监测站出具的《财润·山海观房地产项目竣工环境保护验收监测报告》（岚综实环测〔2017〕-YS001号）及福州市勘测院平潭分院出具的《财润·山海观小区管线竣工测量资料》，该项目实行雨污分流，雨水经室外管网汇集后，排入市政雨水井；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网系统。该项目排放的污染物 pH 值、悬浮物、BOD₅、COD、动植物油排放浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准限值要求。氨氮排放浓度值达到《污水进入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 级排放标准限值要求。该项目生活废气通过专用的排气管道引至楼顶排放，地下车库设备房废气经专用的排气管道地面排放。该项目噪声主要来自停车场汽车噪声、公用设备噪声。公用设备噪声为建筑配套设施，主要为消防水泵、空调等设备。该项目固体废物主要为居民生活垃圾，分类收集后，交由环卫部门统一清运。

三、验收意见

根据验收监测报告及现场检查，财润·山海观房地产项目基本完善了环评报文件及环评批复中提到的各项要求，各项环境保护措施基本达到建设项目竣工环境保护验收要求，原则同意财润·山海观房地产项目通过竣工环境保护验收并投入使用。

四、有关要求

(一) 加强化粪池日常的运行管理、维护。化粪池内污泥、杂物要经常清理，避免造成化粪池堵塞而引起污水溢流，确保污染物的全面、稳定达标排放。废水排污口和化粪池井盖口应进行规范化建设，设置标志牌以便环保部门进行采样、监控和监督检查。

(二) 生活垃圾实行分类收集，并做好卫生防护措施，并及时清运。

(三) 加强各基础设备的日常管理及维护保养，并定期检修，保证各类产噪单位处于良好的运行状态。

(四) 加强项目内的绿化建设，尽量选择枝叶茂盛的树种，以加强隔声效果；加强生活区内交通管理，区内所有道路禁鸣喇叭，降低噪声污染。

(五) 根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》(环发〔2015〕162号)，你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2017年3月13日

