

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2017〕7号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 平潭海峡如意城 G003 地块一期项目 竣工环境保护预验收的意见

平潭海峡如意城开发建设有限公司：

你司报送的《平潭海峡如意城 G003 地块一期项目竣工环境保护验收申请》（以下简称《验收申请》）收悉，经验收组成员现场勘查和审议，现批复如下：

一、基本情况

平潭海峡如意城 G003 地块一期项目位于平潭综合实验区北厝镇金井湾组团。G003 地块一期项目建筑占地面积 5827.52 m²，

总建筑面积 145452.45m²，计容建筑面积 124112.24 m²。一期项目共建 10 栋高层商业住宅楼，分别为 16#28 层、17#楼 33 层、18#楼 33 层、19#楼 33 层、20#楼 33 层、21#楼 33 层、22#楼 33 层、23#楼 33 层、25#楼 33 层、26#33 层。同时配套建设地下车库、办公管理用房、公建设施用房、设备用房等。

二、验收监测情况

根据平潭综合实验区环境监测站出具的《平潭海峡如意城 G003 地块一期工程项目竣工环境保护验收监测表》(岚综实环测[2017]-YS004 号)及福建山水测绘地理信息有限公司出具的《世茂海峡如意城 3 地块排水地下管网探测成果报告》，该项目实行雨污分流，雨水经室外管网汇集后，排入市政雨水井；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网系统。该项目通风机、发电机等设备设置在地下室，通风机、发电机等设备运行时产生的噪声采取防震、降噪措施，噪声昼间值和夜间值均能符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类区标准限值的要求。固体废物主要为居民生活垃圾，分类收集后，交由环卫部门统一清运。

三、验收意见

根据验收监测报告及现场检查，平潭海峡如意城开发建设有限公司基本完善了环评报文件及环评批复中提到的各项要求，各项环境保护措施和噪声排放基本达到建设项目竣工环境保护预验收要求，原则同意平潭海峡如意城 G003 地块一期工程

通过竣工环境保护预验收并投入使用。待项目入住率达到 75% 后，需向我局申请正式验收。

四、有关要求

（一）废水排污口和化粪池井盖应进行规范化建设，设置明显的标志牌。

（二）生活垃圾建议实行分类收集，做好隔离及卫生防护措施，并及时清运，防止蚊虫滋生；垃圾桶、垃圾箱要经常清洗，以免产生恶臭。

（三）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号），你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管，现场督察时你司应提供环保设施运行情况等材料。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2017年4月1日

