

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕10号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 滨海·君天下房地产项目竣工 环境保护预验收的意见

福建滨海世纪置业有限公司：

你司报送的《“滨海·君天下”项目竣工环境保护验收申请》（以下简称《验收申请》）收悉，经验收组成员现场勘查，我局开会研究，现批复如下：

一、基本情况。“滨海·君天下”项目位于平潭县潭城镇海坛东路北侧、龙景路南侧。规划建设用地面积约 15272.511 平方米，总建筑面积 38181 平方米，包括 3 栋住宅楼及沿街商业店面。该项目的建设内容与原审批内容基本一致。

二、验收监测情况。根据平潭综合实验区环境监测站出具的《“滨海·君天下”项目竣工环境保护验收监测报告》(岚综实环测[2016]YS002号),该项目采用雨污分流系统,雨水经屋面、地面雨水斗和阳台地漏收集后排入雨水市政管网;生活污水经化粪池处理后排至建设路的市政污水管汇入东区污水泵站,送至平潭县污水处理厂统一处理。经监测,项目排放的废水 PH、SS、COD_{Cr}、BOD₅、动植物油浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准限值,氨氮浓度达到《污水排入城市下水道水质标准》(GJ343-2010)表 1 中 B 级标准限值。项目卫生间和厨房油烟废气由风管接至专用排气排烟道,引至楼顶高空排放;地下车库设置排风系统;柴油发电机产生的燃油废气通过预留的专用烟管道排放。项目消防水泵、柴油发电机等都置于建筑物地下的专门房建,并采取消声、隔振、减震等综合降噪措施,项目噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类区标准。项目固体废物定点收集后由环卫部门统一进行清运处理。

三、验收组意见。根据验收监测及现场检查,福建滨海世纪置业有限公司基本完成了环评报告表及批复文件中提到的各项要求,各项环境保护措施和污染物排放基本达到建设项目竣工环境保护预验收要求。原则同意“滨海·君天下”项目通过竣工环境保护预验收并投入使用。

四、有关要求。1. 加强环保设施日常的运行管理、维护,

并做好台账。化粪池内污泥、杂物要经常清理，避免造成化粪池堵塞而引起污水溢流，引发环境风险事故发生。废水排污口和化粪池井盖应进行规范化建设，设置明显的标志牌。2. 生活垃圾建议实行分类收集，做好隔离及卫生防护措施，并及时清运，防止蚊虫滋生。垃圾桶、垃圾箱要经常清洗，以免产生恶臭。3. 根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管，现场督察时你必须提供环保设施运行情况等材料。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年6月17日



