

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕18号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 平潭星海湾1号A1区房地产项目 竣工环境保护预验收的意见

福建星海房地产有限公司：

你司报送的《福建星海房地产有限公司星海湾1号A1区》(以下简称《验收申请》)收悉，经验收组成员现场勘查和审议，现批复如下：

一、基本情况

平潭星海湾1号房地产项目位于平潭县翠园北路，育英中学北侧。A1地块建筑占地面积4309 m²，规划建设用地面积约

31812 m²，总建筑面积 104891 m²。A1 区建设内容由 8 栋住宅楼及沿街商业店面组成，其中 18 层住宅楼 4 幢、24 层住宅楼 1 幢、27 层住宅楼 1 幢、28 层住宅楼 1 幢、29 层住宅楼 1 幢；共 584 户，经确认现已入住 350 户。商业一至商业四沿街商业店面建筑面积 6234 m²；架空层面积 3170 m²；地下一层建筑面积 25422 m²，作为人防、地下车库及设备用房。项目的建设内容与原审批内容基本一致。

二、验收监测情况

根据平潭综合实验区环境监测站出具的《星海湾 1 号 A1 区（包括商业一至四）建设项目竣工环境保护验收监测报告》（岚综实环测〔2016〕-YS003 号），该项目实行雨污分流，雨水经室外管网汇集后，排入市政雨水管；该项目自建一套日处理污水 270 吨的污水处理及中水回用一体化设备，生活污水经该设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中用于场地绿化及道路清扫、消防的要求后自用于小区绿化灌溉与道路清扫及委托平潭综合实验区森林园林管养有限公司外运绿化灌溉。该项目燃料废气和厨房油烟，由统一的烟道集中收集至各幢楼楼顶高空排放；地下车库中设置排风系统向外排出汽车废气，地面排放高度高于地面 1.5 m；备用发电机废气通过竖井引至屋顶高空排放。该项目备用发电机房、生活水泵等主要噪声源采取消声、隔声、减震等综合降噪措施，噪声昼间值和夜间值均能符合《社会生活环境

噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类区标准限值的要求。固体废物主要为居民生活垃圾,分类收集后,交由环卫部门统一清运。

三、验收意见

根据验收监测及现场检查,福建星海房地产有限公司基本完成了环评报告表及批复文件中提到的各项要求,各项环境保护措施和污染物排放基本达到建设项目竣工环境保护预验收要求,原则同意平潭星海湾1号A1区建设项目通过竣工环境保护预验收并投入使用。待项目入住率达到75%及污水可排入污水处理厂集中处理后,需向我局申请正式验收。

四、有关要求

1. 加强对污水处理及中水回用一体化设备的管理。你司要安排专业的技术员负责该设备日常运行工作,要定期维护、保养,如遇突发事件应及时处理并报告有关部门;废水排污口和化粪池井盖应进行规范化建设,设置明显的标志牌。

2. 生活垃圾建议实行分类收集,做好隔离及卫生防护措施,并及时清运,防止蚊虫滋生;垃圾桶、垃圾箱要经常清洗,以免产生恶臭。

3. 根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》(环发〔2015〕162号),你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管，现场督察时你司应提供环保设施运行情况等材料。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年8月18日

