

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕30号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 平潭县上楼液化气储罐项目竣工 环境保护验收的意见

平潭县祥鑫液化石油气储配有限公司：

你司报送的《平潭县上楼液化气储罐站项目竣工环境保护验收申请》收悉。经验收组成员现场勘察及认真研究后，现批复如下：

一、基本情况

平潭县祥鑫液化石油气储配有限公司平潭县上楼液化气储罐站项目建设于平潭县岚城乡上楼村。项目设计规模为4座50m³卧式储罐，1座20m³残液罐，总容积为200m³，日充装量5吨液

化气，年销售量 1800 吨。站区由储罐区、生产联合厂房（实瓶库、空瓶库、机泵间及灌瓶间）、辅助厂房、消防水池、门卫及行管用房等组成。项目总投资 1000 万元，环保投资 5 万元。

二、验收监测情况

根据福建创投环境检测有限公司出具的《平潭县上楼液化气储罐站项目竣工环保验收监测报告》(CTHJ(2016)1014809)，该项目厂区冲洗水量较少，与生活污水经化粪池（容积约 3m^3 ）处理后用作厂区周边农地浇灌；用于罐体降温的喷淋水较为清洁，厂区已配套建设 1 个 3m^3 的沉淀池，喷淋降温水经沉淀池用于厂区绿化，不外排。该项目压缩机、离心泵、消防水泵、备用发电机等设备设置在专用机房，设备上安装减振垫等措施。该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。该项目非甲烷总烃排放最大浓度符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值的要求。该项目生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、验收组意见

经现场检查并查阅相关资料，项目在运行过程中基本落实了环评报告及批复文件中提出的各项环保要求，原则同意平潭县上楼液化气储罐站项目通过竣工环保验收。

四、有关要求

（一）加强厂区卫生管理。加强企业日常运行管理，防止

液化气“跑、冒、滴、漏”。

（二）加强储罐区罐体安全防护措施，进一步规范对罐体的管理，防止污染周围环境。

（三）建立环保设施运行管理台账，要有相应记录。

（四）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号），你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年11月11日



