

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

〔2022〕岚技 量标 证字 第 002 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 国网福建省电力有限公司平潭供电公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 三相电能表标准装置

代码 15313105

Name of Measurement Standard

Code

测量范围 $3 \times (57.7 \sim 380) \text{ V}$; $3 \times (0.1 \sim 100) \text{ A}$

Measuring Range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差 0.05 级

Uncertainty / Accuracy Class /

Maximum Permissible Error

保存地点 国网福建省电力有限公司平潭供电公司计量中心电能表检定室

Installed in

发证机关（印章）

The Issuing Authority

发证日期 2022 年 01 月 07 日

Date Issued

有效期至 2026 年 01 月 06 日

Date of Expiry



计量标准器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series Number
	三相标准电能表	HY5303C-22	3× (57.7~380) V 3× (0.1~100) A	0.05 级	海盐电力仪表厂 K110908
	三相智能电能表检验装置	HY9353SD-16	3× (57.7~380) V 3× (0.1~100) A	0.05 级	海盐普禄科电力仪表有限责任公司 93531350
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	时基校验源	/	/	4×10^{-8}	海盐电力仪表厂 93531350
	耐压测试仪	GS2672B	(1000~5000) V	5 级	南京长盛仪器有限公司 0905005-007
开展的检定或校准项目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	三相交流电能表	3× (57.7~380) V 3× (0.1~100) A	0.2S 级及以下等级	JJG596-2012 电子式交流电能表检定规程	