

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2022] 岚技 量标 证字 第 004 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 国网福建省电力有限公司平潭供电公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 电流互感器标准装置

代码 15516107

Name of Measurement Standard

Code

测量范围 (5~2000) A/5A

Measuring Range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差 0.05S 级

Uncertainty / Accuracy Class /

Maximum Permissible Error

保存地点 国网福建省电力有限公司平潭供电公司计量中心电能表检定室

Installed in

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2022 年 01 月 07 日

Date Issued

有效期至 2026 年 01 月 06 日

Date of Expiry



计量 标准器 Measurement Standard	名 称 Name	型 号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准 确度 等级或最大 允许误差 Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	带升流器电流 互感器	HL-S33SA	(5~2000) A/5A	0.05S 级	南京丹迪克电力仪 表有限公司 1507080
主要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	互感器校验仪	DK-56K	同相分量: $\pm$ (0.0001~ 200) % 正交分量: $\pm$ (0.001~ 999.9) %	2 级	南京丹迪克电力仪 表有限公司 15096
	电流互感器负 荷箱	DK-56F	额定电流: 5A $\cos\phi=0.8$: (2.5~60)VA $\cos\phi=1.0$: (2.5~10)VA	3 级	南京丹迪克电力仪 表有限公司 016237
	兆欧表	ZC25B-4	(0.2~1000) M Ω	10 级	上海精密科学仪器 有限公司 9-0350
	耐压测试仪	CS2672B	(1000~ 5000) V	5 级	南京长盛仪器有限 公司 0905005-007
开展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度 等级或最大允许误差 Uncertainty / Accuracy Class / Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	电流互感器	(5~ 2000) A/5A	0.2S 级及以下等级	JJG313-2010 测量用电流互感器检定规程	