

分项技术指标表：

编号	建筑名称	层数	基底面积	建筑面积	计容面积	耐火等级	火灾危险性
①	宿舍楼一	5F	297.7	1542.6	1542.6	二级	
②	宿舍楼二	5F	341.6	1762.2	1762.2	二级	
③	洗涤车间一	3F	1345.4	4305.6	5516.6	二级	丙类
④	洗涤车间二	3F	812.2	2801.8	3352.0	二级	丙类
⑤	锅炉房	1F	340.8	340.8	681.6	二级	丁类
⑥	洗涤车间三	3F	979.2	3149.9	4016.7	二级	丙类
地下室		1D		4185.5		二级	
合计			4116.9	18088.4	16871.7		

经济技术指标表：

1	总征地面积	10000.0	m ²
2	实用地面积	10000.0	m ²
3	建筑占地面积	4116.9	m ²
	行政办公及生活服务设施	639.3	m ²
	其中 宿舍楼一	297.7	m ²
	其中 宿舍楼二	341.6	m ²
	厂房	3477.6	m ²
	其中 洗涤车间一	1345.4	m ²
	其中 洗涤车间二	812.2	m ²
4	总建筑面积	18088.4	m ²
	行政办公及生活服务设施	3304.8	m ²
	其中 宿舍楼一	1542.6	m ²
	其中 宿舍楼二	1762.2	m ²
	厂房	10598.1	m ²
	其中 洗涤车间一	4305.6	m ²
	其中 洗涤车间二	2801.8	m ²
4	计容建筑面积	16871.7	m ²
	行政办公及生活服务设施	3304.8	m ²
	其中 宿舍楼一	1542.6	m ²
	其中 宿舍楼二	1762.2	m ²
	厂房	13566.9	m ²
	其中 洗涤车间一	5516.6	m ²
	其中 洗涤车间二	3352.0	m ²
6	不计容建筑面积	4185.5	m ²
	建筑密度	41.2%	
	建筑系数	44.1%	
	容积率	1.69	
10	绿地面积	1005.09	m ²
11	绿地率	10.1%	
12	地下机动车停车位	67	辆
其 中	普通停车位	53	辆
	普通充电停车位	12	辆
	快充充电停车位	2	辆
13	非机动车停车位	200	辆

注：附属设施占地面积占总用地面积6.39%
附属设施建筑面积(计容)占总建筑面积(计容)19.6%
地上非机动车停车位面积按1.5m²/辆计算。

注：1. 本图设计的主要依据：

- (1) 设计委托合同书；
- (2) 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018版）；
- (3) 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；
- (4) 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；
- (5) 《福建省绿色建筑设计标准》DBJ 13-197-2017；
- (6) 《福建省海绵城市建设技术导则》（2017版）；
- (7) 《福建省城市规划管理技术规定》（2017版）；
- (8) 国家、行业、地方现行相关设计规范、规定。

2. 本图使用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

3. 本图中厂房层高超过8米计容面积均按二层计；

4. 本图中单位均为米；

5. 厂区内个建筑单体耐火等级均为二级；

6. 厂区内标高为设计标高，实际标高根据现场调整；

7. 本图中，H1为建筑室外设计地面标高到屋面面层的高度；
H2为建筑室外设计地面标高到女儿墙的高度。

8. 本工程非生产性计容面积为3304.8m²，根据人防要求，
应建人防面积为 3304.8X7%=231.336m²。

- 1、厂区需要机动车停车位：40（辆）；
宿舍楼需要机动车停车位：3304.8(计容)/100X0.8=26.4387（辆）
需设计机动车停车位：40+26.4387=66.4387（辆），
实际设计机动车停车位（地下）：67辆。
- 2、厂房需要非机动车停车位：60（辆）；
按1.5m²/辆，需要非机动车停车位面积：60X1.5m²=90.0m²；
宿舍楼需要非机动车停车位：3304.8(计容)/100X4=132.192（辆）；
按1.5m²/辆，需要非机动车停车位面积：132.192X1.5m²=198.288m²；
实际设计非机动车停车位200（辆），停车位面积 300.0m²。
- 3、电动汽车充电停车位：机动车停车位X20%= 67X20%=13.4（辆），即为14辆。
快充停车位：电动汽车充电停车位X10%=14X10%=1.4（辆），即为2辆。

图例

- 征地红线
- 用地红线
- 道路
- 围墙
- 绿化
- 硬地铺砖
- 竖向标高
- 坐标标注

总平面图