

勘察设计单位自查自纠报告

企业法定代表人承诺书

本人郑重承诺，本企业填报的《勘察设计单位自查自纠报告》的内容是真实的，本人在此所作的承诺也是真实有效的。本人同意建设主管部门公开本企业的自查自纠报告，接受社会监督。本人知道虚假的承诺与虚假资料属严重违法行为，此次提供的资料如有虚假，本单位愿接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。



单位名称（公章）：

企业法定代表人（签名）：

2020年5月12日

王敬民

一、企业基本情况

企业名称	中国城市建设研究院有限公司		
统一社会信用代码	91110000400009055H		
工商注册地	北京市西城区德胜门外大街 36 号楼		
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 36 号楼		
法定代表人	王敬民	技术负责人	徐海云
企业联系电话	01057365736	传真	01064944054
企业资质类别	市政行业专业甲级；建筑行业甲级；风景园林工程设计专项甲级；环境工程设计专项甲级		
省内分支机构情况	中国城市建设研究院有限公司福建分院	工商注册地及联系方式	福建省福州市鼓楼区白马北路 17 号 8 层 810-02 室，电话 0591-28080222
勘察设计人员总数	308	其中：技术骨干总数	272
		返聘退休人数	8
		注册人员总数	36
		其中：注册建筑师	10
		注册结构工程师	7
		注册土木工程师（岩土）	0

注：省外入闽企业仅需填写在闽登记人员数量。

2017 年以来在闽工程设计项目清单

2017 年以来在闽工程设计项目清单											
工程设计业务总数		61		其中：工程总承包项目			0	市政工程		30	
				房屋建筑工程			16	专项设计工程		16	
序号	项目名称	所在地	工程类别	项目规模	主要技术指标	项目负责人及专业负责人	注册资格及印章号	审查合格书编号	违反强条数	起止时间	招标核准方式
1	南平市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目	南平市延平区	市政工程	中型	日焚烧处理生活垃圾 600 t/d（最大连续处理量 700 t/d）。一期建设 300 t/d（最大连续处理量 400 t/d）的焚烧线，配套一台 9MW 汽轮发电机组；二期增加 1 条设计处理能力 300 t/d 的焚烧线。同时增设 25t/d 的餐厨垃圾处理设施；总建筑面积为	项目负责人：张颖梅、郝江涛。专业负责人：建筑：张映涛，结构：郭雅静；给排水：张舜；暖通：熊岩；电气：张丽娟；总图：樊宝绅；焚烧：郝江涛；烟气：贾宝桐；汽机：徐浩；经济：张冰；仪控：高山；	一级注册建筑工程师：1100079-004；一级注册结构工程师：1100079-S041	FJSSJZ-18-03833 FJSSJZ-18-03013 FJSSJZ-18-04103 FJSSJZ-18-04109 FJSSJZ-18-04111	0	2018 年 6 月-2019 年 12 月	公开招标

					32631.27m2。						
2	平和县生活垃圾焚烧发电厂	漳州市平和县	市政工程	550t/d，小型	建设一座日处理 1100 吨的垃圾焚烧发电厂，分两期建设，预留二期场地。一期安装 1 条 550 吨/日的焚烧线，配置 1 台 12MW 汽机；二期增加 1 条 550 吨/日的焚烧线和 1 台 12MW 汽机。	项目负责人：张颖梅、胡洪伟。专业负责人：建筑：张映涛，结构：陈希；给排水：张旭楠；暖通：熊岩；电气：王瞳；总图：步万祥；焚烧：郝晓明；烟气：焦小雨；汽机：刘霄；经济：刘英权；仪控：宋向楠；	一级注册建筑师 1100079-004 一级注册结构工程师：1100079-S041	审图未结束	/	2018.6-至今	公开招标
3	漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目	龙海市榜山镇雪林村	市政工程、建筑工程	中型	1x750t/d 焚烧线； 总建筑面积 43106.2m2,原项目建筑面积 24421.1m2,扩建项目建筑面积 18685.1m2,综合主厂房以单层为主，建筑高度为 51.3m	项目负责人：张颖梅、刘彦辉 专业负责人：建筑：翟红霞、结构：郭雅静、徐小平 水工：张舜 暖通：孙潇 电气：邓丽红 总图：梅丽娜	一级注册建筑师 041300480	FJSSSZ-19-00103	4	2019-03至今	公开招标

4	福州市餐厨废弃物处理及资源化利用工程	福州市晋安区	市政工程	中型	餐厨废弃物处理 250 吨/日	项目负责人:姚远, 工艺:郭旭; 建筑:张颖梅; 结构:郭雅静 陈昆; 总图:梅丽娜; 给排水:闫晓强; 暖通:孙潇; 电气:张庆; 自控:张庆。	一级注册建筑师: 041300480; 一级注册结构师: 1100079-S041; 注册公用设备工程师(给水排水): CS101100076。	FJSSSZ-18-01011	0	2018 年 6 月— 2019 年 5 月	直接委托
5	平和县九龙江支流(平和段)生态环境综合治理工程设计	漳州市平和县	专项设计	大型	50.27 公顷	项目负责人:孙莉 专业负责人:周欣萌	注册城市规划师 GH20131101214	/	0	2018 年 1 月-	公开招标
6	云霄县南湖湿地生态园工程设计	漳州市云霄县	专项设计	大型	691465.16 平方米	项目负责人:孙莉 专业负责人:周欣萌	注册城市规划师 GH20131101214	/	0	2018 年 4 月- 2019 年 11 月	公开招标
7	三松再生水厂配套泵站(一期)工程	福建省福州市平潭综合实验区	市政设计	小型	项目占地: 1571 m ² , 建筑面积: 307 m ² ; 高度: 6.4 米; 层数, 1 层; 容积率: 0.17。	项目负责人:钱琦; 专业负责人:郭家慧; 贾相财, 郑剑云、谷为民	二级注册结构师, S2131100076.二级注册建筑师: 2971300375	FJSSSZ-16-01336	0	2015.10- 2016.11	直接委托设计
8	清华紫光.浦上商业小镇	福州	建筑工程	大型	占地面积: 17212.78 m ²	何建、张长浩、黄华恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号	FJSSJZ-17-04896	0	2017.10 ~2017.1 2	直接委托

					建筑面积: 105430.66 m ²		1100079-S046				
9	浩风花园	福清	建筑工程	中型	占地面积: 2765.3 m ² 建筑面积: 2765.3 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-18- 01208	0	2017.6~ 2018.4	直接委托
10	永泰塘前绿色食品产业园 (一期 A 地块)及配套设施 工程	永泰	建筑工程	中型	建筑面积: 61771.37 m ²	何建、张华光、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张华光 注册号 1100079-S019	FJSSJZ-18- 01452	0	2018.4~ 2018.4	直接委托
11	紫光五星级酒店-1#楼	福州	建筑工程	中型	占地面积: 1680 m ² 建筑面积: 16969.31 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-18- 05056	0	2018.10 ~2018.1 2	直接委托
12	公园壹号	福建省武 平县	建筑工程	大型	占地面积: 11639.26 m ² 建筑面积: 124311.54 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-18- 05639	0	2018.10- 2018.12	直接委托
13	永安市石墨与石墨烯产业 孵化中心研发大楼	福建省永 安市	建筑工程	中型	占地面积: 2697.54 m ² 建筑面 12225.84 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-18- 01256	0	2018.2~ 2018.4	直接委托
14	福州市鹤林新城小学新校 区	福州	建筑工程	中型	占地面积: 4226.73 m ² 建筑面积: 14868.7 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSKC-18- 04989	0	2017.12- 2018.10	公开招标

15	福清市石竹高仓小学扩建校舍工程	福清	建筑工程	中型	占地面积: 1108.37 m ² 建筑面积: 6772.18 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、黄在长	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-19- 03952	0	2019.8~ 2019.10	邀请招标
16	福州马鞍基督教堂	福州	建筑工程	小型	占地面积 1108.37 m ² 建筑面积 6772.18 m ²	毛桂萍、张长浩、黄华 恒、张一平	毛桂萍 注册号 1100079-042 张长浩 注册号 1100079-S046	35010019120 30015-TX- 002	0	2019.10- 2019.12	直接委托
17	育达岚台交流培训中心暨 附设幼儿园	平潭	建筑工程	中型	占地面积 3467.27 m ² 建筑面积 16104.27 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-19- 03173	0	2019.06- 2019.07	直接委托
18	福建建筑学校 3#学生公寓 及附属楼	福州	建筑工程	小型	占地面积 1537.7 m ² 建筑面积 7121.3 m ²	何建、张华光、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张华光 注册号 1100079-S019	FJSSJZ-17- 04302	0	2017.09 ~2017.1 1	公开招标
19	泽辉住宅小区	福清	建筑工程	中型	建筑面积 23862.52 m ²	何建、张长浩、黄华 恒、张一平	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-19- 03984	0	2018.11- 2019.9	直接委托
20	瀚蓝（南平）固废处理有 限公司新建 400 吨/日渗滤 液处理站	南平	建筑工程	小型	新建 400 吨/日 渗滤液处理	张长浩、叶湧、张一平	张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-19- 02287	0	2019.03- 2019.05	直接委托
21	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——东山新 苑一区海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	中型	占地面积: 32935.69 m ²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01307	0	2018-04 至今	直接委托

22	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——东山新 苑二区海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	中型	占地面积： 54057 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01307	0	2018-04 至今	直接委托
23	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——东山新 苑二区幼儿园区域海绵化 改造工程	福州 市	专项 设计	小型	占地面积： 3719 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01307	0	2018-04 至今	直接委托
24	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——东山佳 园海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	中型	占地面积： 29942 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01307	0	2018-04 至今	直接委托
25	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——后溪新 苑海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	小型	占地面积： 6094 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01307	0	2018-04 至今	直接委托
26	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——鳝溪小 学海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	小型	占地面积： 17540 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01307	0	2018-至 今	直接委托
27	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——金源浦 下小学海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	中型	占地面积： 22400 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01305	0	2018-至 今	直接委托
28	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——屿浦新 苑（北区）海绵化改造工 程	福州 市	专项 设计	中型	占地面积： 38949 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01305	0	2018-至 今	直接委托
29	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——浦下路 （濂水路）海绵化改造工	福州 市	专项 设计	中型	占地面积： 31285 m²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01305	0	2018-至 今	直接委托

	程										
30	福州市海绵城市试点区域 源头减排项目——新仓山 洋楼海绵化改造工程	福州 市	专项 设计	大型	占地面积： 63893 m ²	刘薇、林练、黄在长	无	FJSSSZ-19- 01305	0	2018-至 今	直接委托
31	福清市湿地公园项目设计	福清 市	专项 设计	大型	占地面积： 74020.9 m ²	刘薇、王继旭、林练	无	FJSSJZ-18- 02715	0	2013 年- 2018 年	公开招标
32	平潭十大公园（鸣凤山公 园）一期工程	福州 市平 潭县	专项 设计	大型	占地面积： 72304.7 m ²	刘薇、林练	无	FJSSKC-17- 00390	0	2014 年- 2017.12	公开招标
33	飞鸾镇镇区污水处理厂配 套管网延伸工程	宁德 飞鸾 镇	市政 工程	小型	D200~D400 污 水管共计 1007m	项目负责人：曹华 给排水专业负责人：曹 华	无	FJSSSZ-17- 01624	0	2017.05 ~ 2017.12	邀请招标
34	寿宁县大安乡大熟村污水 治理工程	寿宁 县大 安乡 大熟 村	市政 工程	小型	规模为 200m ³ /d 污水处理站	项目负责人：曹华 给排水专业负责人：曹 华 结构专业负责人：张华 光 电气专业负责人：张一 平	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-19- 00764	0	2019.01 ~ 2019.07	直接委托
35	霞浦县护城河黑臭水体整 治工程（一期）设计	霞浦 县	市政 工程	中型	（1）未敷设污 水主干管段的 延伸，（2）已 敷设截污主干 管段的漏接排 口截流和收集 系统完善， （3）重点区域	项目负责人：曹华 给排水专业负责人：曹 华 结构专业负责人：张华 光 电气专业负责人：张一	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-19- 01117	0	2018.11 ~ 2019.12	公开招标

					(罗共享市场、河尾街临时菜市场、王爷宫市场、霞浦家禽市场、关帝庙市场等)的污水收集,(4)已有管道清淤和河道疏浚 (5)部分节点景观提升。	平 景观专业负责人:刘薇					
36	永泰塘前绿色食品产业园(一期A地块)及配套设施工程	福州永泰县	市政工程	小型	道路等级为城市支路	项目负责人、专业负责人:魏秉瑞	道路桥梁高级工程师(编号:153331005)	FJSSJZ-18-01124	0	2018.05 ~ 2018.07	直接委托
37	福鼎市污水处理厂提标改造工程	宁德市福鼎	市政工程	中型	处理规模5.0万m ³ /d	李富果 毛桂萍 张华光 张一平	毛桂萍: 1100079-042 张华光: 1100079-S019	FJSSKC-18-02463	0	2018年 3月 ~2018 年6月	直接委托
38	古田县城区污水处理厂提标改造工程	宁德市古田县	市政工程	中型	处理规模4.0万m ³ /d	李富果 毛桂萍 张华光 张一平	毛桂萍: 1100079-042 张华光: 1100079-S019	FJSSSZ-18-00711	0	2018年 3月 ~2018 年6月	公开招标
39	2019为民办实事-旧城区供水管网改造工程	平潭综合实验区	市政工程	小型	项目共涉及西湖庄等9个村庄老旧灰口铸铁管、镀锌管	李富果	无	FJSSSZ-19-00797	0	2019年 4月 ~2019 年6月	直接委托

					改造						
40	海洋海藻高值化产品开发及产业链建设项目-污水处理站	福州市福清	市政工程	小型	建筑面积 368m ²	李富果、毛桂萍、张长浩、张一平	毛桂萍： 1100079-042 张长浩：1100079-S046	FJSSSZ-19-02597	0	2019 年 4 月 ~2019 年 6 月	直接委托
41	石狮市垃圾综合处理提级改造项目——一烟囱	石狮市	市政工程	日处理生活垃圾 1200t/d	占地面积： 121.00m 高度：100.30m	项目负责人：赵修锦； 工艺专业负责人：王习平； 结构专业负责人：张华光； 建筑专业负责人：毛桂萍； 电气专业负责人：李坤	毛桂萍 注册号： 1100079-042 张华光 注册号： 1100079-S019	35050019122 40010-TX-016	0	2015 年 5 月— 2020 年 1 月	邀请招标
42	石狮市垃圾综合处理厂提级改造项目——主厂房	石狮市	市政工程	日处理生活垃圾 1200t/d	建筑占地面积 14734.3m ² ; 总建筑面积 34595.94m ² ; 总计容面积 35298.15m ² ; 建筑高度 50.2m.	项目负责人：赵修锦； 工艺专业负责人：王习平； 结构专业负责人：张华光； 建筑专业负责人：毛桂萍； 电气专业负责人：李坤 给排水专业负责人：曹	毛桂萍 注册号： 1100079-042 张华光 注册号： 1100079-S019	35050019121 00029-TX-002	0	2015 年 5 月— 2020 年 2 月	邀请招标

						华、谢德玲 暖通专业负责人：刘明浩					
43	惠安县生活垃圾焚烧发电厂烟囱改扩建工程	泉州市惠安县	市政工程	2台 450t/d 和2台 600t/d 生活垃圾焚烧锅炉	占地面积： 142.38m 高度：88.88m	项目负责人：赵修锦； 工艺专业负责人：陈景翔； 结构专业负责人：张长浩； 建筑专业负责人：毛桂萍； 电气专业负责人：李坤	中华人民共和国一级注册结构工程师张长浩： 1100079-S046。 中华人民共和国一级注册建筑师毛桂萍： 1100079-042	35050019101 70309-TX-047	0	2019年5月— 2019年11月	邀请招标
44	福建海环海滨资源开发公司龙峰渣土资源化利用（一期）项目（ETC）	福州市长乐区	市政工程	年处理建筑垃圾40万吨	建筑占地面积 29997.13m ² ； 总建筑面积 56002.10m ² ； 总计容面积 72293.14m ² ；	项目负责人：王习平、毛桂萍 建筑专业负责人：毛桂萍 结构专业负责人：张华光 给排水专业负责人：李富果 电气专业负责人：李坤 工艺专业负责人：郝鄰	毛桂萍 注册号： 1100079-042 张华光 注册号： 1100079-S019	FJSSSZ-18-01756	0	2018年6月— 2018年12月24日	公开招标

						波 暖通专业负责人：刘明 浩					
45	晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用一期项目	福州市晋安区	市政工程	年处理建筑垃圾 100 万吨	项目总占地面积为 197637m ² ，一期前阶段用地面积 83948.76，	项目负责人：张波、王习平 环境卫生专业负责人：王习平、李富果 电气专业负责人：李坤 建筑专业负责人：毛桂萍 结构专业负责人：张华光 道路专业负责人：张华光 暖通专业负责人：刘明浩	毛桂萍 注册号：1100079-042； 张华光 注册号：1100079-S019	FJSSSZ-19-00173	0	2017 年 11 月— 2019 年 2 月 12 日	公开招标

46	车里垃圾填埋场改造提升 PPP 项目 (综合楼、烟囱、上料坡道)	福州市长乐区	市政工程	日处理生活垃圾 1500t/d	建筑面积: 3466.86m ² 建筑高度: 23.8m	王习平、毛桂萍、张长浩、黄华恒、李坤、刘明浩	毛桂萍 注册号: 1100079-042; 张长浩 注册号: 1100079-S046	35010019111 20001-TX- 009	0	2019 年 1 月— 2019 年 12 月	公开招标
47	车里垃圾填埋场改造提升 PPP 项目 (综合主厂房、厂区道路、飞灰固化养护棚)	福州市长乐区	市政工程	日处理生活垃圾 1500t/d	建筑面 积:26374.29 建 筑高度: 51.3m	王习平、毛桂萍、张长浩、黄华恒、李坤、卫明、刘明浩、张华光	何建 注册号: 1100079-018 张华光 注册号: 1100079-S019 张长浩 注册号: 1100079-S046	35018219022 20201-TX- 003	0	2019 年 1 月— 2020 年 4 月	公开招标
48	福州市红庙岭厨余垃圾处理厂(设计)	福建省晋安区	市政工程	大型	88488.48 m ²	张波、卢川鑫、毛桂萍、张长浩、张华光、李坤、李富果、黄华恒、刘薇、刘明浩	毛桂萍 :1100079-042 张华光 : 1100079-S019 张 长浩 1100079-S046	35010019091 20004-TX- 003	0	2019.02 ~2019.0 9	公开招标
49	梧岗中学教学综合楼	福清市	建筑工程	小型	总 建 筑 面 积 6109.6 m ² ,	何建、张长浩、黄华恒、张一平、刘明浩	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	35018120010 90102-TX- 001	0	2019.12 ~2020.0 3	邀请招标

50	古田县医院迁建工程	宁德市古田县	建筑工程	中型	总建筑面积 117267.29 平方米	何建、张长浩、黄华恒、黄在长、刘明浩	何建 注册号 1100079-018 张长浩 注册号 1100079-S046	FJSSJZ-19-00411	0	2019.11 ~2020.3	公开招标
51	闽侯县环保生态产业园固化飞灰填埋场工程	福州市闽侯县	市政工程	小型	工程总用地面积 约 2.25 万平方米	卢川鑫、王习平、李富果、张华光、李坤	张 华 光： 1100079-S019	FJSSSZ-19-00149	0	2018.10 ~2019.0 1	邀请招标
52	石狮市应急填埋场建设项目	石狮市	市政工程	小型	填埋库区库容 约 10.85 万立方米	卢川鑫、陈玥、张华光	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-19-00499	0	2019.02 ~2019.0 4	邀请招标
53	罗源城乡环卫一体化项目 (西兰乡、洪洋乡污水处理站及配套干管工程)-污水处理站设计	宁德市罗源县	市政工程	小型	工程规模 200m3/d	李富果、张华光、李坤、毛桂萍	毛桂萍:1100079-042 张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-19-00814	0	2019.06	直接委托
54	明溪县大坪凹垃圾填埋场整治及石珩垃圾填埋场垃圾坝修复工程	明溪县	市政工程	小型	用地面积 14620.16m2， 库区面积 9703.96m2	王习平、张华光	张华光： 1100079-S019	FJSSKC-18-05497	0	2018.11	公开招标
55	海沧出口加工区海绵城市建设工程	厦门市	专项设计	小型	用地面积 157557 平方米	孙亚芹	无	FJSSSZ-19-00075	0	2018.8	公开招标
56	古田县印石山景观栈道及天桥工程	宁德市古田县	专项设计	中型	观景栈道全长 1537m,栈道宽 2.4 米	张华光、张一平	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-18-00598	0	2018.04	公开招标

57	上杭县生活垃圾卫生填埋场二期扩建工程	龙岩市	市政工程	小型	总用地面积约 8.99 万 m ²	卢川鑫、张华光、王习平	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-18- 01664	0	2018.12	直接委托
58	永泰塘前绿色食品产业园（一期 A 地块）及配套设施工程——滨溪路给水、生活污水管道工程	福州市永泰县	市政工程	小型	给水管长约 1.5km、生活污水管 1.5km	曹华	无	FJSSSZ-18- 01082	0	2018.05 ~2018.08	直接委托
59	武平县生活垃圾无害化处理场二期工程	龙岩市武平县	市政工程	小型	总占地面积为 11.27 万 m ²	张华光、王习平	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-08- 01112	0	2018.08	直接委托
60	诏安县南环城道路景观工程_管线部分	漳州市诏安县	市政工程	小型	给水管长约 11km、电气管线 11km	曹华、刘薇、张一平、张华光	张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-18- 00607	0	2016.7~ 2018.05	公开招标
61	罗源县生活垃圾转运站——余家塘生活垃圾转运站	宁德市罗源县	市政工程	小型	总占地面积为 2383 平方米，项目总建筑面积为 542.63 平方米	黄华恒、张一平、张华光、毛桂萍、王习平	毛桂萍:1100079-042 张华光： 1100079-S019	FJSSSZ-19- 00646	0	2017.10 ~2018.01	直接委托



四、自查自纠情况	
(一) 勘察设计市场行为	
问 题	是/否
1、相互串通投标，或者与招标人串通投标，或者向招标人、评标委员会成员行贿等不正当手段谋取中标；	否
2、是否存在超越资质等级从事勘察、设计活动；	否
3、是否将承接的勘察、设计业务违法转包、分包；	否
4、是否以他人名义承揽业务，或者允许或被其他人以本单位的名义承揽业务，或者违法出借企业图章；	否
5、勘察、设计活动是否坚持“先勘察、后设计”原则；	是
6、中标人员或合同约定人员与实际参与设计人员是否一致；	是
7、其他违反法律、法规的行为。	否
具体问题描述及整改情况：	

(二) 企业质量保证体系	
问 题	是/否
1. 是否建立健全勘察设计质量管理制度、技术保障措施、岗位责任制、校审制度、勘察设计后期施工现场服务制度；	是
2、技术档案、外业原始记录、内业资料档案管理是否规范	是
3、勘察、设计文件出图、签字、盖章是否规范；	是
4、勘察单位是否在闽设置土工试验室并按规定向实验室所在地建设主管部门报备；勘察土工试验室设置是否符合规定；	/
5、现场勘察人员是否经过职业培训；	/
6. 是否组织注册执业人员参加继续教育培训等；	是
7、其他违反法律、法规的行为。	否
具体问题描述及整改情况：	

(三) 项目勘察设计质量	
问 题	有/无
1、是否存在违反工程建设强制性标准情况；	是
2、勘察、设计文件编制深度是否符合要求；	是
3、是否存在弄虚作假、提供虚假成果资料；	否
4、勘察项目原始记录不按照规定记录或者记录不完整；	否
5、注册执业人员未按照规定在勘察设计文件上签字盖章；其他勘察设计人员未按照规定在勘察设计文件上签字；	否
6、设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计；	否
7、勘察设计重大变更是否按照《建设工程勘察设计管理条例》、《福建省房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》等有关规定执行；	是
8、设计单位违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商；	否
9、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的	否
10、未按要求向《福建省建设工程质量管理条例》第十七条规定的重要建设工程施工现场派驻设计代表的	否

11、施工前未组织设计人员向施工单位进行设计交底，或不参加工程竣工验收、工程质量事故分析的	否
12、因勘察设计原因造成较大及以上工程质量安全事故的	否
13、其他违反法律、法规的行为。	否
具体问题描述及整改情况：（注：2017 年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）： 违反工程建设强制性标准及整改情况： 一、漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目（4 条） 1、 电气专业： 问题描述：桥架接地措施应符合规范要求。GB50303-2015 11.1.1。 整改情况：对于桥架接地的详细做法，我院均在《电缆敷设总的部分》卷册中统一详细规定，未在本卷册体现。《电缆敷设总的部分》卷册未在本次报审范围内。 2、 建筑专业： 问题描述：缺规划审批总平面图。 整改情况：已补充总平面图。 3、 结构专业： 问题描述：37H18S-01C04-01：补充：承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证，焊接承重结构及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证，对直接承受动力荷载或需要验算疲劳的构件所用钢材应具有冲击韧性的合格保证。GB50017-2017 的 4.3.2。无 整改情况：已补充说明。 4、 建筑专业： 问题描述：升压站二层平面图，4 轴处 C1515 与室外疏散梯的距离不应少于 2 米，A-C 轴立面图中遗漏二层窗。GB50016-2014 6.4.5 条 5	

整改情况：已修改。