

平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2019〕144号

平潭综合实验区经济发展局 关于华金线、北金线等13条 架空电力线路保护区划定的通知

国网平潭供电公司：

根据《电力设施保护条例》及《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167号）等相关规定，经研究，现就我区的华金线、北金线等13条架空电力线路保护区划定通知如下：

1. 110千伏华金线架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线

路起点为福清三山镇三山村，终点为平潭县金井湾天山尾，总长为 30.778 千米。请你司与国网福清供电公司协调，共同做好华金线架空电力线路保护区的划定工作。

2. 110 千伏北金线架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇北洋村，终点为平潭县金井湾天山尾，总长为 5.378 千米。

3. 110 千伏高前线架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为福清高山镇南瑶，终点为平潭县澳前镇磹后，总长为 32 千米。请你司与国网福清供电公司协调，共同做好高前线架空电力线路保护区的划定工作。

4. 110 千伏竹前线架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇庄上村，终点为平潭县澳前镇磹后，总长为 9.604 千米。

5. 110 千伏竹厝 I 路架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇庄上村，终点为平潭县北厝镇北洋村，总长为 4.43 千米。

6. 110 千伏竹厝 II 路架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。

线路起点为平潭县岚城乡霞屿，终点为平潭县北厝镇北洋村，总长为 3.78 千米。

7. 110 千伏竹官 I 路架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县平原镇蛇鼻下，终点为平潭县平原镇官树下，总长为 11.583 千米。

8. 110 千伏竹官 II 路架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县平原镇蛇鼻下，终点为平潭县平原镇官树下，总长为 11.583 千米。

9. 110 千伏娘桥 I 路架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇天大山大山下，终点为平潭县敖东镇建明村鹅头尾，总长为 10.761 千米。

10. 110 千伏娘桥 II 路架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇天大山大山下，终点为平潭县敖东镇建明村鹅头尾，总长为 10.761 千米。

11. 35 千伏厝城 I 回架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇北洋村，终点为平潭县岚城乡中南村北楼，总长为 4.265 千米。

12. 35 千伏厝城 II 回架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇北洋村，终点为平潭县岚城乡中南村北楼，总长为 4.395 千米。

13. 35 千伏厝流线架空电力线路保护区范围为导线边线向外测水平延伸 15 米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。线路起点为平潭县北厝镇北洋村，终点为平潭县流水镇松南村上游，总长为 10.181 千米。

请你司将上述划定结果及时在我区报纸、电视、网络等主流媒体宣传告知，依法设置电力设施保护区标志，标志的制作及悬挂等按照《福建省电力设施保护区标志设立方案》（见附件），并做好线路沿线乡村宣传告知工作。

附件：福建省电力设施保护区标志设立方案

平潭综合实验区经济发展局

2019 年 3 月 20 日

附件 1

福建省电力设施保护区标志设立方案

一、电力设施保护区标志设立主体

电力设施保护区标志是告知社会公众电力设施保护区域范围和安全禁止事项的告示牌。根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《福建省电力设施保护办法》等有关要求，电力设施产权人应当做好电力设施保护区标志设立工作。

二、电力设施保护区标志设立要求

（一）电力架空线路保护区标志的设立

1. 设立位置

原则上每一条电力架空线路至少设立三块电力设施保护区标志，但以下地段应增设标志牌：

（1）电力线路跨越、靠近城镇、村庄的地段。

（2）易发生危害电力设施安全事故的线路通道或通道入口处、易发生违章行为的地段。

（3）电力行政主管部门或电力设施产权人认为有必要设立的地段。

2. 设立内容

左三分之一：标示福建省电力设施保护图徽。

中三分之一右三分之一：第一行居中标示线路电压等级及名称
“如：XXX 千伏架空电力线路保护区”。

中三分之一右三分之一：第二行居中靠左标示保护区范围和保护规定，内容为：

（1）保护区范围

《电力设施保护条例》第十条第一款规定：“导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，XXX 千伏电力线路导线边线延伸距离为：XXX 米。”

（2）保护规定

《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》第二十二
条第一、二款规定：“禁止在法定的电力线路保护区内实施下列行
为：（一）在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离的
填埋、铺垫、堆放、悬挂易漂浮的物体，垂钓，以及危及电力设施
安全的野外用火；（二）在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、
易爆物品。”

《福建省电力设施保护办法》第十二条规定：“禁止任何单位
和个人在架空电力线路保护区内兴建建筑物、构筑物；种植可能危
害电力线路安全的植物等实施危及电力线路安全的行为。”

保护规定内容也可由电力设施产权人根据法律法规等规定并
结合实际情况原文（条款）选用。

右下角：标示署名：（电力行政主管部门名称）公告

（二）电力电缆设施保护区标志设立

1. 设立位置

原则上每一条电缆线路至少设立三块电力设施保护区标志，但以下地段应增设标志牌：

(1) 易发生危害电力设施安全事故的电缆通道或通道入口处、易发生违章行为的地段。

(2) 电力行政主管部门或电力设施产权人认为有必要设立的地段。

2. 设立内容

左三分之一：标示福建省电力设施保护图徽。

中三分之一右三分之一：第一行居中标示电缆电压等级及名称“如：XXX 千伏电力电缆线路保护区”。

中三分之一右三分之一：第二行居中靠左标示保护区范围和保护规定，内容为：

(1) 保护区范围

《电力设施保护条例》第十条第二款规定：“电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各 0.75 米所形成的两平行线内的区域；海底电缆一般为线路两侧各 2 海里(港内为两侧各 100 米)，江河电缆一般不小于线路两侧各 100 米(中、小河流一般不小于各 50 米)所形成的两平行线内的水域。”

(2) 保护规定

《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》第二十二
条第三、四款规定：“禁止在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、

挖掘或者超电缆盖板限荷碾压；禁止在海底、江河电缆保护区内挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、养殖、超设计水深通航，港口和航道设施的正常建设维护除外；损坏海底电缆警示标志；”

保护规定内容也可由电力设施产权人根据法律法规等规定并结合实际情况原文（条款）选用。

右下角：标示署名：（电力行政主管部门名称）公告

（三）发电设施输油、输灰、输水管线保护区标志的设立

1. 设立位置

原则上每一条输油、输灰、输水管线至少设立一块电力设施保护区标志，但是以下地段增设标志牌：

（1）管线跨越、靠近城镇、村庄的地段。

（2）电力行政主管部门或电力设施产权人认为有必要设立的地段。

2. 设立内容

左三分之一：标示福建省电力设施保护图徽。

中三分之一右三分之一：第一行居中标示发电厂名称“如：XXX发电厂电力设施保护区”。

中三分之一右三分之一：第二行居中靠左标示保护区范围和保护规定，内容为：

（1）保护区范围

《电力设施保护条例实施细则》第七条规定：发电设施附属的输油、输灰、输水管线的两侧各 0.75 米所形成两平行线内区域为

电力设施保护区。

（2）保护规定

《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》第二十一条第二款规定：“禁止在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自取土、挖沙、采石、打桩、钻探、修坟和进行其他挖掘作业，兴建建筑物、构筑物，倾倒含有化学腐蚀物质的液体和其他废弃物。”

保护规定内容也可由电力设施产权人根据法律法规等规定并结合实际情况原文（条款）选用。

右下角：标示署名：（电力行政主管部门名称）公告

三、电力设施保护区标志牌制作要求

（一）标志牌材料

铝塑板贴反光膜等。除外力破坏外，标志牌正常使用年限满足10年要求。横梁、立柱等支撑件采用60×40mm镀锌方管，紧固件应具有耐腐蚀性能。

（二）标志牌规格

1. 立式标志。牌高2300mm，高度含预埋深度500mm，比例为3:2，尺寸：1200×800mm（长×宽），铝塑板厚度不小于4.0mm，贴反光膜。

2. 悬挂式标志。比例为4:3，尺寸：800×600mm（长×宽），铝塑板厚度不小于4.0mm，贴反光膜。

3. 其它。若安装位置受限，可由电力设施产权人根据实际情况，采取地贴、标桩、界碑等形式。

(三) 标志牌制作

1. 图形和内容按照示意图进行制作。

2. 标志字体及颜色。标志牌基础色调为蓝底白字。图徽基础色调为红白黄。蓝色色卡图号 C100 M50 Y0 K0, 红色色卡图号 C0 M100 Y100 K5, 黄色色卡图号 C0 M5 Y100 K0, 白色色卡图号 C0 M0 Y0 K0, 黑色色卡图号 C0 M0 Y0 K100”。字体为“汉仪大黑简体”。

3. 海底电缆、江河电缆立式标志牌可设计成双面。

(四) 标志牌安装

1. 铁塔安装，采用耐锈蚀夹具固定在铁塔主材上，螺栓采用防盗螺栓；标志牌安装在塔身距基础保护帽顶面以上 2.0m~3.0m 处的主材上。

2. 水泥杆安装，采用耐锈蚀紧固件将标志牌紧固在杆身上，螺栓采用防盗螺栓，标志牌应设置在离地面以上 2.0m~3.0m 处左右位置。

3. 立式安装，自攻螺丝安装，入地不小于 500mm，接头满焊。

(五) 标志牌示意图



XX千伏 架空电力线路保护区

《电力设施保护条例》第十条第一款规定：“导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。XXX千伏电力线路导线边线延伸距离为：XXX米。”

《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》第二十二条第一、二款规定：“禁止在法定的电力线路保护区内实施下列行为：（一）在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离的填埋、镇垫、堆放、悬挂易漂浮的物体、垂钓，以及危及电力设施安全的野外用火；（二）在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、易爆物品。”

（电力行政主管部门名称）公告



XX千伏 电力电缆保护区

《电力设施保护条例》第十条第二款规定：“电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。”

《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》第二十二条第三款规定：“禁止在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、挖掘或者起电缆盖板限荷碾压。”

（电力行政主管部门名称）公告



