

三明市公安消防支队
行政处罚决定书

明公(消)行罚决字〔2018〕0026号

违法行为人:福建一建集团有限公司(地址:福建省三明市三元区新市中路395号9-11层,统一社会信用代码:913504001555807674,法定代表人:吴建雄)。

现查明:2018年10月26日,我支队消防监督员李伟杰、曹奎在对福建三农新材料有限责任公司开发的含氟新材料及配套中间体建设项目施工工地进行消防产品监督检查时,发现施工单位福建一建集团有限公司(地址:福建省三明市三元区新市中路395号9-11层,统一社会信用代码:913504001555807674,法定代表人:吴建雄)全氟烷基乙基丙烯酸酯生产装置车间使用的钢质防火门无底框,与强制性产品认证证书不一致,10月29日,我支队对该工地进行消防产品复查时,发现其使用的钢质防火门无底框仍未改正,属于非人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改的消防安全违法行为,违反了《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)第十九条第三款之规定。

以上事实有《消防产品监督检查记录》(编号:〔2018〕第0002号、〔2018〕第0003号)、《消防产品现场检查判定不合格通知书》(明公消产判字〔2018〕第0001号)、《责令限期改正通知书》(明公消限字〔2018〕第0016号)、对罗永华、罗开仁的询问笔录及现场照片等证据为证。

根据《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款之规定,决定给予福建一建集团有限公司非人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改的消防安全违法行为罚款人民币伍佰元整的处罚。

执行方式和期限:限你单位自收到本决定书之日起十五日内,持本决定书到中国农业银行股份有限公司三明分行营业部缴纳罚款,账号13800101010046140;逾期未缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。

被处罚人如不服本决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向三明市公安局或三明市人民政府申请行政复议或者在六个月内依法向三明市梅列区人民法院提起行政诉讼。

被处罚人

年 月 日

三明市公安消防支队
2018年10月30日