

沙县公安消防大队
重大火灾隐患整改通知书

沙公消重字〔2018〕第 0001 号

沙县国美大酒店：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于
2017年12月24日对你单位进行了消防监督检查，发现你单位存在下列火灾隐患：

1. 消控室主机故障（火灾自动报警系统瘫痪，无法正常联动），违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；
2. 室内消火栓系统管网无水，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；
3. 自动喷水灭火系统末端试水装置经测试压力值为0且管网无水，无法正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

上述隐患已构成重大火灾隐患，责令你单位于2018年2月
1日前改正。

火灾隐患消除前，你单位应采取措施，确保消防安全。对消防安全违法行为，将依法予以处罚。

沙县公安消防大队（印）

2018年1月3日

被检查单位签收：

2018年1月3日

一式两份，一份交被检查单位，一份存档。