

システム管理 / デバイス管理

言語 admin

デバイス名称: デバイス名称 デバイスタイプ: 蓄電池 グループ: グループ 検索 リセット

+ 登録 ゲートウェイにデバイスの更新を通知する

デバイスコード	デバイス名称	デバイスタイプ	シリアルナンバー	IPアドレス	モデル	グループ	ステータス	状態更新時刻	有効	アクション
abiko_bt_001	蓄電池	蓄電池		172.28.6.111	BA	BA	オンライン	2021-12-13 20:14:20	ENABLED	編集 削除

合計 1 個 < 1 > 10 / ページ

システム管理 / 運用監視

言語 admin

リフレッシュ

蓄電池				最終更新時刻: 2021-12-13 20:14:00
運転状態 ●待機状態	SOC 100%	充放電力 0.0kW	故障情報 なし	

PV-PCS				最終更新時刻: 2021-12-13 20:14:00
グループ W5 R階	PV総発電電力 35.99kW	総発電量 844437815129.129kWh	今日発電量 1125912791915.404kWh	

計器情報						最終更新時刻: 2021-12-13 20:14:00
1分内買電力 58kWh	1分内売電力 58kWh	推定買電力値 3480kW	推定売電力値 180kW	買電積算電力 18700kWh	売電積算電力 18611kWh	
買電バルス数 58	売電バルス数 58					

システム管理 / 制御設定

言語 admin

ピークカット: ☒ 有効 ☐ 無効

RPR機能: ☒ 有効 ☐ 無効

買電力上限値: 50000 kW

買電力下限値: 3490 kW

オフピーク充電: ☒ 有効 ☐ 無効

オフピーク時間帯: 11:55 ~ 20:59

オフピーク充電: 開始SOC 0 % 終了SOC 90 % 充電電力 250 kW

設定

システム管理 / クラウド連携

言語 admin

イベント履歴

イベントID: イベントID 開始時刻: 2021-12-10T17:~ 2021-12-10T17: 検索 リセット

イベントID	開始時刻	持続時間(分)	指令値(Wh)	状態	更新回数
event_29_202112081200_202112081158	2021-12-10T17:41:00+09:00	1	3333	●完了	0

合計 1 個 < 1 > 100 / ページ

* GW_IP: 172.28.6.243

設定

* RAクラウドURL: http://172.28.0.24:4000/moi


* EMS_IP: 172.28.6.111

設定

+ 登録

名称	メニューキー	親メニューキー	パス	アイコン	アクション
ダッシュボード	sub1		/ems/index	home	編集 削除
システム管理	sub2			hdd	編集 削除
ユーザー管理	sub4			setting	編集 削除

電力量



PV



ユーザー名称: 氏名 ステータス: ステータス ロール名: ロール

検索 リセット

+ 登録

ユーザー名称	氏名	メール	ロール
admin	管理員		管理員
11	11	smallnuto@dingtalk.com	一般ユーザー

合計 2 個 1 10 / ページ