

RAPPORT MENSUEL DE SURVEILLANCE

Systeme de Detection et Alertes de Fuites

Informations Generales

Etablissement	IUT Fotso Victor de Bandjoun
Periode	01/06/2026 au 27/06/2026
Date generation	27/06/2026 a 14:11
Nombre de zones	3
Nombre de capteurs	5

Statistiques des Alertes

Indicateur	Valeur
Total alertes	3
Alertes WARNING	0
Alertes DANGER	1
Alertes CRITIQUE	2
Alertes acquittees	1
Taux d'acquittement	33.3%

Etat des Capteurs

ID	Nom	Type	Zone	Statut
CAP_A1	MQ-2 GPL	GAZ_GPL	ZONE_A	Actif
CAP_A2	MQ-7 CO	GAZ_CO	ZONE_A	Actif
CAP_A3	DHT22 Temp	TEMPERATURE	ZONE_A	Actif
CAP_B1	HC-SR04 Cuve	NIVEAU_CUVE	ZONE_B	Actif
CAP_B2	Cable Fuite Sol	LIQUIDE_SOL	ZONE_B	Actif

Des alertes critiques ont ete detectees. Revision recommandee.