

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR)
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายนอกห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง มีภารกิจในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด วางกรอบหลักเกณฑ์กลางด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติได้โดยถูกต้อง มีวินัย คุ่มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ได้ตระหนักถึงการเต็มเต็มศักยภาพความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลและบริหารการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและบริหารงานในบทบาทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกรมบัญชีกลางดำเนินการฝึกอบรมและจัดประชุมให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐในแต่ละปีกว่า ๓๐,๐๐๐ คน โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ซึ่งแนวโน้มและปริมาณงานด้านการฝึกอบรมและจัดประชุมในแต่ละปีจะมีการเพิ่มขึ้นทั้งงานในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของกรมบัญชีกลาง และงานนอกแผน และยังต้องใช้รองรับงานบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมอีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบันระบบปรับอากาศ ภายนอกห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ผ่านการใช้งานเพื่อรองรับงานด้านการฝึกอบรมและจัดประชุมสำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลางและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระยะเวลานานกว่า ๒๕ ปี จึงอยู่ในสภาพเก่า โดยต้องมีการจัดซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ระยะหนึ่งแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีก รวมทั้งอะไหล่หลายรายการก็หยุดการผลิตและในการใช้งานจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างมากในการบริหารการฝึกอบรมและจัดประชุม

ดังนั้น การปรับปรุงระบบปรับอากาศภายนอกห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารจัดการฝึกอบรมและจัดประชุม และจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนระบบปรับอากาศบริเวณห้องโถงด้านนอก ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ เดิมที่ชำรุดย่อยเนื่องจากอยู่ในสภาพเก่า ใช้งานเป็นระยะเวลานานกว่า ๒๕ ปี ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและค่าบำรุงรักษา โดยดำเนินการปรับปรุงทดแทนของเดิมให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาบุคลากรของกรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางได้อย่างมีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานต่าง ๆ

๓. คุณสมบัติ ...



ประธานกรรมการ



กรรมการ




Kong

กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

(๔) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๕) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ...



ประธานกรรมการ




กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ณ วันที่ยื่น

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตามข้อ ๓.๑.๑๒ (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑


๓.๑.๑๓ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ประกอบการ SMEs และเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบการอื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่า ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคาไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยจะพิจารณาจากการยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรค ๑ จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๓.๑.๑๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคัดเลือกและได้เป็นคู่สัญญาแล้ว คู่สัญญาต้องใช้วัสดุและครุภัณฑ์ตามสัญญาซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุและครุภัณฑ์ตามสัญญา

ทั้งนี้ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง โดยนำส่งต่อหน่วยงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๓.๑.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ ...

	ประธานกรรมการ		กรรมการ		กรรมการ
	กรรมการ		กรรมการ		กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการรับจ้างงานลักษณะที่มีการปรับปรุงหรือติดตั้งระบบปรับอากาศ ไม่เกิน ๕ ปี ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อ ๑ สัญญา จำนวน ๑ ผลงาน โดยเป็นผลงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่กรมบัญชีกลางเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานที่ได้ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

๓.๒.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

๓.๒.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๒.๑ (๑) หรือข้อ ๓.๒.๑ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

๓.๒.๔ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๓.๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงข้อมูลการมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ๑ ปี สิ้นสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าว อีกครั้งในวันลงนามในสัญญา


(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


๓.๒.๖ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และยังไม่หมดอายุ ณ วันยื่นข้อเสนอ

๓.๒.๗ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาหรือสำเนาหนังสือข้อตกลงจ้างหรือใบสั่งจ้าง (Purchase Order) ที่มีรายละเอียดการปรับปรุงหรือติดตั้งระบบปรับอากาศ มูลค่าไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑ ผลงาน

๓.๒.๘ สำเนาแค็ตตาล็อก ...


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๘ สำเนาแค็ตตาล็อก โดยต้องทำเครื่องหมายกำกับ ระบุยี่ห้อ แบบรุ่น รวมถึง Option ให้ชัดเจน ในสำเนาแค็ตตาล็อก ให้ทราบถึงรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ที่ประสงค์จะขอเสนอ ทุกรายการ ตามที่ระบุข้อ ๔ ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ ในข้อ ๔.๖ รายการระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา หากไม่ทำเครื่องหมายกำกับหรือระบุยี่ห้อ แบบรุ่น รวมถึง Option ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลือกอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นประโยชน์มากที่สุด

๓.๒.๙ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต สำหรับรายการตามข้อ ๔.๖.๑ เครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำยาแปรผัน (Variable Refrigerant Flow)

๓.๒.๑๐ หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง สำหรับ รายการในข้อ ๔.๖.๑ เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแปรผัน (Variable Refrigerant Flow) และข้อ ๔.๖.๒ พัดลมระบายอากาศ (Ventilation and Exhaust Fans)

๔. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ งานรื้อถอน

๔.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนและขนย้ายระบบปรับอากาศเดิมที่กรมบัญชีกลางทำการเปลี่ยน และ วัสดุสลายย่อยที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นอาคารสูงจำนวน ๗ ชั้น โดยพื้นที่ตั้งของระบบปรับอากาศเดิมอยู่ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร ๖ (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง

๔.๑.๒ การขนย้ายระบบปรับอากาศเดิม และติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่ ในส่วนของอุปกรณ์ CDU และ FCU

๔.๑.๒.๑ ผู้ว่าจ้างต้องกำหนดจุดจัดวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับผู้รับจ้างก่อนขนย้าย และติดตั้ง

๔.๑.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องประเมินขนาดและน้ำหนัก โดยดำเนินการขนย้ายและติดตั้ง ภายในวันเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔.๑.๒.๓ สำหรับรถเครนที่จะนำมาใช้งาน ต้องมีใบ ปจ.๒ และผู้ขับรถเครน ต้องมีใบเซอร์คนขับ เครนที่ยังไม่หมดอายุ



๔.๑.๓ จัดทำแผงป้องกันฝุ่นละอองปิดคลุมชั่วคราว หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการรื้อถอน รวมถึงเสียงและกลิ่นออกนอกบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๔.๑.๔ เมื่อเสร็จงานรื้อถอนแล้ว ให้ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมเตรียม อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย ทัวบริเวณที่ดำเนินการขนย้ายออกนอกหน่วยงาน เพื่อความเรียบร้อยและไม่ให้ เกิดความเสียหายรวมถึงหากมีอุปกรณ์ที่รื้อถอนต้องส่งคืนหน่วยงาน ให้ส่งมอบเมื่อดำเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้น

๔.๒ งานซ่อมผ้า รวมถึงเก็บผ้า (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมผ้า รวมถึงเก็บผ้า โดยต้องสำรวจตรวจสอบงานระบบเหนือผ้าเดิมที่มีอยู่ และ ดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้ระบบเดิมต่าง ๆ ที่มีอยู่เสียหาย และต้องให้ใช้งานได้เช่นเดิม หลังเสร็จสิ้นงาน รวมทั้งเก็บสายงานระบบต่าง ๆ เข้าท่อ - รางให้เรียบร้อย

๔.๓ งานเชื่อมต่อระบบ ...

		
.....ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		
.....กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๓ งานเชื่อมต่อระบบควบคุมปรับอากาศของใหม่ เข้ากับระบบควบคุมระบบปรับอากาศเดิม (ห้องประชุมใหญ่ ๑, ๒)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบควบคุมของเครื่องปรับอากาศใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมเดิม (ห้องประชุมใหญ่ ๑ และ ๒) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบเดิมและระบบใหม่ ดำเนินการเดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณตามความเหมาะสม และทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้จริง พร้อมจัดทำคู่มือและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ งานระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศใหม่

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศใหม่ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยรวมถึงการเดินสายไฟ ติดตั้งเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมไฟฟ้าเดิมหรือใหม่ตามความเหมาะสม พร้อมทดสอบการใช้งานหลังติดตั้ง

๔.๕ งานดัดแปลงห้องเครื่อง, แท่นเครื่อง หรือ อื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดัดแปลงห้องเครื่อง แท่นรองเครื่อง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศใหม่ โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัย พร้อมคืนสภาพพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๖ รายการระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

๔.๖.๑ เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแปรผัน (Variable Refrigerant Flow)

เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแปรผัน เป็นแบบขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบายด้วยอากาศ ซึ่งมีคอนเดนซิงยูนิต ๑ ชุด และมีรายการ ดังนี้

๔.๖.๑.๑ คอนเดนซิงยูนิต (condensing Unit)

๔.๖.๑.๒ เครื่องส่งลมเย็น (fan coil unit)

๔.๖.๑.๓ Remote ควบคุมอุณหภูมิ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

๔.๖.๑.๔ ท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำทิ้ง สำหรับระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ

๔.๖.๑.๕ ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ ประกอบด้วย

- ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า
- ท่อร้อยสายไฟ

๔.๖.๒ พัดลมระบายอากาศ (Ventilation and Exhaust Fans) โดยมีรายการดังนี้

๔.๖.๒.๑ พัดลมแบบ Propeller Type

๔.๖.๒.๒ พัดลมระบายอากาศแบบ Ceiling Mounted



๔.๖.๓ ระบบส่งลมและอุปกรณ์ โดยมีรายการดังนี้

๔.๖.๓.๑ แผ่นโลหะ (sheet metal) ที่ใช้ประกอบท่อลมชนิดเหลี่ยม

๔.๖.๓.๒ ฉนวนหุ้มท่อลม

ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทุกชนิดปรากฏตามแบบรูปรายการประกอบแบบ

๔.๗ งานติดตั้ง ...

		
.....ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		
.....กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๗ งานติดตั้ง

๔.๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดรายการคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดคุณสมบัติ แบบใช้งาน (Shop Drawing) พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาติดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขออนุมัติรายการวัสดุก่อนดำเนินการติดตั้ง

๔.๗.๒ การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ และวัสดุปลีกย่อยที่แสดงและกำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเครื่องกล ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทเอง หรือจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งตามรายการประกอบแบบ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้กำหนดในขอบเขตงานและจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ระบบปรับอากาศใช้งานได้สมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากทำงานแล้วเสร็จ และหากพื้นที่หน้างานเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง จะต้องดำเนินการซ่อมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เช่น งานผ้า งานสี งานผนัง งานพื้น เป็นต้น

๔.๘ การจัดฝึกอบรม

๔.๘.๑ ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๕ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๔.๘.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน ๒ เล่ม และ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด

๔.๙ รายการประกอบแบบ

รายการประกอบแบบ จำนวน ๑๐ แผ่น

๕. กำหนดเวลาส่งมอบ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่


๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๖.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามข้อ ๖.๒ จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้วมีมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๗. วงเงินงบประมาณ ...

	ประธานกรรมการ		กรรมการ		กรรมการ
	กรรมการ		กรรมการ		กรรมการและเลขานุการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณจำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ระยะเวลา	การดำเนินการ	ค่าจ้าง
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	- ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ - ผู้รับจ้างต้องส่งแบบใช้งาน (Shop Drawing) - ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อ ๔.๗.๑ และ ๔.๗.๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารดังกล่าว จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-
งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางใช้ในการตรวจสอบและรับรองผลการส่งมอบงาน	- ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนและขนย้ายระบบปรับอากาศเดิมที่กรมบัญชีกลางทำการเปลี่ยน และวัสดุปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ ตามข้อ ๔.๑ งานรื้อถอน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงาน พร้อมรูปภาพการดำเนินงานประกอบอย่างละเอียด จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา
งวดที่ ๒ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางใช้ในการตรวจสอบและรับรองผลการส่งมอบงาน	- ติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ตามข้อ ๔.๒ - ๔.๗ - ทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ - จัดส่งแผนผังและแบบตามที่สร้างจริง (As-built Drawing) - จัดทำแผนการบำรุงรักษา - จัดทำหนังสือคู่มือการใช้งาน - จัดฝึกอบรมการใช้งานทั้งระบบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงาน พร้อมรูปภาพการดำเนินงานประกอบอย่างละเอียด จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ ๘๐ ของวงเงินตามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานหากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจำนวน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่างานจ้างทั้งสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันระบบปรับอากาศทั้งระบบ เป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๑๑. การบำรุงรักษา ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

.....กรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๑๑. การบำรุงรักษา

ในช่วงระยะเวลารับประกันผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาทุก ๆ ๓ เดือน ในระยะเวลารับประกันผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ระบบน้ำยา แผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ฯลฯ พร้อมส่งรายการตรวจ และทำความสะอาดให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๒ หากเกิดความชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเข้ามาตรวจสอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง และต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่เข้ามาตรวจสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๓ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนเครื่องหรือชิ้นส่วนใหม่เพื่อทดแทนของเดิมให้ระบบปรับอากาศสามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่เข้ามาดำเนินการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๑.๔ หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๑.๑ - ๑๑.๓ กรมบัญชีกลางสามารถจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยค่าใช้จ่ายทั้งปวงจากการซ่อมแซมผู้รับจ้างรายเดิมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ


สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๔, ๖๖๐๕

e-mail : Humanrd@cgd.go.th




ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ




กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ