

เอกสารรายงานผลการทดสอบโดยผู้ใช้งาน (UAT)

UAT-OMS-U01
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยการควบคุมผ่านระบบ SCADA และมีการสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อ
ให้ SAP PM
UAT-OMS-U01-01 - UAT-OMS-U01-11
ระบบ SCADA รายงานว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดไฟฟ้าขัดข้อง
และมีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟทุกคนที่อยู่บนระบบแรงสูงนั้น ผู้ใช้ไฟรายหนึ่งโทรแจ้งไปยัง
สำนักงานการไฟฟ้าที่หน้างานโดยตรง พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ.
หน้างาน และพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. จัดการกับเหตุการณ์
ดังกล่าวโดยสร้างใบสั่งงานทั้งหมด 3 ใบโดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่รับผิดชอบนั้นจ่ายงานให้ชุด
แก้ไฟไปดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ระบบ SCADA รายงานว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดไฟฟ้าขัดข้อง
และมีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟทุกคนที่อยู่บนระบบแรงสูงนั้น ผู้ใช้ไฟรายหนึ่งโทรแจ้งไปยัง
สำนักงานการไฟฟ้าที่หน้างานโดยตรง พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ.
หน้างานและพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. จัดการกับเหตุการณ์
ดังกล่าวโดยสร้างใบสั่งงานทั้งหมด 3 ใบโดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่รับผิดชอบนั้นจ่ายงานให้ชุด
แก้ไฟไปดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง





วัตถุประสงค์	เพื่อสาธิตให้เห็นกรณีธุรกิจที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องกรณีฉุกเฉินโดยมีการเชื่อมโยงกับระบบ
	SCADA, Call Center และ SAP-PM ในเขตที่ควบคุมโดยระบบ SCADA
ผลการทดสอบ	🗆 ผ่าน 🕒 ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ	
ขอรับรองว่าได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ขอรับรองว่าได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นางสาวพรรณี เอี่ยมสุขมงคล)	(นายปานทอง ถินสถิตย์)
ผู้จัดการโครงการ	หัวหน้าคณะทำงาน
บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด	ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
วันที่	วันที่





การเตรียมข้อมูลก่อนทำการทดสอบ

ข้อมูลทั่วไป	
รายละเอียดข้อมูล/ ความหมาย	รหัส
หมายเลขอุปกรณ์ที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง	NRB07VB-01, NRB07VS-502, KOU03VS-503
หมายเลขสถานที่ใช้ไฟ	หมายเลขสถานที่ใช้ไฟภายใต้อุปกรณ์ NRB07VB-01, NRB07VS-502, KOU03VS-
	503
สำนักงานการไฟฟ้า	กฟจ.นครราชสีมา3(สุรนารี) (F14101), กฟย.อ.ขามทะเลสอ (F14102), กฟอ.สูงเนิน
	(F07201)
ประเภทงาน	งานเดินทางและค้นหาสาเหตุ, แก้ไฟระบบเหนือดินแรงดัน(11/22/33 KV), เดินทาง
	กลับสำนักงาน
สภาพเหตุการณ์	ไฟดับ





ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทำการทดสอบกระบวนการธุรกิจ

ลำดับ	เจ้าของ กระบวน การ	กระบวน การที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึงข้อมูล)	พร้อมสำหรับการทดสอบ (พร้อม/ไม่พร้อม)
1	OMS		หน้าจอ eRespond พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
2	ESB		ระบบ ESB พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
3	SAP		ระบบ SAP พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
4	CC		ระบบ Call Center พร้อมสำหรับทดสอบ	พร้อม
5	OMS		เหตุการณ์ทั้งหมดในหน้าจอ eRespond ถูกปิดหมดแล้ว ระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าจ่ายไฟตามปกติ	พร้อม
6	HR OMS		ข้อมูลพนักงาน/ชุดแก้ไฟทั้งหมดถูกนำเข้าโดยมีประเภทกะการทำงานและวันที่เริ่มต้นกะในการทำงาน (เวลา งานปกติ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน/ชุดแก้ไฟได้ถูกตั้งค่าเป็นเวลาทำงานปกติตลอดช่วงเวลาที่ทำการทดสอบกรณี ธุรกิจ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงาน/ชุดแก้ไฟยังว่างอยู่ในสำนักงานการไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงกับอุปกรณ์ที่ เลือกไว้	พร้อม





ลำดับ	เจ้าของ กระบวน การ	กระบวน การที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึงข้อมูล)	พร้อมสำหรับการทดสอบ (พร้อม/ไม่พร้อม)
7	GIS		ข้อมูลเครือข่ายระบบไฟฟ้าถูกนำเข้าระบบโดยมีอุปกรณ์อยู่จริงและสามารถนำไปใช้ในการสาธิตเพื่อทดสอบ	พร้อม
	OMS		ระบบ	
8	ISU		ข้อมูลผู้ใช้ไฟทั้งหมดถูกนำเข้าระบบโดยมีการเชื่อมต่อไปยังหม้อแปลงซึ่งมีอุปกรณ์ถัดไปทางปลายสายของ	พร้อม
	OMS		อุปกรณ์สวิตช์ของระบบจำหน่าย (MV) ที่จะใช้เพื่อทดสอบข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะของสวิตช์ที่สั่ง	
			เปิดอุปกรณ์	
9	OMS		ข้อมูล Reference Data ที่มีอยู่จริงและเห็นชอบร่วมกันทั้งหมดสามารถนำเข้าระบบได้และสามารถนำไปใช้โดย	พร้อม
			ระบบ SAP PM อาทิ ประเภทงาน (Task Type)	
10	OMS		มีการนำเข้าข้อมูล 'Evencondition' ในหน้าจอ eRespond อย่างถูกต้อง เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการ	พร้อม
			กำหนดค่า TRIP HIGH เพื่อสร้างไฟฟ้าขัดข้องเรียบร้อยแล้ว	
			For 'EVENTCONDITIONTYPEXREF', data load should be below data	
			- OTLS (ไฟดับ) -> Outage	
			- TRIP HIGH -> TELEMETRY NOTIFICTION	
			- TRIP HIGH -> OUTAGE	
			For EVENTCONDITIONCONDITIONXREF, data load should be below data	
			- OTLS -> TRIP HIGH	
			- OTLS -> OTLS	
11	SCADA	IXSC05	IX: SCADA ส่งค่าอนาล็อกลำหรับอุปกรณ์ (Circuit Breaker_MV) ซึ่งจะนำไปใช้สาธิตให้เห็นเหตุการณ์ไฟฟ้า	พร้อม
	OMS		ขัดข้อง	

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 5 of 89





ลำดับ	เจ้าของ กระบวน การ	กระบวน การที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึงข้อมูล)	พร้อมสำหรับการทดสอบ (พร้อม/ไม่พร้อม)
			Data ข้อมูล NRB07VB-01 (MW, MVAR, Voltage Currents etc.) หมายเหตุ : ค่าอนาล็อกจะได้รับการปรับปรุงมาจากระบบ SCADA ทุก 30 นาที (เป็นค่าอนาล็อกของอุปกรณ์ที่แสดงอยู่ในรายการทั้งหมด)	





ขั้นตอนการทดสอบ

Tes	Test Case		OMS- ระบบ SCADA ส่งข้อความ แจ้งว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดขัดข้อง เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องถูกสร้างขึ้นในระบบ OMS							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
1	OMS		ตรวจสอบว่าสถานะปัจจุบันของ อุปกรณ์ก่อนที่ SCADA จะส่ง 'ข้อความการเปลี่ยนแปลงสถานะ' มาที่ eRespond เป็น เปิด จากเมนูของหน้าจอ eRespond เลือก เครือข่ายระบบไฟฟ้า > ค้นหา อุปกรณ์ไฟฟ้า		ระบบแสดง หน้าจอ รายการอุปกรณ์					
2	OMS		ค้นหาอุปกรณ์ โดยป้อนข้อมูล อุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วคลิกค้นหา	อุปกรณ์ไฟฟ้า = NRB07VB-01	อุปกรณ์ที่ค้นหาแสดงใน หน้าจอรายการอุปกรณ์					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 7 of 89





Test Case		UAT-OMS- U01-01	ระบบ SCADA ส่งข้อความ แจ้งว่าอุปกรณ์ใฟฟ้าระบบแรงสง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดข้อข้อง เหตุการณ์ใฟฟ้าข้อข้องถูกสร้างขึ้นในระบบ OMS							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
3	OMS		ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์ ต้นทางไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ถัดไป ทางปลายสายทั้งหมดโดยเลือก อุปกรณ์ต้นทางจากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก ดูในแผนผังวงจรไฟฟ้า		หน้าจอดูแผนผัง วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ เกิดการขัดข้องแสดง ขึ้นมาเพื่อแสดงสีของ วงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์ ต้นทางไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ ถัดไปทางปลายสาย ทั้งหมดเป็น สีแดง สถานะ ของอุปกรณ์ต้นทางคือ ปิด					
4	SCADA OMS	9.1, 9.26, 9.28, 9.65	IX: SCADA ส่งข้อความการแจ้ง เตือน ผ่าน interface เพื่อรายงาน การเกิดไฟฟ้าขัดข้องที่อุปกรณ์ (Circuit Breaker_MV) ไปที่ eRespond	หมายเลข อุปกรณ์ต้นทาง = NRB07VB- 01	eRespond ได้รับ ข้อความแจ้งเตือนและ นำไปดำเนินการต่อ ตรวจสอบหน้าจอรายการ เหตุการณ์ เหตุการณ์					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 8 of 89





Test Case UAT-OMS- U01-01			ระบบ SCADA ส่งข้อความ แจ้งว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดขัดข้อง เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องถูกสร้างขึ้นในระบบ OMS							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				สภาพเหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดการ แจ้งเตือน = 'TRIP HIGH' สถานะ = Set	ไฟฟ้าขัดข้องถูกสร้างขึ้น และข้อมูลการแจ้งเตือน ได้รับการบันทึกใน Tab ข้อมูลจากระบบ SCADA จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ ผลกระทบจากไฟฟ้า ขัดข้องแสดงอยู่ใน Tab					
5	OMS CC	9.29	IX: eRespond ส่งการแจ้งเตือน ไฟฟ้าขัดข้องล่วงหน้า (ข้อความ IVR) ไปที่ Call Center		ข้อความถูกส่งออกไป					
6	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือก ดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		ข้อความ IVR ที่บันทึกไว้ แสดงขึ้นมาโดยมีสถานะ รอส่ง					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 9 of 89





Test Case UAT-OMS		UAT-OMS- U01-01	ระบบ SCADA ส่งข้อความ แจ้งว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดขัดข้อง เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องถูกสร้างขึ้นในระบบ OMS							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
7	CC OMS	9.29	IX: Call Center ส่งข้อความ รายงานแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง กลับไปที่ eRespond		eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ					
8	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ในรายการ เหตุการณ์และเลือก ดูรายละเอียด >ดูข้อความ IVR		บันทึกรายการข้อความ IVR ได้รับการปรับปรุง ด้วยสถานะ ส่งแล้ว					
9	SCADA OMS	9.1, 9.26, 9.28, 9.65	IX: ในขณะเดียวกัน SCADA ส่ง ข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลง สถานะของอุปกรณ์ ผ่าน interface เพื่อเปิดอุปกรณ์ ตัวเดิม ใน eRespond	หมายเลข อุปกรณ์ต้นทาง = NRB07VB- 01 สถานะ = Open	eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ ตรวจสอบหน้าจอ รายการเหตุการณ์ ข้อความไฟฟ้าขัดข้องใน ระบบได้ถูกรวมกลุ่มเข้า ด้วยกันเข้าไปใน Tab					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 10 of 89





Test Case		UAT-OMS- U01-01	ระบบ SCADA ส่งข้าความ แจ้งว่าอบกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดขัดข้อง เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องถูกสร้างขึ้นในระบบ OMS								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
					ข้อความจากระบบ SCADA และ ขั้นตอนการ ทำสวิตชิ่ง						
10	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ในรายการ เหตุการณ์และเลือกดูรายละเอียด > ดูในแผนผังวงจรไฟฟ้า		หน้าจอดูแผนผัง วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ เกิดการขัดข้องแสดง ขึ้นมาเพื่อแสดงสีของ วงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์ ต้นทางไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ ถัดไปทางปลายสาย ทั้งหมดเป็นสีเขียว สถานะของอุปกรณ์ต้น ทางคือ <u>เปิด</u>						
11	SCADA OMS		IX: SCADAส่งข้อความปรับปรุง ค่าอนาล็อกของของอุปกรณ์ตัว เดิม (สมมติว่าเวลาผ่านไปแล้ว 30	อุปกรณ์ไฟฟ้า = NRB07VB-01	eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ						

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 11 of 89





Test Case UAT-OMS- U01-01			ระบบ SCADA ส่งข้อความ แจ้งว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง (ฟิดเดอร์ 22-33KV) เกิดขัดข้อง เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องถูกสร้างขึ้นในระบบ OMS						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
			นาทีหลังจากส่งข้อความค่า อนาล็อกครั้งแรก)	ค่าอนาล็อก = 0					
12	OMS		ตรวจสอบ Tab ค่าอนาล็อกใน หน้ารายการอุปกรณ์ไฟฟ้าเลือก อุปกรณ์ไฟฟ้า และดูTabค่า อนาล็อกด้านล่าง		ใน Tab ค่าอนาล็อก จะ แสดงค่าตามที่ SCADA ส่งเข้ามาในระบบ OMS				





Test	: Case	UAT-OMS- U01-02	ผู้ใช้ไฟโทรแจ้งไฟฟ้าขัดข้องที่สำนัก IVR)	งานการไฟฟ้าของ ก	ฟภ. การรับแจ้งนี้มีการบันทึ่	กผ่านหน้าจอ eRespond แล	ะต้องการให้มีการติดต่อก	ลับ (ดูข้อความ
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
13	OMS		ผู้ใช้ไฟโทรแจ้งไฟฟ้าขัดข้องที่ สำนักงานการไฟฟ้าของ กฟภ. การรับแจ้งนี้มีการบันทึกผ่าน หน้าจอ eRespond					
14	OMS	9.1	จากเมนูของหน้าจอ eRespond เลือกเมนู > การรับแจ้งไฟฟ้า ขัดข้อง		กล่องคำพูดการรับแจ้ง ปัญหาแสดงขึ้นมา			
15	OMS		ค้นหาสถานที่ใช้ไฟ	ชื่อผู้ใช้ไฟ/ หมายเลข สถานที่ใช้ไฟ = "วิทยาลัย นครราชสีมา" (6010786146)	พบสถานที่ใช้ไฟ			

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 13 of 89







Tes	t Case	UAT-OMS- U01-02	ผู้ใช้ไฟโทรแจ้งไฟฟ้าขัดข้องที่สำนัก IVR)	งานการไฟฟ้าของ ก	ฟภ. การรับแจ้งนี้มีการบันทึก	ผ่านหน้าจอ eRespond แถ	ะต้องการให้มีการติดต่อก	ลับ (ดูข้อความ
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				สถานะมิเตอร์ = Connected				
16	OMS		เลือกสถานที่ใช้ไฟและคลิกต่อไป	OS.IIISSEE	หน้าจอแสดงว่า มีข้อมูล ไฟฟ้าขัดข้องในขณะนี้ แสดงขึ้น สถานะมิเตอร์ = Connected			
17	OMS		คลิกต่อไปและบันทึกรหัสปัญหา ด้วย 'ไฟดับ' และคลิกต่อไป		หน้าจอต่อไปแสดงขึ้นมา รหัสปัญหาถูกเลือกแล้ว			
18	OMS		เลือกปุ่มต้องการให้ติดต่อกลับ และบันทึกรายละเอียดการติดต่อ กลับและคลิกต่อไป หมายเหตุ: E/O เป็นผู้ติดต่อ กลับไปยังผู้ใช้ไฟด้วยตัวเอง		รายละเอียดการติดต่อ กลับถูกเลือกเสร็จ เรียบร้อย หน้าจอต่อไป แสดงขึ้นมา			





Test	t Case	UAT-OMS- U01-02									
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
19	OMS		บันทึกรายละเอียดประเภทการ ติดต่อกลับและคลิกต่อไป	ประเภทการ ติดต่อกลับ = "เปลี่ยน ประมาณเวลา จ่ายไฟกลับคืน"	ประเภทการติดต่อกลับถูก เลือกเสร็จเรียบร้อย หน้าจอต่อไปแสดงขึ้นมา						
20	OMS		บันทึกรายละเอียดที่อยู่และการ เข้าถึงหน้างานและคลิกต่อไป		ที่อยู่และการเข้าถึงหน้า งานได้รับการบันทึกเข้าไป หน้าจอต่อไปแสดงขึ้นมา						
21	OMS		ยืนยันหน้าสรุปข้อมูลและคลิก เสร็จ		หน้าจอสรุปประกอบไป ด้วยรายละเอียดไฟฟ้า ขัดข้อง หลังจากที่คลิกปุ่ม เสร็จ หมายเลขการรับแจ้ง ปัญหาและหมายเลข ไฟฟ้าขัดข้องที่เกี่ยวข้อง แสดงขึ้นมา						





Test	t Case	UAT-OMS- U01-02	ผู้ใช้ไฟโทรแจ้งไฟฟ้าขัดข้องที่สำนักงานการไฟฟ้าของ กฟภ. การรับแจ้งนี้มีการบันทึกผ่านหน้าจอ eRespond และต้องการให้มีการติดต่อกลับ (คูข้อความ IVR)						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
22	OMS		ตรวจสอบเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ในรายการเหตุการณ์		เหตุการณ์แจ้งสาเหตุ ระบบไฟฟ้าถูกรวมเข้า ด้วยกันเข้าไปใน เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง				





Tes	Test Case OMS- U01-03		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ. หน้างาน (E/O) และพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (ADDC) สร้างใบสั่งงาน สำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน ทั้งหมด 3 ใบให้กับ การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
23	OMS		พนักงานสั่งงานแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ. หน้างาน (E/O) ดำเนินการสร้าง ใบสั่งงาน จำนวน 2 ใบ และ พนักงานสั่งงานแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (ADDC) สร้างใบสั่งงานจำนวน 1							
24	OMS		คลิกขวาบนไฟฟ้าขัดข้องใน รายการเหตุการณ์และเลือก สร้างใบสั่งงาน และคลิกตกลง หมายเหตุ: สร้างทั้งหมด 3 ใบสั่ง งาน		กล่องคำพูดแสดงขึ้นมา เพื่อแจ้งให้ทราบ หมายเลขใบสั่งงานใบ ใหม่ ทั้ง 3 รายการ					





Tes	Test Case ON		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ. หน้างาน (E/O) และพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (ADDC) สร้างใบสั่งงาน สำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน ทั้งหมด 3 ใบให้กับ การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
25	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือก ดูรายละเอียด> ดูใบสั่งงาน		รายการใบสั่งงานแสดง ขึ้นมาและใบสั่งงานที่ เกี่ยวข้องแสดงขึ้นมา					
26	OMS		ดำเนินการแก้ไขรหัสการไฟฟ้าแต่ ละใบสั่งงานโดยการคลิกขวาบน ใบสั่งงาน และเลือกแก้ไขใบสั่ง งาน	หมายเลขใบสั่ง งาน 1=100xxxxxx ไม่เปลี่ยน กฟฟ. 2=100xxxxxx 3=100xxxxxx	หน้าจอแก้ไขใบสั่งงาน แสดงขึ้นมา					
27	OMS		คลิกต่อไป และคลิกต่อไป จนถึง หน้าจอข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ฟิลด์ กฟฟ. เลือก กฟฟ.ที่ต้องการ เปลี่ยน และคลิกต่อไป	รหัสการไฟฟ้า = 2. กฟย.อ.ขาม ทะเลสอ E/O 3. กฟอ.สูงเนิน ADDC	หน้าจอ เพิ่มบันทึก รายละเอียดแสดงขึ้นมา					





Tes	st Case	UAT- OMS- U01-03	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ. หน้างาน (E/O) และพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (ADDC) สร้างใบสั่งงาน สำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน ทั้งหมด 3 ใบให้กับ การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
28	OMS		เพิ่มบันทึกรายละเอียด (หาก ต้องการ) และคลิกต่อไป		หน้าจอต่อไปแสดงขึ้นมา					
29	OMS		บันทึกข้อมูลงาน (หากต้องการ) และคลิกต่อไป		หน้าจอ สรุป แสดงขึ้นมา					
30	OMS		ยืนยันหน้าสรุปข้อมูลและคลิก เสร็จ		หน้าจอสรุปประกอบไป ด้วยรายละเอียดไฟฟ้า ขัดข้อง หลังจากที่คลิกปุ่ม เสร็จ กฟฟ. ถูก เปลี่ยนแปลงเรียบร้อย					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	าน/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ	น์ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
31	OMS	9.12	ไปที่ใบสั่งงาน คลิกเลือกTabงาน ด้านล่าง คลิกขวาบนงานหนึ่งงาน ที่ต้องการให้มีชุดแก้ไฟไปทำงาน และเลือกมอบหมายงาน > กำหนดบุคลากร	หมายเลขใบสั่ง งานลำดับที่ 1 = 1=100xxxxxx 2=100xxxxxx 3=100xxxxxx ประเภทงาน = งานเดินทาง ค้นหาสาเหตุ	กล่องคำพูดปรับสถานะ งานแสดงขึ้นมา			
32	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟ หนึ่งชุด/ คน	ประเภทงาน = งานเดินทาง ค้นหาสาเหตุ ประเภทกะ = ปกติ	รายการ (ชื่อ) พนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมาใน รายการข้อมูลพนักงาน/ ชุดแก้ไฟ			



Page 20 of 89



Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการณ์	ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่านไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				ประเภทใบสั่ง งาน= 'ทั้งหมด'				
				ประเภท พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ = ทั้งหมด				
33	OMS		เลือกพนักงาน/ชุดแก้ไฟและคลิก เสร็จ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 1 =100XXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสุร นารี่02	สถานะงานคือ กำหนด บุคลากรแล้ว สถานะใบสั่งงานคือ AL			
				2=100XXXXXX				





Test	Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ 	มีไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ 	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01				
				3=100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสูง				
34	OMS		ในรายการใบสั่งงาน คลิก Tab พนักงาน/ซุดแก้ไฟด้านล่าง	เนิน01	Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ แสดงรายชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ			
35	OMS		หลังจากที่พนักงานสั่งงานแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟฟ.หน้า งานติดต่อพนักงาน/ชุดแก้ไฟ และ รถแก้ไฟสุรนารี02 ปฏิเสธรับงาน เนื่องจากติดภาระกิจอื่น					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 22 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าจ่	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ	ม์ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
36	OMS		ไปที่ Tab งานและคลิกขวาบน งานที่ต้องการพนักงาน/ชุดแก้ไฟ คนใหม่เพื่อไปปฏิบัติงานและ เลือก มอบหมายงาน > กำหนด บุคลากรแล้ว		กล่องคำพูดมอบหมาย งานให้พนักงาน/ชุดแก้ไฟ แสดงขึ้นมา			
37	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟ	ประเภทกะ = ปกติ ประเภท พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ = ทั้งหมด ประเภทใบสั่ง งาน = ทั้งหมด	รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟแสดงรายการพนักงาน ขึ้นมา			





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าข้	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ	มีไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
38	OMS		เลือกพนักงาน/ชุดแก้ไฟใหม่และ คลิกเสร็จ	ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟชุดใหม่ = รถแก้ไฟสุร นารี03	สถานะงานคือ กำหนด บุคลากรแล้ว สถานะใบสั่งงานคือ AL			
39	OMS		คลิก Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟใน รายละเอียด		Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ แสดงชื่อพนักงาน/ชุดแก้ ไฟโดยมีสถานะ กำหนด บุคลากรแล้ว			
40	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟคนแรก และเลือกปรับสถานะ	พนักงาน/ชุดแก้ ไฟชุดแรก = รถ แก้ไฟสุรนารี02	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา			
41	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น ยกเลิกและคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงานชุดแก้ไฟ ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ เปลี่ยนเป็น ยกเลิก			





Test Case		UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ. หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงาน/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจหน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
42	OMS		หลังจากที่พนักงานสั่งงานแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างานติดต่อพนักงาน/ชุดแก้ไฟ พนักงานรับงาน							
43	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟใหม่ และเลือก ปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 1 =100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสุร นารี03 2=100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01	กล่องคำพูดแสดง ความก้าวหน้าในการ มอบหมายงานแสดง ขึ้นมา					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 25 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ	น์ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ -	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				3=100XXXXXX				
				พนักงาน/ชุดแก้				
				ไฟ= รถแก้ไฟสูง				
				เนิน01				
44	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน		สถานะการมอบหมาย			
			เป็น จ่ายงานแล้ว และคลิกยืนยัน		งานของพนักงาน/ชุดแก้			
					ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด			
					แก้ไฟเปลี่ยนเป็น จ่ายงาน			
					แล้ว สถานะใบสั่งงานถูก			
					เปลี่ยนเป็น IS			
45	OMS		IX: eRespond ส่งข้อความสร้าง		ข้อความใบสั่งงานถูก			
	PM		ใบสั่งงานไปที่ SAP PM ทั้งหมด 3		ส่งออกไป			
			ใบสั่งงาน					
46	PM/IW38	9.3, 9.10,	แสดงใบสั่งงานเพื่อตรวจสอบ	หน้าจอ: แสดง	ใบสั่งงาน : TBA			
	/IW33	9.14,9.16,	 ข้อมูล	ใบสั่ง				
				เลขที่ใบสั่ง:				

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 26 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าว่	ไดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการณ์	ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
		9.17,9.19,		1=100xxxxxxx	สถานะระบบ : REL			
		9.21,9.22,		2=100xxxxxxx	NMAT PRC SETC			
		9.23,9.24,		3=100xxxxxxx				
		9.67,9.68			ศูนย์งาน : TBA /			
				ข้อมูลส่วนหัว	FL : TBA			
				ประเภทใบสั่ง:	SysCond: U			
				ZOM1				
				เลขที่ใบสั่งซ่อม	ข้อมูลส่วนหัว			
				Order : TBA	OMS ORDER			
				ข้อความส่วนหัว	Priority: สูง			
					Condition: TRIP HIGH			
				สถานะระบบ:	CustomersAffected:			
				TBA	TBA			
				Tab ข/ม ส่วน	PriorityCustomersAffect			
				หัว	ed: TBA			



Page 27 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้	าขัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ	น์ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				ศูนย์งาน/	KeyCustomersAffected			
				โรงงาน	: TBA			
				Mn.wk.ctr:TBA	MemoDate: TBA			
				Func.Loc	MemoType: ข้อมูลที่			
				:TBA	ได้รับจากผู้ใช้ไฟ			
				สถาพระบบ: U	MemoText: ไฟดับ			
					MemoDate: TBA			
				Tab ปฏิบัติงาน	MemoType: คำแนะนำ			
				ข้อความ	ทั่วไป			
				ปฏิบัติงานย่อ:	MemoText:			
				งานเดินทาง	[1010000081]			
				ค้นหาสาเหตุ	การกำหนด 🛨 การ			
					จัดการเงินทุน			
				Tab ที่ตั้ง	ศูนย์เงินทุน Funds			
				ฟิลด์จัดเรียง:	Center:J201100			
				ТВА	เงินทุน Fund: 1			

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 28 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-04	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขิ	ัดข้องประจำ กฟฟ.	หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงา	น/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการถ	ป็ฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจ	หน้างาน
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				หน้าจอ: แสดง กฎการชำระ บัญชี รายการ โดยรวม (ไปที่ > กฎการ ชำระบัญชี) 1. CTR: TBA / การ กำหนดต้นฉบับ 10 / ประเภท การชำระบัญชี FUL 2. FXA: TBA /	กำหนด Settlement Rule 1. CTR: J201151031 / การกำหนดต้นฉบับ 10 / ประเภทการชำระบัญชี FUL 2. FXA: 093J011-0 / การกำหนดต้นฉบับ 20 ประเภทการชำระบัญชี FUL			





Tes	Test Case UAT-OMS- U01-04		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ กฟฟ. หน้างาน (E/O) จัดส่งพนักงาน/ชุดแก้ไฟไปแก้ไขเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสำรวจหน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				ต้นฉบับ 20 ประเภทการ ชำระบัญชี FUL กดปุ่ม						





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อช่อมระบบแรงสูง							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
47	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟ และ เลือกปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 1=100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสุร นารี03 2=100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01 3=100XXXXXX	กล่องข้อความปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อซ่อมระบบแรงสูง								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
				พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสูง เนิน01							
48	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น อยู่หน้างาน และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่หน้า งาน สถานะใบสั่งงาน เปลี่ยนเป็น OS						
49	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟ และ เลือกปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 1 =100XXXXX พนักงาน/ซุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสุร นารี03	กล่องคำพูด ความก้าวหน้าในการ มอบหมายงานแสดง ขึ้นมา						

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 32 of 89





Tes	Test Case		ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อซ่อมระบบแรงสูง							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				2=100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01 3=100XXXXXX พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสูง เนิน01						
50	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น เสร็จสมบูรณ์ และคลิก ยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟ เปลี่ยนเป็นเสร็จ สมบูรณ์ สถานะใบสั่งงาน งานเปลี่ยนเป็น OP					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อซ่อมระบบแรงสูง							
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
51	OMS		รถแก้ไฟขามทะเลสอ01 แจ้งกลับ สำนักงาน เนื่องจากไม่พบสาเหตุ ไปยังพนักงานสั่งงานแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O)							
52	OMS		ไปที่หน้ารายการใบสั่งงาน คลิก ขวาบนงานหนึ่งงานที่ต้องการให้มี ชุดแก้ไฟไปทำงานและเลือก มอบหมายงาน > จ่ายงานแล้ว	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 2 =100XXXXX ประเภทงาน = เดินทางกลับ สำนักงาน	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา					
53	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟโดยใช้ชื่อ ชุดแก้ไฟ	ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ= รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01	รายการพนักงาน/ซุดแก้ ไฟแสดงรายชื่อพนักงาน ให้เห็น					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลก ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ว่				หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเ	หตุคือ ต้นไม้ล้ม
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
54	OMS		และคลิกเสร็จ		สถานะงานและใบสั่งงาน คือ จ่ายงานแล้ว			
55	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟและ เลือก ปรับสถานะ	พนักงาน/ซุดแก้ ไฟ = รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา			
56	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น อยู่หน้างาน และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่หน้า งาน สถานะใบสั่งงาน เปลี่ยนป็น OS			
57	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟและ เลือก ปรับสถานะ	พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ = รถแก้ไฟ ขามทะเลสอ01	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา			





Tes	Test Case UAT-OMS U01-05		ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อซ่อมระบบแรงสูง							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
58	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น เสร็จสมบูรณ์ และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น เสร็จ สมบูรณ์ สถานะใบสั่งงาน เปลี่ยนปืน OP หมายเหตุ: งานที่ 2 ไม่มี การจ่ายงาน สถานะใบสั่ง งานจึงเป็น OP					
59	OMS		พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ประจำ ศจฟ. (ADDC) ติดต่อไปยัง รถแก้ไฟสุรนารี03 ให้ เดินทางไปช่วย รถแก้ไฟสูงเนิน01 โดยจะดำเนินการจ่ายงานให้เพิ่ม							





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อซ่อมระบบแรงสูง							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
			รถแก้ไฟสุรนารี03 ไปทำงานใน ใบสั่งงานที่ 3 = TBA							
60	OMS		คลิกขวาบนงานหนึ่งงานที่ ต้องการมอบหมายให้ชุดแก้ไฟ เพื่อไปทำงานและเลือกมอบหมาย งาน> จ่ายงานแล้ว	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100XXXXX ประเภทงาน = แก้ไฟระบบ เหนือดินแรงดัน (11/22/33 KV)	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา					
61	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟโดยใช้ชื่อ ชุดแก้ไฟ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100XXXXXX	รายการพนักงาน/ซุดแก้ ไฟแสดงรายชื่อพนักงาน ให้เห็น					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05									
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
				พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสูง เนิน01							
62	OMS		และคลิกเสร็จ		สถานะงานและใบสั่งงาน คือ จ่ายงานแล้ว						
63	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟและ เลือก ปรับสถานะ	พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ = รถแก้ไฟ สูงเนิน01	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา						
64	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น อยู่หน้างาน และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่หน้า งาน สถานะใบสั่งงาน เปลี่ยนป็น OS						





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลกา ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชั	_			หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเ	หตุคือ ต้นไม้ล้ม
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
65	OMS		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ประจำ ศจฟ. (ADDC) เพิ่มงานในใบสั่งงานเพื่อให้ รถแก้ ไฟสุรนารี03 ไปช่วย รถแก้ไฟสูง เนิน01					
66	OMS		คลิกขวาบนพื้นที่Tabงานและ เลือก เพิ่มงาน		กล่องคำพูดงานแสดง ขึ้นมา			
67	OMS		เลือกประเภทงานจากรายการ drop down ใส่ลำดับขั้นตอน สำหรับงานใหม่และคลิกยืนยัน	ประเภทงาน = แก้ไฟระบบ เหนือดินแรงดัน (11/22/33 KV) (2)	งานใหม่ถูกเพิ่มเข้าใน Tab งาน ข้อมูลทั้งหมด แสดงตามที่ผู้ใช้งาน บ้อนเข้าไป			
68	OMS		คลิกขวาบนงานใหม่และเลือก มอบหมายงาน> จ่ายงานแล้ว		กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา			

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 39 of 89

2 ธันวาคม 2562





Test	: Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลกา ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชึ	_			หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเ	หตุคือ ต้นไม้ล้ม
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
69	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟโดยใช้ชื่อ ชุดแก้ไฟ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100XXXXX ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ= รถแก้ไฟ สุรนารี03 กฟฟ. = ทั้งหมด	รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟแสดงรายชื่อพนักงาน ให้เห็น			
70	OMS		และคลิกเสร็จ		สถานะงานและใบสั่งงาน คือ จ่ายงานแล้ว			
71	OMS		ใน Tab พนักงาน/ซุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ซุดแก้ไฟและ เลือก ปรับสถานะ	พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ = รถแก้ไฟ สุรนารี03	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา			





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05		ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อช่อมระบบแรงสูง							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
72	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน > อยู่หน้างาน และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่หน้า งาน สถานะใบสั่งงาน เปลี่ยนปืน OS						
73	OMS	9.4	ชุดแก้ไฟอยู่หน้างานและแจ้งผล การตรวจสอบสาเหตุ เลือกTabบันทึกรายละเอียดใน รายละเอียดใบสั่งงานและคลิก เพิ่มบันทึกรายละเอียด		กล่องคำพูด เพิ่มบันทึก รายละเอียดเข้าไปใน ใบสั่งงาน แสดงขึ้นมา						
74	OMS	9.4	เลือกประเภทบันทึกรายละเอียด และใส่รายละเอียดและคลิกเพิ่ม บันทึกรายละเอียด	ประเภทบันทึก รายละเอียด : รายงานจากชุด	ข้อความถูกบันทึกเข้าไป เรียบร้อยแล้ว						

PORTALNET



Tes	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลกา ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ช้				หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเ	หตุคือ ต้นไม้ล้ม
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				<u>แก้ไฟ/จาก</u>				
				<u>กฟฟ. หน้างาน</u>				
				ข้อความสำหรับ - ข้อความสำหรับ				
				บันทึกเข้าไป :				
				<u>ต้นไม้ล้มทับ</u>				
				<u>สายจึงทำให้</u>				
				Circuit Breaker				
				<u>ช้ารุด</u>				
75	OMS	9.2, 9.13	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า	ใบสั่งงานลำดับ	หน้าจอแก้ไขรายละเอียด			
			ขัดข้อง ADDC ประมาณการ	ที่ 3	เหตุการณ์แสดงผลขึ้นมา			
			เวลาในการจ่ายไฟกลับคืนและ	=100xxxxxxx				
			ปรับปรุงเวลาดังกล่าวโดยคลิก					
			ขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง					





Test	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อซ่อมระบบแรงสูง								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
			และเลือกแก้ไขรายละเอียด เหตุการณ์								
76	OMS	9.2, 9.13	คลิกต่อไป และคลิกต่อไป จนถึง หน้าเพื่อกำหนดเวลา คลิกเลือก เพิ่มกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ จาก รายการ Drop Down ต่อจากนั้น คลิกนาฬิกาเลือกวันที่/เวลา และ คลิกเพิ่ม หมายเหตุ: ปรับปรุงเวลาในการ จ่ายไฟกลับคืน (ETR) 1 ชม. หลังจากเวลาปัจจุบัน	ประเภท กิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการ = 'เวลาในการ จ่ายไฟกลับคืน'	รายการข้อมูลกิจกรรมที่ ต้องดำเนินการได้รับการ ปรับปรุงด้วยวันที่/เวลา ใหม่						
77	OMS		และคลิกเสร็จ		Tabสรุปในรายละเอียด ใบสั่งงานแสดงวันที่						
					ประมาณการใหม่						





Test	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลกา ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ชึ	_			น้างาน (E/O) ว่าพบสาเเ	หตุคือ ต้นไม้ล้ม
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
79	OMS CC OMS		IX: eRespond ส่งข้อความ ปรับปรุงการแจ้งเตือนล่วงหน้า (ข้อความ IVR) ไปที่ระบบ Call Center คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		ข้อความถูกส่งออกไป รายการข้อความ IVR ที่ บันทึกไว้โดยมีสถานะ รอ ส่ง			
80	CC OMS		IX: Call Center ส่งข้อความ รายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้า (ข้อความ IVR) กลับไปที่หน้าจอ eRespond		eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ			





Test	t Case	UAT-OMS- U01-05	ชุดแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปที่พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ว่าพบสาเหตุคือ ต้นไม้ล้ม ทับสายจึงทำให้ Circuit Breaker ซำรุด ต้องมีการเพิ่มงาน/อุปกรณ์/พนักงาน/ชุดแก้ไฟเพื่อช่อมระบบแรงสูง						
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
81	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		รายการข้อความ IVR ใหม่ ที่บันทึกไว้ถูกเปลี่ยน สถานะเป็น ส่งแล้ว				





Test	t Case	UAT-OMS- U01-06	ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก้ไท ปิดสวิตช์สองตัว ระบบ SCADA ส่ง	_			ชิ่งและตัดสาย Conduct	or หนึ่งตัวจากนั้น
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
82	OMS		ตรวจสอบว่าสถานะปัจจุบันของ อุปกรณ์ก่อนที่ SCADA จะส่ง 'ข้อความการเปลี่ยนแปลงสถานะ' มาที่ eRespond เป็น เปิด จากเมนูของหน้าจอ eRespond เลือก เครือข่ายระบบไฟฟ้า > ค้นหา อุปกรณ์ไฟฟ้า		หน้าจอรายการอุปกรณ์ แสดงผลขึ้นมา			
83	OMS		ค้นหาอุปกรณ์ โดยป้อนข้อมูล อุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วคลิกค้นหา	อุปกรณ์ไฟฟ้า = NRB07VS-502	อุปกรณ์ที่ค้นหาแสดงใน หน้าจอรายการอุปกรณ์'			
84	OMS		ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์ ต้นทางไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ถัดไป ทางปลายสายทั้งหมดโดยเลือก		หน้าจอดูแผนผัง วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ เกิดการขัดข้องแสดง ขึ้นมาเพื่อแสดงสีของ			





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-06	ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก้ไ ปิดสวิตช์สองตัว ระบบ SCADA ส่				ขึ่งและตัดสาย Conduct	or หนึ่งตัวจากนั้น
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
			อุปกรณ์ต้นทางจากนั้นคลิกขวา		วงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์			
			แล้วเลือก ดูในแผนผังวงจรไฟฟ้า		ต้นทางไปยังอุปกรณ์ที่อยู่			
					ถัดไปทางปลายสาย			
					ทั้งหมดเป็น สีเขียว มีคำ			
					ว่า FAULTED รอบๆ			
					อุปกรณ์ สถานะของ			
					อุปกรณ์ต้นทางคือ ปิด			
85	SCADA		IX: SCADAส่งข้อความแจ้งการ	อุปกรณ์ ไฟฟ้า	eRespond ได้รับ			
	OMS		เปลี่ยนแปลงสถานะของสวิตช์	= NRB07VS-	ข้อความและนำไป			
			สถานะ เปิด ไปที่ eRespond	502	ดำเนินการต่อ			
					ใน Tab สรุปข้อมูลจาก			
			** OP เพื่อย้ายโหลด	สถานะ =	ระบบ SCADA ของ			
				Open	เหตุการณ์ - ข้อความ			
					ได้รับการบันทึกแล้ว			





Test	Case	UAT-OMS- U01-06	ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและปฏิบัติงานโดยเปิดอุปกรณ์ถัดไปทางปลายสายเพื่อทำสวิตชิ่งและตัดสาย Conductor หนึ่งตัวจากนั้น ปิดสวิตช์สองตัว ระบบ SCADA ส่งข้อความจำนวนหนึ่งมายังระบบ OMS และพบว่ายังคงมีไฟดับอยู่บางส่วน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
86	SCADA		IX: SCADAส่งข้อความแจ้งการ	อุปกรณ์ ไฟฟ้า	eRespond ได้รับ					
	OMS		เปลี่ยนแปลงสถานะของสวิตช์	= KOU03VS-	ข้อความและนำไป					
			สถานะ ปิด ไปที่ eRespond	503	ดำเนินการต่อ					
					ใน Tab สรุปช้อมูลจาก					
				สถานะ =	ระบบ SCADA ของ					
				Closed	เหตุการณ์ – ข้อความ					
					ได้รับการบันทึกแล้วและ					
					เหตุการณ์ได้รับการยืนยัน					
					โดยอัติในมัติ					
87	OMS		IX: eRespond ส่งข้อความ		ข้อความถูกส่งออกไป					
	CC		ปรับปรุงการแจ้งเตือนล่วงหน้า							
			(ข้อความ IVR) ไปที่ระบบ Call							
			Center							





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-06	ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและปฏิบัติงานโดยเปิดอุปกรณ์ถัดไปทางปลายสายเพื่อทำสวิตชิ่งและตัดสาย Conductor หนึ่งตัวจากนั้น ปิดสวิตช์สองตัว ระบบ SCADA ส่งข้อความจำนวนหนึ่งมายังระบบ OMS และพบว่ายังคงมีไฟดับอยู่บางส่วน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
88	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		รายการข้อความ IVR ที่ บันทึกไว้โดยมีสถานะ รอ ส่ง					
89	CC OMS		IX: Call Center ส่งข้อความ รายงานการแจ้งเตือนล่วงหน้า (ข้อความ IVR) กลับไปที่หน้าจอ eRespond		eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ					
90	OMS		คลิกชวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		รายการข้อความ IVR ใหม่ ที่บันทึกไว้ถูกเปลี่ยน สถานะเป็น ส่งแล้ว					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-06	ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและปฏิบัติงานโดยเปิดอุปกรณ์ถัดไปทางปลายสายเพื่อทำสวิตชิ่งและตัดสาย Conductor หนึ่งตัวจากนั้น ปิดสวิตช์สองตัว ระบบ SCADA ส่งข้อความจำนวนหนึ่งมายังระบบ OMS และพบว่ายังคงมีไฟดับอยู่บางส่วน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
91	OMS	9.6	ในหน้ารายการเหตุการณ์คลิก เลือกเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และ คลิก Tab สรุป เพื่อดูข้อมูล ผชฟ. ถูกกระทบ (ราย) ในขณะนี้		จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ ผลกระทบลดลง = TBA ราย					
92	OMS		ไปที่หน้าจอแผนผังวงจรไฟฟ้า คลิกขวาบนอุปกรณ์ ที่ต้องการทำ สวิตชิ่งตัดสายชั่วคราว เลือก 'กำหนดจุดสำหรับ ตัด/เชื่อมต่อ สาย'	หมายเลข Conductor = 23MCFA0000 59061-F	อุปกรณ์ ได้รับการกำหนด จุดสำหรับ ตัด/เชื่อมต่อ สาย					
93	OMS		คลิกขวาบนอุปกรณ์ที่ต้องการทำ สวิตชิ่งตัดสายชั่วคราว เลือก 'เพิ่ม ในแผนการทำสวิตชิ่ง'	หมายเลข Conductor = 2330EL00040 0892-F	หน้าจอ สรุป แสดงผล ขึ้นมา					
94	OMS		ใส่รายละเอียดสำหรับการสวิตชิ่ง ตัดสายชั่วคราว และคลิกปุ่มเสร็จ	ขั้นตอนที่ = -3	หน้าจอ แผนผัง วงจรไฟฟ้าแสดง ขั้นตอน					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 50 of 89

2 ธันวาคม 2562





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-06	ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก ปิดสวิตช์สองตัว ระบบ SCADA	-			ชิ่งและตัดสาย Conduct	or หนึ่งตัวจากนั้น
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				การดำเนินงาน = ตัดสาย ชั่วคราว วันที่สั่งการ = TBA วันที่เสร็จ สมบูรณ์ = TBA ดำเนินการโดย = TBA ข้อความ = TBA	การทำสวิตชิ่งและ แผนผัง จำลองเครือข่ายระบบ ไฟฟ้า ในส่วนของการตัด สายชั่วคราว เปลี่ยนแปลง ไป			





Test	Test Case U01		ข้อมูลจากหน้างาน – พนักงานแก้ไฟอยู่ที่หน้างานและปฏิบัติงานโดยเปิดอุปกรณ์ถัดไปทางปลายสายเพื่อทำสวิตซิ่งและตัดสาย Conductor หนึ่งตัวจากนั้น ปิดสวิตซ์สองตัว ระบบ SCADA ส่งข้อความจำนวนหนึ่งมายังระบบ OMS และพบว่ายังคงมีไฟดับอยู่บางส่วน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				จากขั้วอุปกรณ์						
				ไฟฟ้า =						
				2330EL00040						
				0892-F-1						
				ถึงขั้วอุปกรณ์						
				ไฟฟ้า =						
				23MCFA0000						
				59061-F-1						
95	OMS	9.6	ในหน้ารายการเหตุการณ์คลิก		จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ					
			เลือกเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และ		ผลกระทบอยู่คงไม่					
			คลิก Tab สรุป เพื่อดูข้อมูล ผชฟ.		เปลี่ยนแปลง					
			ถูกกระทบ (ราย) ในขณะนี้							
96	OMS		ชุดแก้ไฟปฏิบัติงานต่อ							





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-07	ชุดแก้ไฟหน้างานแจ้งพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน(E/O) ให้ทราบว่าขณะนี้ชุดแก้ไฟสามารถช่อมเครือข่ายระบบไฟฟ้าที่ หน้างานแล้ว							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
97	OMS		ไปที่รายการใบสั่งงาน ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิกขวาบน พนักงาน/ชุดแก้ไฟและเลือก ปรับ สถานะงาน	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100xxxxxx พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสูง เนิน01 ประเภทงาน = แก้ไฟระบบ เหนือดินแรงดัน (11/22/33 KV)	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา					
98	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น เสร็จสมบูรณ์และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น เสร็จ					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-07	ชุดแก้ไฟหน้างานแจ้งพนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน(E/O) ให้ทราบว่าขณะนี้ชุดแก้ไฟสามารถซ่อมเครือข่ายระบบไฟฟ้าที่ หน้างานแล้ว							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
					สมบูรณ์ สถานะใบสั่งงาน					
					ถูกเปลี่ยนเป็น OS					
99	OMS		ไปที่รายการใบสั่งงาน ใน Tab พนักงาน/ซุดแก้ไฟ คลิกขวาบน พนักงาน/ซุดแก้ไฟและเลือก ปรับ สถานะงาน	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100xxxxx พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟ สุรนารี03	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา					
				ประเภทงาน = แก้ไฟระบบ เหนือดินแรงดัน (11/22/33 KV)						





Test	: Case	UAT-OMS- U01-07	ชุดแก้ไฟหน้างานแจ้งพนักงานสั่งงา หน้างานแล้ว	นแก้ไขกระแสไฟฟ้	าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาเ	u(E/O) ให้ทราบว่าขณะนี้ชุด	แก้ไฟสามารถซ่อมเครือข่	ายระบบไฟฟ้าที่
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
100	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น เสร็จสมบูรณ์และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น เสร็จ สมบูรณ์ สถานะใบสั่งงาน ถูกเปลี่ยนเป็น OP			
101	OMS		รถแก้ไฟสูงเนิน01 แจ้งพนักงาน พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้องประจำ ศจฟ. (ADDC) ว่า ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย แล้ว กำลังเดินทางกลับสำนักงาน พร้อมรถแก้ไฟสุรนารี03					





Test	t Case	UAT-OMS- U01-08	ข้อมูลจากหน้างานแจ้งมาว่าเครือข่า	ายระบบไฟฟ้าได้รับ	การแก้ไขแล้วและต้องการทำ	สวิตชิ่งระบบจำหน่ายเพื่อจ่า	ายไฟกลับคืน	
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
102	OMS		คลิกขวาบนงานใหม่ที่ต้องการให้ พนักงาน/ซุดแก้ไฟเดินทางกลับ สำนักงาน และเลือกมอบหมาย งาน> จ่ายงานแล้ว	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100xxxxxx ประเภทงาน = งานเดินทาง กลับสำนักงาน (1)	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา			
103	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟโดยใช้ชื่อ ชุดแก้ไฟ	ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ= รถแก้ไฟ สูงเนิน01	รายการพนักงาน/ซุดแก้ ไฟแสดงรายชื่อพนักงาน ให้เห็น			
104	OMS		และคลิกเสร็จ		สถานะงานคือ จ่ายงาน แล้ว			





Test	: Case	UAT-OMS- U01-08	ข้อมูลจากหน้างานแจ้งมาว่าเครือข่	ายระบบไฟฟ้าได้รับ	การแก้ไขแล้วและต้องการทำ	สวิตชิ่งระบบจำหน่ายเพื่อจ่าเ	ยไฟกลับคืน	
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
105	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟและ เลือก ปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3=100xxxxx พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสูง เนิน01	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา			
106	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น อยู่หน้างานและคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่หน้า งาน สถานะใบสั่งงานถูก เปลี่ยนเป็น OS			
107	OMS		คลิกขวาบนพื้นที่ Tab งานและ เลือก เพิ่มงาน		กล่องคำพูดงานแสดง ขึ้นมา			





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-08	ข้อมูลจากหน้างานแจ้งมาว่าเครือข่	ายระบบไฟฟ้าได้รับ	การแก้ไขแล้วและต้องการทำ	สวิตชิ่งระบบจำหน่ายเพื่อจ่า	ยไฟกลับคืน	
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
108	OMS		เลือกประเภทงานจากรายการ drop down ใส่ลำดับขั้นตอน สำหรับงานใหม่และคลิกยืนยัน	ประเภทงาน = งานเดินทาง กลับสำนักงาน (2)	งานใหม่ถูกเพิ่มเข้าใน Tab งาน ข้อมูลทั้งหมด แสดงตามที่ผู้ใช้งาน ป้อนเข้าไป			
109	OMS		คลิกขวาบนงานใหม่ที่ต้องการห พนักงาน/ชุดแก้ไฟ เพื่อเดินทาง กลับสำนักงาน และเลือก มอบหมายงาน> จ่ายงานแล้ว	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100xxxxxx ประเภทงาน = งานเดินทาง กลับสำนักงาน (2)	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา			
110	OMS		ค้นหาพนักงาน/ชุดแก้ไฟโดยใช้ชื่อ ชุดแก้ไฟ	ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ= รถแก้ไฟ สุรนารี03	รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟแสดงรายชื่อพนักงาน ให้เห็น			

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 58 of 89

2 ธันวาคม 2562





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-08	ข้อมูลจากหน้างานแจ้งมาว่าเครือข่	ายระบบไฟฟ้าได้รับ	การแก้ไขแล้วและต้องการทำ	สวิตชิ่งระบบจำหน่ายเพื่อจ่า -	ยไฟกลับคืน	
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				กฟฟ. = ทั้งหมด				
111	OMS		และคลิกเสร็จ		สถานะงานคือ จ่ายงาน แล้ว			
112	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟชุดแรก และเลือก ปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3=100xxxxxx พนักงาน/ชุดแก้ ไฟ= รถแก้ไฟสุร นารี่03	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา			
113	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น อยู่หน้างานและคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่หน้า งาน สถานะใบสั่งงานถูก เปลี่ยนเป็น OS			





Test	Test Case U01-09		พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตซิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
114	SCADA OMS		ชุดแก้ไฟหน้างานรายงานผลการ ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย แล้ว กลับไปยังพนักงานสั่งการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) เพื่อให้ดำเนินการ ทำสวิตชิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืน ให้กับเครือข่ายระบบไฟฟ้า							
115	OMS		ไปที่หน้ารายการเหตุการณ์ เลือก เหตุการณ์ คลิกที่Tabขั้นตอน สวิตซิ่ง คลิกเลือกขั้นตอนที่ 3 การ ตัดสายชั่วคราว และคลิกขวา เลือก เพิ่มขั้นตอนการทำสวิตซิ่ง แบบถอยหลังกลับ เพื่อเชื่อมสาย ชั่วคราว	หมายเลข Conductor = 2330EL00040 0892-F	กล่องข้อความ สร้าง ขั้นตอนการทำสวิตชิ่ง แบบถอยหลังกลับ แสดงผลขึ้นมา					





Tes	Test Case UAT-OMS- U01-09		พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตชิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
116	OMS		ใส่รายละเอียดสำหรับการสวิตชิ่ง การเชื่อมสายชั่วคราว และคลิก ยืนยัน	ขั้นตอนที่ = 4 สถานะ = Excuted วันที่สั่งการ = TBA วันที่เสร็จ สมบูรณ์ = TBA ดำเนินการโดย = TBA ข้อความ = TBA	ขั้นตอนการทำสวิตชิ่ง การเชื่อมสายชั่วคราว ถูก เพิ่มเข้าไปใน Tabขั้นตอน การทำสวิตซิ่ง					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-09	พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตชิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
117	OMS		คลิกขวาบน เหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องและเลือกดูรายละเอียด > ดูในแผนผังวงจรไฟฟ้า		หน้าจอดูแผนผัง วงจรไฟฟ้าแสดงขึ้นมา ขั้นตอนการทำสวิตซึ่งและ แผนผังจำลองเครือข่าย ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง สายจะถูกเชื่อมเรียบร้อย แล้ว					
118	SCADA OMS		IX: SCADA ส่งข้อความแจ้งการ เปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ สถานะ ปิด ไปที่ eRespond	อุปกรณ์ไฟฟ้า = NRB07VB-01 สถานะ =Closed	eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ ใน Tab สรุปข้อมูลจาก ระบบ SCADA ของ เหตุการณ์ - ข้อความ ได้รับการบันทึกแล้ว					





Test	: Case	UAT-OMS- U01-09	พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตชิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน							
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
119	OMS		คลิก Tab สรุปในรายละเอียด เหตุการณ์		จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ ผลกระทบลดลงเท่ากับ 0 ราย					
120	SCADA OMS		IX: SCADA ส่งข้อความแจ้งการ เปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ สถานะ ปิด ไปที่ eRespond	คุปกรณ์ไฟฟ้า = NRB07VS-502 สถานะ =Closed	eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ ใน Tab สรุปข้อมูลจาก ระบบ SCADA ของ เหตุการณ์ - ข้อความ ได้รับการบันทึกแล้ว					
121	SCADA OMS		IX: SCADA ส่งข้อความแจ้งการ เปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ สถานะ เปิด ไปที่ eRespond	อุปกรณ์ไฟฟ้า = KOU03VS-503 สถานะ =Open	eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ					





Test	Case	UAT-OMS- U01-09	พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตชิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน							
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
					ใน Tab สรุปข้อมูลจาก					
					ระบบ SCADA ของ					
					เหตุการณ์ - ข้อความ					
					ได้รับการบันทึกแล้ว					
122	OMS		คลิกขวาบน เหตุการณ์ไฟฟ้า		หน้าจอดูแผนผัง					
			ขัดข้องและเลือกดูรายละเอียด >		วงจรไฟฟ้าแสดงขึ้นมา					
			ดูในแผนผังวงจรไฟฟ้า		ขั้นตอนการทำสวิตชิ่งและ					
					แผนผังจำลองเครือข่าย					
					ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนเป็น <u>สี</u>					
					แดง					
123	OMS		คลิก Tab สรุปในรายละเอียด		จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ					
			เหตุการณ์		ผลกระทบลดลงเท่ากับ 0					
					ราย					
124	OMS		ชุดแก้ไฟทั้งสองชุดกลับถึง							
			* สำนักงานแล้ว							

PORTALNET



Tes	t Case	UAT-OMS- U01-09		พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตชิ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
125	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟชุดแรก และเลือก ปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 =100xxxxx ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ = รถแก้ ไฟสูงเนิน01 ประเภทงาน = เดินทางกลับ สำนักงาน (1)	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา						
126	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น เสร็จสมบูรณ์และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น เสร็จ สมบูรณ์ สถานะใบสั่งงาน ปรับสถานะเป็น OS						

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 65 of 89

2 ธันวาคม 2562





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-09		ัดข้องประจำ ศจฟ. (HV/MV) ทำงานร่วมกับชุดแก้ไฟหน้างานในการทำสวิตซึ่งเพื่อจ่ายไฟกลับคืนให้กับเครือข่ายระบบ มักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงานค้างอยู่ในใบสั่งงาน						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
127	OMS		ใน Tab พนักงาน/ชุดแก้ไฟ คลิก ขวาบนพนักงาน/ชุดแก้ไฟชุดที่ สองและเลือก ปรับสถานะ	ใบสั่งงานลำดับ ที่ 3 = 100xxxxx ชื่อพนักงาน/ชุด แก้ไฟ = รถแก้ ไฟสุรนารี03	กล่องคำพูดปรับ สถานะการมอบหมาย งานแสดงขึ้นมา					
128	OMS		เลือกสถานะการมอบหมายงาน เป็น เสร็จสมบูรณ์และคลิกยืนยัน		สถานะการมอบหมาย งานของพนักงาน/ชุดแก้ ไฟใน Tab พนักงาน/ชุด แก้ไฟเปลี่ยนเป็น อยู่ที่ หน้างาน สถานะใบสั่ง งานเป็น PC					
129	OMS		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ตรวจสอบแล้วไม่พบงาน ค้างอยู่ในใบสั่งงาน							

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 66 of 89

2 ธันวาคม 2562





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั แก้ไฟที่หน้างาน	ดข้อง ประจำกฟฟ.	หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการถ	น์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อ	ให้ SAP PM ตามข้อมูลจ์	าได้รับมาจากชุด -
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
130	OMS	9.25	คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องและเลือกปรับสถานะ เหตุการณ์ > ปิด <u>หมายเหตุ</u> : การตั้งค่าโกลบอล พารามิเตอร์การแก้ไขรายงาน ไฟฟ้าขัดข้องที่ยังเปิดอยู่ควรเป็น ค่า True (จริง)		กล่องคำพูดตัวช่วยแก้ไข รายงานไฟฟ้าขัดข้อง แสดงขึ้นมา			
131	OMS	9.25	บันทึกข้อมูลรายงานไฟฟ้าขัดข้อง และคลิกเสร็จ		เหตุการณ์ถูกปิดแล้ว			
132	OMS CC		IX: eRespond ส่งข้อความ ปรับปรุง การแจ้งเตือนล่วงหน้า (ข้อความ IVR) ไปยังระบบ Call Center		ข้อความถูกส่งออกไป			





Test	: Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั แก้ไฟที่หน้างาน	ัดข้อง ประจำกฟฟ.	หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์	์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อ	ให้ SAP PM ตามข้อมูลจ์	าได้รับมาจากชุด
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
133	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์ และ เลือกดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		รายการข้อความ IVR ที่ได้ บันทึกไว้แสดงขึ้นมาโดยมี สถานะ รอส่ง			
134	CC OMS		IX: Call Center ส่งข้อความ รายงานแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง กลับไปที่ eRespond		eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ			
135	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องในรายการเหตุการณ์และ เลือกดูรายละเอียด > ดูข้อความ IVR		ข้อความ IVR ที่บันทึกไว้ ได้รับการปรับปรุงด้วย สถานะ ส่งแล้ว			
136	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า ขัดข้องที่ปิดแล้วและเลือก ดู รายละเอียด > ดูรายงานไฟฟ้า ขัดข้อง		รายการรายงานไฟฟ้า ขัดข้องแสดงขึ้นมา			





Test	Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
137	OMS		ตรวจสอบ Tab ขั้นตอนและ รายการอุปกรณ์ในรายละเอียด รายงานไฟฟ้าขัดข้อง		ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน					
138	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ที่ปิดไปแล้ว และเลือก สร้างใบสั่งงานเพื่อส่ง ต่อให้ SAP PM ใส่บันทึกข้อความ เข้าไปและเลือกยืนยัน	ข้อความที่ใส่เข้า ไปในบันทึก : ขอให้ส่วน บำรุงรักษา ตรวจสอบและ ซ่อมแซมเบรก เกอร์ รหัส NRB07VB-01 ต่อไป	ตรวจสอบรายการใบสั่ง งานให้ตลอดจะเห็นว่า รายการสร้างใบสั่งงาน เพื่อส่งต่อให้ SAP PM แสดงขึ้นมาโดยมี หมายเลขใบสั่งงานหลัก					
139	OMS PM		IX: eRespond ส่งข้อความสร้าง ใบงานสำหรับงานติดตามไปที่ ระบบ SAP PM		ข้อความถูกส่งออกไป					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าข้ แก้ไฟที่หน้างาน	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
140	PM/IW33		แสดงข้อมูลใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM เพื่อตรวจสอบข้อมูล	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - ใบสั่ง: 100xxxxxx - กด Enter หน้าจอ: แสดง กฎการชำระ บัญชี รายการ โดยรวม (ไปที่ > กฎการ ชำระบัญชี) 1. CTR: TBA / การกำหนด	สถานะระบบ REL						

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 70 of 89

2 ธันวาคม 2562





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั แก้ไฟที่หน้างาน	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ				
				ต้นฉบับ 10 /								
				ประเภทการ								
				ชำระบัญชี								
				FUL								
				2. FXA: TBA								
				/ การกำหนด								
				ต้นฉบับ 20								
				ประเภทการ								
				ชำระบัญชี								
				FUL								
				กดปุ่ม 🧠								
141	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ไฟฟ้า	ใบสั่งงานลำดับ	กล่องข้อความ ปิดใบสั่ง							
			ขัดข้องและเลือก ดูรายละเอียด >	ที่ 1	งานแสดงขึ้นมา							
			ดูใบสั่งงาน คลิกขวาบนใบสั่งงาน	=100xxxxxxx								
			หลักและเลือก ปรับสถานะ > ปิด	2=100xxxxxxx								
				3=100xxxxxxx								

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 71 of 89

2 ธันวาคม 2562





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าข้ แก้ไฟที่หน้างาน	หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์	และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่า	เละสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับ			
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
142	OMS		คลิกเลือก ยืนยัน		สถานะใบสั่งงาน เปลี่ยนเป็น CL				
143	OMS PM		IX : eRespond ส่งข้อความ ปรับปรุงใบสั่งงานไปที่ SAP PM		ข้อความปรับปรุงใบสั่ง งานถูกส่งออกไป				
144	PM/IW33		เปิดดูใบสั่งงานระบบ SAP เพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการยืนยัน เวลา ใบสั่งงานลำดับที่ 1 = 100xxxxxxx	หน้าจอ: แสดง ใบสั่งงาน - เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxxx - กด Enter สถานะระบบ: REL PCNF	สถานะระบบ REL PCNF				
				Tab ปฏิบัติงาน					





Tes	Test Case U01-10		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
				เลือก รายการ:0010 Tab ข ้อมูลจริง						
				กดปุ่ม 🕮 แสดง รายละเอียด						
				ข้อมูลเวลาการ ปฏิบัติงาน 1. ศูนย์งาน: TBA						
				หมายเลข พนักงาน: TBA ประเภท กิจกรรม : TBA						





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าข้ แก้ไฟที่หน้างาน	ัดข้อง ประจำกฟฟ.	หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์	และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อ	ให้ SAP PM ตามข้อมูลจ์	าได้รับมาจากชุด
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				งานตามจริง: TBA H เริ่มงาน : DD.MM.YYYY / HH:MM:SS งานเมื่อสิ้นสุด : DD.MM.YYYY / HH:MM:SS 2. ศูนย์งาน: TBA หมายเลข พนักงาน: TBA ประเภท กิจกรรม : TBA				





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขั แก้ไฟที่หน้างาน	ัดข้อง ประจำกฟฟ.	หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการถ	น์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่ย	ให้ SAP PM ตามข้อมูลจ์	าใต้รับมาจากชุด
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				งานตามจริง: TBA H เริ่มงาน : DD.MM.YYYY / HH:MM:SS งานเมื่อสิ้นสุด : DD.MM.YYYY / HH:MM:SS				
145	PM		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างานใช้ ระบบ SAP PM บันทึกข้อมูลอื่นๆ ต่อ อาทิ รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ไป และรายงานการปฏิบัติงาน					
146	PM/ IW32		พนักงานแก้ไฟระบุ อะไหล่ที่ ต้องการใช้ (ถ้ามี)	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง	สามารถระบุอะไหล่ที่ ต้องการใช้ได้			

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 75 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า แก้ไฟที่หน้างาน	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ				
				- เลขที่ใบสั่ง : 100xxxxxxx - กด Enter Tab ส่วนประกอบ รายการ 0010: ส่วนประกอบ: TBA ปม. ต้องการ: TBA Plant : TBA OpAc: TBA	Ex							





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
147	PM/ ZPMF01 9		พนักงานแก้ไฟพิมพ์ใบขอเบิก/คืน วัสดุ เพื่อเบิกพัสดุ (ถ้ามี)	หน้าจอ: ใบ เบิกอะไหล่ เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxx กดปุ่ม กดปุ่ม กดปุ่ม กดปุ่ม กดปุ่ม	สามารถแสดงแบบฟอร์ม ใบเบิกอะไหล่ได้ เอกสารขอเบิก/คืนอะไหล่ TBA					
148	IM/MIGO		บันทึกเบิกจ่ายพัสดุในกรณี ซ่อมแซมและบำรุงรักษา (ถ้ามี)	หน้าจอ: การ เบิกจ่ายสินค้า A07 การ เบิกจ่ายสินค้า R08 ใบสั่ง	เอกสารวัสดุ XXXXXXXXX ที่ผ่าน รายการ					





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า แก้ไฟที่หน้างาน	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
				เลขใบสั่งงาน : TBA ประเภทการ เคลื่อนไหว : 261 กด Enter รายการที่ 1 Tab สถานที่ - โรงงาน: TBA - ที่เก็บสินค้า: 1001 Tab แบทซ์ - แบทซ์: N							

PORTALNET
A Member Of SAMART TELCOMS



Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
				 ประเภทการตี ราคา: N คลิ๊ก ☑ รายการ OK กดปุ่ม ตรวจสอบ กดปุ่ม ➡ 							
149	IM/MB90		พิมพ์ใบส่งของ	หน้าจอ: เอาท์พุทจาก การ เคลื่อนย้าย สินค้า - เรียงลำดับ: 01 - โหมดการ	สามารถพิมพ์ใบส่งของได้						

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 79 of 89





Test	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัด แก้ไฟที่หน้างาน	ดข้อง ประจำกฟฟ.	หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์	แ็ละสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่ย	ให้ SAP PM ตามข้อมูลจ์	าใด้รับมาจากชุด -
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
				- ปีของเอกสาร				
				วัสดุ: 2020 - เลขที่เอกสาร				
				วัสดุ: TBA				
				กดปุ่ม 🗣				
				คลิกเลือก				
				เอกสารที่ ต้องการพิมพ์				
				กดปุ่ม				
150	PM		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า	·				
			ขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างานปิด					
			ใบสั่งงานทางเทคนิค Type U-					
			Unplanned					
151	PM/IW32		บันทึก สาเหตุของปัญหาไฟฟ้าดับ	หน้าจอ:	สามารถปิดงานทาง			
			และการแก้ไขปัญหาในระบบ	เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง	เทคนิคได้ (TECO)			

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 80 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10									
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
			SAP และปิดใบสั่งงานทางเทคนิค (TECO) Type U - Unplanned (เพื่อไม่ให้มีการเบิกเพิ่มเติม)	- เลขที่ใบลั่ง 100xxxxxx - กด Enter กดปุ่ม Tab Malfnctn data - Malf.start: 29.05.2019 / 13:00:00 - ว/ลลื้นสุด: 29.05.2019 / 14:00:00 เลือก ☑ เสีย							





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
				Tab ความ เสียหาย - ความเสียหาย: LN001 / PM03 - สาหตุ: LN001 / PM01 กดปุ่ม							
152	CO/ KO88		ชำระบัญชีใบสั่งงาน (ถ้ามี)	หน้าจอ :การ ชำระบัญชีตาม จริง :ใบสั่ง ใบสั่ง: 100xxxxxx งวด: 1 ปีบัญชี: 2020 ไม่เลือก	สามารถชำระบัญชีใบสั่ง งานได้						

PORTALNET

A Member Of SAMART TELCOMS



Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ			
153	PM/IW32		เจ้าหน้าที่ปิดใบสั่งงาน Type U – Unplanned (CLSD) ส่งสาเหตุ ของปัญหาไฟฟ้าดับและการแก้ไข ปัญหา Interface ไประบบ OMS (ถ้ามี)	กดปุ่ม �� หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxx - กด Enter กด เสร็จ สมบูรณ์ (ธุรกิจ)	สามารถปิดใบสั่งงานได้ สถานะระบบ CLSD						
154	PM OMS		IX: SAP ส่งข้อความใบสั่งงานที่ ปิดแล้วโดยมีรายละเอียดกิจกรรม สาเหตุที่ทำให้เสียหาย	สาเหตุที่ทำให้ เสียหาย= TBA Catalog = TBA	eRespond ได้รับ ข้อความและนำไป ดำเนินการต่อ						
155	PM		พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า ขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างานปิด ใบสั่งงานทางเทคนิค Type C-								

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 83 of 89





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-10	- พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจาก แก้ไฟที่หน้างาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
			Corrective (ใบสั่งงานเพื่อส่งต่อ SAP PM)							
156	PM/IW32		ปิดใบสั่งงานทางเทคนิค (TECO) Type C-Corrective (เพื่อไม่ให้มี การเบิกเพิ่มเติม)	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxx - กด Enter กดปุ่ม	สามารถปิดงานทาง เทคนิคได้ (TECO) สถานะระบบ TECO					
157	CO/ KO88		ชำระบัญชีใบสั่งงาน (ถ้ามี)	หน้าจอ :การ ชำระบัญชีตาม จริง :ใบสั่ง ใบสั่ง: 100xxxxxx	สามารถชำระบัญชีใบสั่ง งานได้					

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 84 of 89





Test Case		UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
				งวด: 1 ปีบัญชี: 2020 ไม่เลือก					
158	PM/IW32		เจ้าหน้าที่ปิดใบสั่งงาน Type C- Corrective (CLSD) และส่งการ ปรับปรุงใบสั่งงานเป็นปิดไปยัง ระบบ OMS	หน้าจอ: เปลี่ยนแปลง ใบสั่ง - เลขที่ใบสั่ง 100xxxxxx - กด Enter กด เสร็จ สมบูรณ์ (ธุรกิจ)	สามารถปิดใบสั่งงานได้ สถานะระบบ CLSD				





Test Case		UAT-OMS- U01-10	พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำกฟฟ. หน้างาน (E/O) ปิดเหตุการณ์และสร้างใบสั่งงานเพื่อส่งต่อให้ SAP PM ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากชุด แก้ไฟที่หน้างาน						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
159	PM		IX: SAP ส่งข้อความปรับปรุง		eRespond ได้รับ				
	OMS		ใบสั่งงานเป็นปิดมายังระบบ		ช้อความและนำไป				
			OMS		ดำเนินการต่อข้างใน				
160	OMS		คลิกขวาบนเหตุการณ์ ไฟฟฟ้า	ใบสั่งงานเพื่อส่ง	รายการใบสั่งงานแสดง				
			ขัดข้อง ในรายการเหตุการณ์และ	ต่อ SAP PM =	ขึ้นมาและใบสั่งงานที่				
			เลือก ดูรายละเอียด> ดูใบสั่งงาน	TBA	เกี่ยวข้องแสดงขึ้นมา				
					สถานะใบสั่งงานถูก				
					เปลี่ยนเป็น CL				
161	OMS		ตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เสียหาย		กล่องข้อความ เลือก				
			จากเมนูของหน้าจอ eRespond		รายงานแสดงผลขึ้นมา				
			เลือก รายงาน > รายงานไฟฟ้า						
			ขัดข้อง						
			หมายเหตุ : การออกรายงานตาม						
			แผนงานที่กำหนดไว้						

UAT-OMS-U01-เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA-V01.00

Page 86 of 89





Test Case		UAT-OMS- U01-10								
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
162	OMS		คลิกเลือกรายงาน และคลิกต่อไป	รายงาน= 50 รายงานไฟฟ้า ขัดข้อง	หน้าจอต่อไปแสดงผล ขึ้นมา					
163	OMS		เลือกช่วงวันที่: ที่ต้องการดู รายงาน และเลือก การไฟฟ้าเขต และคลิกต่อไป	ช่วงวันที่ = 01-01-2563 00:00 น. ถึง 01-02-2563	หน้าจอ รายงาน 50 รายงานไฟฟ้าขัดข้อง แสดงผลขึ้นมา					
				00:00 น. การไฟฟ้าเขต = การไฟฟ้าเขต3	ข้อมูลสาเหตุที่ทำให้ เสียหายถูกบันทึกใน รายละเอียดการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว					
				(นครราชสีมา) ภาค 2						





Tes	t Case	UAT-OMS- U01-11	ผู้ใช้ระบบร้องขอทำขั้นตอนสวิตซิ่งให้ตรงกับระบบ SCADA ทุกขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์สวิตซิ่งไปที่ระบบ SCADA						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
164	OMS		ผู้ใช้ระบบเลือกเมนู ตัวเลือก > ขอสถานะให้ตรงกับสถานะทำ สวิตช์ทั้งหมดของระบบ SCADA หมายเหตุ : เข้าระบบด้วย User Administrator		กล่องคำพูด การทำให้ สถานะสวิตซ์ตรงกับระบบ SCADA แสดงขึ้นมา				
165	OMS		ไปที่ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล > เลือก Drop down จากรายการ และ คลิกยืนยัน	ระบบเชื่อมโยง ข้อมูล = NE3_P การ ไฟฟ้าเขต3 (นครราชสีมา) ภาค2	กล่องคำพูด การทำให้ สถานะสวิตซ์ตรงกับระบบ SCADA แสดงขึ้นมา และ แจ้งเดือนข้อความว่า "สถานะสวิตซ์ได้ถูก ส่งออกไปเพื่อทำให้ ตรงกันกับระบบ SCADA แล้ว"				





Test	Case	UAT-OMS- U01-11	ผู้ใช้ระบบร้องขอทำขั้นตอนสวิตซิ่งให้ตรงกับระบบ SCADA ทุกขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์สวิตซิ่งไปที่ระบบ SCADA						
ลำดับ	ใมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
166	OMS SCADA	9.65	IX: eRespond ส่งข้อความร้องขอ ทำขั้นตอนสวิตชิ่งให้ตรงกับระบบ SCADA ทุกขั้นตอนไปที่ TIBCO		ข้อความถูกส่งออกไป				
167	SCADA OMS	9.65	IX: SCADA ส่งข้อความการขอ สถานะให้ตรงกับสถานะทำสวิตช์ ทั้งหมดของระบบ SCADA หมายเหตุ: ตรวจสอบสถานะ อุปกรณ์ 5 รายการก่อนดำเนินการ Sync และตรวจสอบผลหลังจากมี การ Sync เรียบร้อยแล้ว	หมายเลข อุปกรณ์ = TBA (5 ตัว)	eRespond ได้รับ ช้อความและนำไป ดำเนินการต่อได้อย่าง ถูกต้อง เหตุการณ์จากระบบ SCADA สำหรับสถานะ สวิตชิ่งที่ไม่มีผลกระทบ กับผู้ใช้ไฟที่อยู่ถัดไปทาง ปลายสายถูกสร้างขึ้นมา				

