



ח. טבלת עזר מסכמת

טבלה זו באה לפרט את סוגי הדלתות הקיימות בת"י 4422 את מידותן ומגבלותן.

מס"ד	שם הדלת	מידות הדלת	מגבלות התקנה	היכן ניתן להתקנה?	הארות
1	"דלת הדף דירתית"	רוחב: 70,80 ס"מ גובה: 200 ס"מ	עפ"י סעיף 3 במסמך זה (טבלת גודל פתחים מותרים בחזית)	מרחבים מוגנים דירתיים בלבד.	קיימות דלתות ציריות ונגררות
2	"דלת הדף דלית דירתית צירית"	רוחב: 70,80 ס"מ גובה: 200 ס"מ	מרחק מינימלי בתחום מקביל: 400 ס"מ. מרחק מינימלי בתחום צידי: 220 ס"מ.	ממ"ד בלבד.	עפ"י סעיף 5 במסמך זה.
3	"דלת הדף דלית דירתית נגררת"	רוחב: 70,80 ס"מ גובה: 200 ס"מ	מרחק מינימלי בתחום מקביל: 200 ס"מ. מרחק מינימלי בתחום צידי: 200 ס"מ.	ממ"ד בלבד.	
4	"דלת הדף ורסיסים דירתית משופרת"	רוחב: 70,80 ס"מ גובה: 200 ס"מ	מרחק מינימלי בתחום מקביל: 200 ס"מ. מרחק מינימלי בתחום צידי: 200 ס"מ.	ממ"ד בלבד.	
5	"דלת הדף מוסדית או קומתית"	רוחב: 100,90,85,80 ס"מ גובה: 200 ס"מ	התקנתה מחייבת קיר מגן בהתאם למצוין בסעיף 4 במסמך זה. קיימת מגבלה עפ"י טבלת גודל פתחים צידיים מותרים בחזית.	ממ"מ או ממ"ק או במוס"ח, למעט מוסדות בריאות.	קיימות דלתות ציריות ונגררות
6	"דלת הדף גז למוסדות בריאות"	רוחב: 110-140 ס"מ בפסיעות של 5 ס"מ. גובה: 210	בחללים פנימיים בלבד לצורך אטימתם.	דלת פנימית במרחבים מוגנים במוסדות בריאות לרוב.	קיימת דלת צירית
7	"דלת הדף רסיסים בעובי 25 מ"מ"	רוחב: 70-100 ס"מ (כרוחב דלת הדף במרחב מוגן). גובה: 200 ס"מ	מרחק מינימלי בתחום מקביל: 110-130 ס"מ (תלוי צרכי נגישות). מרחק מינימלי בתחום צידי: 100 ס"מ.	ממ"ד, ממ"ק וממ"מ (למעט מוסדות בריאות)	עפ"י סעיף 5 במסמך זה. קיימת דלת צירית.
8	"דלת הדף רסיסים חד אגפית למוסדות בריאות"	רוחב: 100-140 ס"מ בפסיעות של 5 ס"מ. גובה: 210	<u>עבור דלתות ברוחב עד 110 ס"מ:</u> מרחק מינימלי בתחום מקביל: 130 ס"מ (תלוי צרכי נגישות). מרחק מינימלי בתחום צידי: 100 ס"מ. <u>עבור דלתות ברוחב מעל 110 ס"מ:</u> מרחק מינימלי בתחום מקביל: 300 ס"מ. מרחק מינימלי בתחום צידי: 220 ס"מ.	מרחבים מוגנים במוסדות בריאות בלבד.	
9	"דלת הדף רסיסים זן אגפית למוסדות בריאות"	רוחב: 150-240 ס"מ בפסיעות של 5 ס"מ. גובה: 210	מרחק מינימלי בתחום מקביל: 300 ס"מ. מרחק מינימלי בתחום צידי: 220 ס"מ.	מרחבים מוגנים במוסדות בריאות בלבד.	
10	"דלת הדף רסיסים בעובי 32 מ"מ"	רוחב: 70-110 ס"מ גובה: 200 ס"מ, במוסדות בריאות 210 ס"מ.	ללא מגבלות התקנה	במתקני תשתיות לאומיות ובמרחבים מוגנים, למעט <u>במוסדות חינוך.</u>	